



Certificat

Certificate

NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Nature et date de la décision
MAINTIEN
N° : 20/01.08 du 22/02/2018

La Société : **LEGRAND**
Avenue Larribau
B.P. 9008
64050 PAU CEDEX 9

Date de fin de validité du
14/02/2021

Titulaire numéro : 20

Usine : 95103 - ARGENTEUIL

est autorisée à distribuer les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Types de produits :	DCS à sortie électrique de type permanent
---------------------	---

Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.



**NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES
POUR SYSTEMES
DE SECURITE INCENDIE**

Certificat

Certificate

MAINTIEN

Numéro du certificat : 20/01.08 du 22/02/2018

Identification des produits :	
DCS (Dispositifs de Commande avec Signalisation) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie électrique de type permanent	
Gamme	LEGRAND
Référence commerciale	406 53 Réf. Carte de ligne D.A.S. : 406 54 Réf. Carte de commande de confort : 406 55 Réf. Élément de surveillance de ligne : 406 56
Option	N° sans option
Module	sans module

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et son amendement A1 d'août 2013, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 14/02/2021 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 537.

Directeur Général
Franck LEBEUGLE



Ce certificat est constitué de 2 pages