


alimentation
230 V~ - 50/60 Hz

**Tableau
type 1
ECA 3000
ou ECA 4000
avec CMSI
intégré**



Diffuseurs
Sonores



Diffuseurs
Lumineux



Diffuseurs
Sonores/Lumineux



2 conducteurs de catégorie CR1
de section appropriée
(2 x 1,5mm² minimum)


bus de communication
câble 2 paires 8/10^e ou 9/10^e de cat. CR1

bus de communication
câble 2 paires 8/10^e ou 9/10^e de cat. CR1

1 paire 8/10^e
ou 9/10^e CR1



1 paire 8/10^e
ou 9/10^e CR1

1 paire 8/10^e
ou 9/10^e



**Déclencheurs
Manuels (maximum 32)**

Boucle 1



**Détecteurs Automatiques
d'Incendie (maximum 32)**

Boucle 2



**Boîtier
de synthèse
réf NUG31305**



**tableau
de renvoi
8 boucles
réf NUG31309**

**4 tableaux de renvoi
ou boîtiers de
synthèse maximum**



**Boîtier de
synthèse US
réf NUG31312**


**Uniquement avec
ECA 4000**

Lignes de Télécommandes :

- DAS à Manque de Tension : 2 x 1,5mm² de cat. C2
- DAS à Emission de Tension : 2 x 1,5mm² de cat. CR1
- Ligne de Contrôle : 2 x 1 paire 8/10^e ou 9/10^e de cat. CR1

Mise en Sécurité

alimentation
230 V~ - 50/60 Hz



Alimentation Electrique de Sécurité

MISE EN SECURITE

- Compartimentage
- Désenfumage
- etc ...

