

RAPPORT D'ASSOCIATIVITE N° DA 07 00 18 M

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (NF-SSI)

SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE (SMSI)

Demandé par

AFNOR Certification

11 rue Francis de Pressensé
93571 – La Plaine Saint-Denis Cédex

Référence commerciale du
matériel principal cœur du système SSI

Sensea.CM


Numéro du certificat système NF-SSI

SSI 280 A

Titulaire

COOPER SECURITE

Cachet et signature du directeur

Groupe CNPP
LPMES
Laboratoire Electronique Incendie
Pour le Directeur des Laboratoires et par délégation
Chef de Service

Bruno PETIT
Signature électronique

Date du présent rapport d'associativité
Le présent rapport d'associativité comporte

: 13 janvier 2021
13 pages

Essais effectués dans le cadre d'une demande de certification NF-SSI

Trame NF SSI – DA CMSI Type A – Version 6

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L115-27 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document n'est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent document pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général pouvant être publiés par ses soins.

1 - GENERALITES

1 - 1 Définitions

▪ Matériel principal

C'est le cœur de tout système SSI certifié. Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

▪ Composant

Un composant est le terme générique utilisé pour désigner un composant associé à au moins un matériel principal cœur du système certifié NF-SSI.

➤ Composant de type 1 (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif assurant **au moins une fonction essentielle** dans le système SSI.

Dans tous les cas, les composants entrant dans le champ de la certification NF-SSI sont cités dans les fiches annexées aux règles de certification NF-SSI, ils sont tous de type 1.

➤ Composant de type 2 (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif **qui n'assure pas de fonction essentielle** dans le système SSI, mais dont la fonction principale reste liée à la détection incendie, à l'évacuation ou à la mise en sécurité incendie (*Exemple : Tableau Répétiteur de Confort (TRC)*).

▪ Produits spécifiques

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié. Les produits spécifiques assurent généralement une fonction essentielle.

Un déclencheur manuel ATEX, détecteurs possédant des caractéristiques particulières conçus pour des risques spéciaux et non couvert par une norme EN 54 (*détecteurs de gaz*), interface de communication (*switch, routeur, convertisseur fibre optique*) sont des exemples de **produits spécifiques**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

▪ Accessoire répertorié

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié ou qui a fait l'objet d'une association avant qu'ils n'entrent dans le champ de la présente certification. Les accessoires répertoriés n'assurent généralement pas de fonction essentielle.

Une imprimante, l'interface avec la GTB (*Gestion Technique d'un Bâtiment*) ou encore une UAE (*Unité d'Aide à l'Exploitation*) sont des exemples d'**accessoires répertoriés**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 2.

▪ Produits

Terme générique qui couvre les 3 types précédemment cités.

▪ Produits utilisés dans le cadre de la maintenance (§ 6.2.4)

Il s'agit de tout produit entrant dans la composition d'un système NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI déjà installé et n'étant pas destiné à être installé dans un nouveau système.

Dans le cas d'un matériel certifié, ce produit doit être installé dans l'état correspondant à la dernière configuration, ou une configuration antérieure compatible avec le système installé, pour laquelle il était certifié avant sa déclaration d'usage pour la maintenance.

Il s'agit d'un matériel principal ou d'un composant qui a été certifié et pour lequel la fabrication en série a été stoppée par la volonté du titulaire mais qui est susceptible d'être à nouveau fabriqué par ce titulaire dans les mêmes conditions de production que précédemment et uniquement pour la maintenance d'installations existantes. Ces produits sont estampillés en bleu.

▪ **Produits certifiés NF-SSI associés à des Systèmes de Sécurité Incendie certifiés NF, dans le cadre de la maintenance et/ou l'extension d'installations existantes**

Il s'agit de pouvoir associer des produits certifiés NF-SSI à des systèmes de sécurité incendie d'installations existantes, à des fins de maintenance et/ou d'extension de ces installations. Ces associations induiront l'émission d'un « certificat d'associativité pour la maintenance et/ou l'extension de systèmes de sécurité incendie installés ».

Ces produits estampillés en rouge pourront être associés à des Systèmes certifiés NF existants, dont les matériels principaux et les composants peuvent être estampillés vert, bleu, blanc ou rouge.

▪ **« Associativité »**

La procédure de vérification de la compatibilité des différents produits est définie par les règles de certification NF-SSI qui déterminent les critères d'évaluation et garantissent le fonctionnement des composants.

L'associativité couvre :

- Des critères de compatibilité technique des différents produits du SSI,
- Des critères d'exigences système propres au SSI.

Toutes les configurations possibles du système ne pouvant pas être mises en œuvre en laboratoire, la méthode d'évaluation définie dans les règles de certification NF-SSI permet de garantir une évaluation avec un niveau de confiance acceptable dans les conditions opérationnelles et environnementales prédéterminées.

1 - 2 Dans le cadre de la marque NF-SSI, ce rapport identifie les matériels principaux, les composants et accessoires répertoriés répondant aux exigences du référentiel pouvant être associés pour constituer un SSI.

Ce rapport d'associativité est composé :

- D'une liste des fonctions supplémentaires du matériel principal mentionnée au paragraphe 4,
- D'un diagramme d'associativité figurant au paragraphe 5,
- D'une liste de produits associés mentionnée au paragraphe 6.

Seuls les composants du paragraphe 6.1 font l'objet du marquage NF-SSI.

1 - 3 La description de chaque fonction supplémentaire de chaque produit couvert par la marque NF-SSI est donnée dans les notices techniques du produit concerné.

Pour le raccordement et l'installation, il faut se reporter aux textes d'installation qui sont applicables et aux notices correspondantes.

La nature et les longueurs maximales des câbles à utiliser pour interconnecter chaque composant du système sont indiquées dans les notices de ces composants. Ces conditions de raccordement ont été prises en compte pour la réalisation d'essais de validation, notamment pour les aspects CEM et associativité.

Les quantités maximales de matériels associables mentionnées dans le chapitre « Observations » sont données par référence.

En cas de mixage de plusieurs références sur une même ligne, les quantités maximales indiquées dans le présent rapport ne sont pas cumulables et les modalités de mixage doivent respecter la méthode de calcul (ou équivalent) mentionnée dans la notice.

2 - EVOLUTION DU RAPPORT

Ce rapport est évolutif. Il est identifié par un numéro invariable composé de six chiffres et éventuellement indicé d'une ou de deux lettres.

Chaque extension, au sens des règles de certification NF-SSI, fait l'objet d'un changement de l'indice du rapport.

Ce nouveau rapport annule et remplace la version précédente.

Objet de l'évolution : Dernier rapport d'essais n° **DH 07 02 62 S**
Dossier n° 20 01 039

↳ Adjonction du matériel suivant :
- TRE : SSI-Replica.Touch

3 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

3.1 - Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie de Type A est constitué

- D'un matériel central : Sensea.CM
- D'un matériel central optionnel : Néant
- De matériel déporté classe
 - AC1 (*même type d'ambiance climatique que le matériel central*) : MDOD4, MDOD8, 31273
 - AC2 (*tout type d'ambiance climatique*) : MD1, MD4, MD4+, MD8R
- De dispositif de demande d'ouverture : Néant
- De matériel déporté incorporé au DAS : Néant

3.2 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie a une limite de capacité de

- Nombre maximum de fonctions de mise en sécurité incendie avec évacuation : 256
- Nombre maximum de Dispositifs Actionnés de Sécurité « DAS » : 1024
- Nombre maximum de Dispositifs Commandés Terminaux « DCT » : 2048
- Nombre de ZA par UGA 1 : 76
- Nombre de ZA par UGA IGH : Néant
- Nombre de ZA par UGCIS : Néant

3.3 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie assure les fonctions de mise en sécurité suivantes

	OUI	NON
Compartimentage	☒	☐
Désenfumage	☒	☐
Evacuation	Diffusion du signal d'évacuation (UGA)	☒
	Unité de Gestion Centralisée des Issues de secours (UGCIS)	☐

3.4 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permet la gestion de DAS

Nature		12 V	24 V	48 V
A rupture de courant	Sans contrôle de position	☐	☒	☒
	Avec contrôle de position	☐	☒	☒
A émission de courant	Sans contrôle de position	☐	☒	☒
	Avec contrôle de position	☐	☒	☒

3.5 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permet la gestion

▪ D'un nombre maximum de Voie de transmission

- Par 2 voies de transmission physiquement distinctes : Néant
- Par voie de transmission rebouclée : 20
- Par voie de transmission unique, non rebouclée : 2048

▪ D'un nombre maximum de Matériel déporté par voie de transmission

- Par 2 voies de transmission physiquement distinctes : Néant
- Par voie de transmission rebouclée
 - MDOD8 : 5
 - MDOD4 : 10
 - MD1, MD4, MD4+, MD8R : 64
- Par voie de transmission unique, non rebouclée : 2048

▪ D'un nombre maximum de

- Dispositif de demande d'ouverture : Néant
- Ligne de télécommande par CMSI : 1024
- Ligne de diffuseur d'évacuation par CMSI : 2048

▪ D'une puissance maximum

- Par matériel déporté
 - MD1, 31273 : 24 Watts (24V), 48 Watts (48V)
 - MD4, MD4+, MDOD4, MDOD8 : 96 Watts (24V), 192 Watts (48V)
- Par ligne de télécommande : 24 Watts (24V), 48 Watts (48V)
- Par ligne de diffuseur d'évacuation : 24 Watts (24V), 48 Watts (48V)


3.6 Liste des fonctions optionnelles avec exigences

- Mise à l'arrêt ventilateur de désenfumage (« arrêt pompier »)

4- LISTE DES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

- Réarmement des DAS à distance
- Sortie RS232
- Sorties reports d'informations (10 relais)
- Sorties tableaux de report (3 sorties)

5- DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE



6- LISTE DES PRODUITS REPONDANT AUX EXIGENCES DU REFERENTIEL NF-SSI (Voir NOTA)

6.1 Composants entrant dans la composition système NF-SSI

Repère sur diagramme	Matériel principal	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
16	CMSI Type A	COOPER SECURITE	Sensea.CM	CMSI 110 A	/
AC1	Matériel déporté AC1		MDOD4		
			MDOD8		
			31273		
AC2	Matériel déporté AC2		MD1		
			MD4 +		
			MD4		
			MD8R		
Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
1 bis	ECS	COOPER SECURITE	TSM Evolution	ECS 010 A	1, 2
			ECA 200	ECS 030 A	
			Sensea.EC sans UGA	ECS 052 B	
2 quarto	DSAF	TEXECOM Limited	PNS-0001	DS 021 A	1, 11
			PNS-0005	DS 019 A	
			PSS-0089	DS 010 B	
2 quarto - 20 bis	DSAF avec ou sans DVAF	COOPER SECURITE	DSB 3000	DS 008 A-A	1, 11
			DSAB 3000	DS 006 A-B	
2 quarto - 20 bis	DSAF avec message avec ou sans DVAF	COOPER SECURITE	DSME 3000	DS 004 A-A	1, 11
3 bis	EAE	COOPER SECURITE	EAS-40	EAE 009 D	1, 5
			EAS-40C	EAE 009 C	
			EAS-150	EAE 009 B	
			EAS-150C	EAE 009 A	
15	ECS/CMSI	COOPER SECURITE	Sensea.EC	ECS 052 A / CMSI 114 A	1, 2
18	TRE	COOPER SECURITE	TR3000	TRE 005 A	1, 9
18 a			TR3100	TRE 020 A	
19	DAGS	EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED	SSI-Replica.Touch	TRE 034 A	1, 7
			DAGS 3000RL	DAGS 002 A	
20	DL	COOPER FULLEON	DAGS 3000R	DAGS 002 B	1, 11
			SOLISTA MAXI	DL 001 A	
20 bis	DVAF	EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED	SOLEX 10	DL 008 A	1, 11
			SOLEX 15	DL 007 A	
20 bis	DVAF	EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED	Solista LX Ceiling	DL 018 A	1, 11
			Solista LX Wall	DL 019 A	

6.2 Autres produits faisant l'objet d'une associativité

6.2.1 Composants faisant l'objet d'une associativité avec le système SSI et certifiés dans le cadre d'une autre marque NF ou A2P

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Conformité	Observations
A	DAS	Tous constructeurs	/	NF S 61937	1, 4
22	BAAS / BAAL / BAASL	Tous constructeurs	/	NF C 48150	1, 3
		COOPER SECURITE	31179		1, 10
			31181		
			31182		
			31183		
			31184		
			31185		

6.2.2 Liste des produits spécifiques

Repère sur diagramme	Produits spécifiques	Marque commerciale	Référence	Observations
D	AES	COOPER SECURITE	EAS-40	1, 6
			EAS-40C	
			EAS-150	
			SPSMC-24V-2A0/12Ah	
			SPSMC-24V-2A0/7Ah	
			SPSM-24V-2A5/12Ah	
			SPSM-24V-2A5/7Ah	
			SPSM-24V-6A0/24Ah	
			SPSM-24V-6A0/12Ah	
			SPSM-24V-6A0/7Ah	
			SPSMC-24V-5A0/24Ah	1, 6, 11
			SPSMC-24V-5A0/12Ah	
			SPSMC-24V-5A0/7Ah	
			EAS-150C	
D	EAES	COOPER SECURITE	SPSMC-24V-5A0/24Ah	1, 11, 13
			SPSMC-24V-5A0/12Ah	
			SPSMC-24V-5A0/7Ah	
			SPSMC-24V-2A0/12Ah	1, 13
			SPSMC-24V-2A0/7Ah	
			SPSM-24V-2A5/12Ah	
			SPSM-24V-2A5/7Ah	
			SPSM-24V-6A0/24Ah	
			SPSM-24V-6A0/12Ah	
			SPSM-24V-6A0/7Ah	

6.2.3 Liste des accessoires répertoriés

Repère sur diagramme	Accessoires répertoriés	Marque commerciale	Référence	Observations
A	DAS	Tous constructeurs	/	1, 4
E	Tableau de synthèse	COOPER SECURITE	31305 31312	1, 9
F	Tableau de report	COOPER SECURITE	31310	1, 9
/	Panneau lumineux	COOPER SECURITE	NUG30490	1, 12

6.2.4 Dans le cadre de la maintenance et/ou d'extensions d'installations existantes

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
1	Tableau de signalisation	COOPER SECURITE	140208 à 140316 31100 à 31117	TS 099 A TS 099 B	1, 2
2	Avertisseur Sonore	COOPER SECURITE	30150 30151 30152 30153 121011 - 121031	Accessoire répertorié	1, 7
2	DSAF	COOPER SECURITE	DSA 3000 DSCE 3000	DS 002 A-A DS 003 A-A	1, 7
20	Avertisseur Lumineux	COOPER FULLEON	35070 30158 SOLISTA MAXI BLANC SOLEX 10 SOLEX 15	Accessoire répertorié	1, 7 1, 11
C	SSS	Tous constructeurs	/	Accessoire répertorié	1, 8
C	AES	Tous constructeurs	/	Accessoire répertorié	1, 6

NOTA

- Les conditions dans lesquelles les composants sont associés, sont mentionnées dans la colonne « Observations ».
- Le numéro d'identification est limité au numéro initial du produit, y compris la lettre de variante, sans indication de l'indice lié aux modifications.
- Un détecteur reconditionné comporte, sur son certificat composant NF-SSI, la lettre « R » entre le type et le numéro. L'associativité est identique à celle du matériel de base.

7 - OBSERVATIONS

Numéro 1

Vérification d'associativité réalisée selon Annexe 1 Partie 2 des règles de certification NF-SSI.

Numéro 2

Il se raccorde un seul équipement sur l'entrée ECS du CMSI.

Numéro 3

Un maximum de 16 blocs autonomes d'alarme sonore et/ou lumineuse d'évacuation (*BAAS, BAAL, BAASL*) de type Sa ou Sa-Me conformes à la norme NF C 48-150 se raccordent à la sortie contact auxiliaire de l'UGA.

Numéro 4

Tous Dispositifs Actionnés de Sécurité (*DAS*) conformes à la norme NF S 61-937 et adaptés au mode de télécommande se raccordent au CMSI.

Numéro 5

Ces équipements d'alimentations électriques (*EAE, tension nominale 24 ou 48 Volts*) conformes à la norme EN 54-4 alimentent l'électronique du CMSI.

Numéro 6

Toutes alimentations électriques de sécurité (*AES, tension nominale 24 ou 48 Volts*) conformes à la norme NF S 61-940 se raccordent au CMSI.

Numéro 7

Il se raccorde sur les lignes diffuseurs d'évacuation de l'UGA (*ligne de télécommande des matériels déportés programmée en sortie sirène*).

Leur nombre (*limité à un maximum de 32*) est fonction du courant disponible par sortie : 1A sous 24 ou 48 Volts.

Numéro 8

Un seul Système de Sonorisation de Sécurité (*SSS*) conforme à la norme EN 60849 se raccorde par ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA.

Numéro 9

Il se raccorde par sortie tableau de report un maximum de :

- 7 : 31305, 31310, 31312, TR3100
- 15 : TR3000
- 30 : SSI-Replica.Touch (*alimentés par une alimentation externe*)

Numéro 10

Un maximum de 32 Blocs Autonomes d'Alarme Sonore d'évacuation d'urgence (*BAAS, BAAL, BAASL*) « 31182 », « 31183 », « 31184 » ou « 31185 » conformes à la norme NF C 48-150 se raccordent à la sortie contact auxiliaire (*ligne surveillée*) de l'UGA.

Numéro 11

Il se raccorde par lignes diffuseurs d'évacuation de l'UGA un maximum de :

Tension nominale d'alimentation en (Volts)	Interne				Interne ou externe EAS-150C				Externe SPMC-24V-5A0/xxAh	
	MD1		MD4		MD4+				MD4+	
	26	48	26	48	Protection électronique		Protection par fusible		Protection électronique 48 ou 56	Protection par fusible 48 ou 56
					26	48	26	48		
SOLEX 10	5	8	5	8	/	/	/	/	/	/
SOLEX 15	/	1	/	1	/	/	/	/	/	/
DSAB3000, DSME3000 (sans DVAF)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
DSB3000 (sans DVAF)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
PNS-0001	10	15	10	15	10	15	10	15	15	15
PNS-0005	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4
PSS-0089	10	32	10	32	10	32	10	32	32	32
Solista LX Wall, Solista LX Ceiling (1Hz - High Power)	23	32	30	32	30	32	32	32	32	32
Solista LX Wall, Solista LX Ceiling (0,5Hz - High Power ou 0,5Hz - Low power)	26	26	32	32	32	32	32	32	32	32
DSAB3000 (avec DVAF : 1Hz - High Power, 0,5Hz - High Power ou 0,5Hz - Low Power)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
DSME3000 (avec DVAF : 1Hz - High Power)	3	7	4	7	4	7	4	7	7	7
DSME3000 (avec DVAF : 0,5Hz - High Power)	3	7	4	9	4	9	5	7	9	7
DSME3000 (avec DVAF : 0,5Hz - Low Power)	3	7	3	9	3	9	5	9	9	9
DSB3000 (avec DVAF : 1Hz - High Power)	18	22	22	20	22	20	22	32	20	32
DSB3000 (avec DVAF : 0,5Hz - High Power)	22	24	24	22	24	22	32	28	22	28
DSB3000 (avec DVAF : 0,5Hz - Low Power)	22	24	24	22	24	22	32	32	22	32

Numéro 12

Il se raccorde sur la sortie contact auxiliaire de l'UGA un maximum de :

- 30 Panneaux lumineux : NUG30490 (*sans BUZZER*)

- 22 Panneaux lumineux : NUG30490 (*avec BUZZER*)

Ces panneaux lumineux nécessitent une alimentation externe (*plage de tension de fonctionnement : 12 à 24 Volts*)

Numéro 13

Ces équipements d'alimentations en énergie se Sécurité (*EAES électrique, tension nominale 24 Volts*) conformes à la norme EN 12101-10 se raccordent au CMSI.

« FIN du Rapport d'Associativité »