

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R\*. 1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé

DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Table with 2 columns: Coordonnées du demandeur / POLYPIPE FRANCE, 359 Avenue du Douard, ZI Les Paluds, CS41037, 13781 AUBAGNE Cedex; Nom(s) commercial(aux) du produit fini / POLYBLEU PE 100 en résine CRP100 RD Black

Type de produit fini / Type of finished product: tube / pipe, produit de jointoyage / sealing product, autre / other; joint / seal, gasket, o-ring..., raccord et manchon / fittings; revêtement / coating, composant d'accessoires / accessories component; Nature du matériau / Type of material: polychlorure de vinyl PVC, PVC surchloré PVC-C, polyéthylène PE, polyéthylène réticulé PEX, polypropylène PP, polybutylène PB, polyamide PA, polytétrafluoroéthylène PTFE, acrylonitrile-butadiène-styrène ABS, éthylène-propylène EPDM, butadiène-acrylonitrile NBR, à base de résine époxydique / epoxy resin; Commentaires / Comments: Renouvellement / Renewal 15 MAT LY 234; Couleur du matériau / material color: noir / black; N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference: 16 MAT LY 247

Formulation chimique / Chemical formulation: Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives / Checked by the laboratory and conform to the positive lists

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 / Migration tests performed according to the standard XP P 41-250: Rapport S/V testé / S/V tested ratio: 240 cm²/L; Date des essais / Tests date: du 16 au 30 Décembre 2016 / from December 16 to 30, 2016; Commentaires: Les essais d'inertie réalisés selon la norme AFNOR XP P 41-250-1 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences des circulaires DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000.

Attestation délivrée par / Certificate issued by: Christelle AUTUGELLE, Responsable MCDE, CARSO - L.S.E.H.L.; A la date du / Date of issue: 05 Janvier 2017; Date d'expiration de l'ACS / Expiry date: 05 Janvier 2018; Commentaires / Comments: /

F\_MC058-c 15/09/2014 MLN