

ARIC

26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Patrice DARMAGNAC
Téléphone
Fax
Email p.darmagnac@aric-sa.fr

ARIC 53051 KATE LED 7W 4000K IP44 / Table UGR

Luminaire: ARIC 53051 KATE LED 7W 4000K IP44

Lampes: 1 x 68 X LED SMD2835

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Murs		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Sol		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	18.6	19.9	19.1	20.4	20.9	16.0	17.3	16.5	17.8	18.3
	3H	21.3	22.5	21.8	23.0	23.5	17.5	18.7	18.0	19.2	19.7
	4H	22.8	23.9	23.3	24.4	25.0	18.1	19.2	18.6	19.7	20.3
	6H	24.3	25.4	24.9	25.9	26.5	18.5	19.5	19.0	20.1	20.7
	8H	25.2	26.2	25.7	26.7	27.3	18.6	19.6	19.1	20.1	20.7
	12H	26.1	27.1	26.7	27.6	28.3	18.6	19.6	19.2	20.1	20.8
4H	2H	19.3	20.4	19.8	20.9	21.5	17.4	18.6	18.0	19.1	19.6
	3H	22.2	23.2	22.8	23.7	24.4	19.3	20.2	19.8	20.8	21.4
	4H	23.9	24.8	24.5	25.3	26.0	20.1	21.0	20.7	21.5	22.2
	6H	25.7	26.4	26.3	27.0	27.7	20.7	21.5	21.3	22.1	22.7
	8H	26.6	27.4	27.3	28.0	28.7	20.9	21.6	21.5	22.2	22.9
	12H	27.7	28.4	28.4	29.0	29.7	21.0	21.6	21.6	22.2	23.0
8H	4H	24.3	25.0	24.9	25.6	26.3	21.3	22.0	21.9	22.6	23.3
	6H	26.4	27.0	27.0	27.6	28.3	22.3	22.9	23.0	23.6	24.3
	8H	27.5	28.1	28.2	28.7	29.5	22.8	23.3	23.4	24.0	24.7
	12H	28.9	29.4	29.6	30.1	30.8	23.1	23.5	23.7	24.2	25.0
12H	4H	24.3	25.0	24.9	25.6	26.3	21.7	22.3	22.3	23.0	23.7
	6H	26.5	27.0	27.2	27.7	28.4	23.0	23.5	23.6	24.2	24.9
	8H	27.8	28.3	28.5	28.9	29.7	23.6	24.1	24.3	24.7	25.5
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.2 / -0.2				
S = 2.0H		+0.4 / -0.5					+0.4 / -0.5				
Tableau standard		BK12					BK13				
Nombre à ajouter pour la correction		12.4					6.4				
Indice d'éblouissement en fonction du 600lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.