

LCIE N° : NF012_1626

Titulaire :
License Holder:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
31 rue Pierre Mendès France, Eybens - 38050 GRENOBLE Cedex 9
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA (0962AP)
Camino Barranquet 57 - 46133 MELIANA VALENCIA
ESPAGNE

Produit :
Product:

Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (ID)
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's)

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Series : ITG40 (couleur : blanc / *colour : white*)
Références : voir annexe / *References: see annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 61008-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12: 2017
EN 61008-2-1:1994 +A11:1998

Documents pris en compte :
Relevant documents:

STR n° 030/ES0132 avec Rapport(s) d'essai(s) / *with Test report(s)*
n° GS72/14-M1, GS77/14, GS133/14, GS244/17.

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* 665560 du/of 09/12/2014. Mise à jour suite à
évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 27/07/2018

Date de fin de validité / *Expiry date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Jean-François BRUEL
Responsable Certification/Certification Officer

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1626

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Gamme / Series : ITG40

Référence Reference	Nombre de pôles Number of poles	Ue (V)	In (A)	IΔn (A)	Type	Temporisation Time delay
A9N21520	2	230	25	0,030	AC	Sans / without
A9N21521	2	230	40	0,030	AC	Sans / without
A9N21522	2	230	25	0,300	AC	Sans / without
A9N21523	2	230	40	0,300	AC	Sans / without
A9N21524	2	230	25	0,030	A si	Sans / without
A9N21526	2	230	40	0,030	A si	Sans / without
A9N21529	2	230	40	0,300	A si	Avec / with

Indépendant de la tension d'alimentation / Independent of line voltage	oui / yes
Tension assignée / Rated voltage Ue : (V)	230
Courant assigné / Rated current In : (A)	Voir tableau ci-dessus/ See above table
Fréquence assignée / Rated frequency : (Hz)	50
Courant différentiel de fonctionnement assigné / Rated residual operating current IΔn : (mA)	Voir tableau ci-dessus/ See above table
Type :	Voir tableau ci-dessus/ See above table
Temporisation : type S	Voir tableau ci-dessus/ See above table
Nature du courant / Nature of supply :	~
Nombre total de pôles / Total number of poles :	2
Tension d'isolement assignée / Rated insulation voltage Ui : (V)	250
Tension assignée de tenue aux chocs / Rated impulse withstand voltage Uimp : (V)	4000
Température d'utilisation / Utilisation range temperature : (°C)	-5°C à/to +40°C (type AC) -25°C à/to +40°C (type Asi)
Pouvoir de fermeture et de coupure assigné / Rated making and breaking capacity Im : (A)	1000 630 (type S)
Pouvoir de fermeture et de coupure différentiel assigné / Rated residual making and breaking capacity IΔm: (A)	1000 630 (type S)
Courant conditionnel de court-circuit assigné / Rated conditional short-circuit current Inc : (A)	6000
Courant différentiel conditionnel de court-circuit assigné / Rated conditional residual short-circuit current IΔc : (A)	6000
Dispositif de protection contre les court-circuits / short-circuit protection devices	Fusibles/fuses 80A gG
Distance de grille (essais de court-circuit) / Grid distance (short-circuit tests) :	35mm
Type de protection contre les influences externes / Protection against external influences :	Fermé / enclosed
Degré de protection / Protection degree :	IP20
Groupe de matériau / Material group:	II
Méthode de montage / Method of mounting :	En tableau, sur rail / panel board, on rail
Mode de connexions électriques / Method of electrical connection	
non associé au dispositif de fixation mécanique / not associated with the mechanical-mounting	Oui/yes
Type de bornes / Type of terminals :	À trou / pillar terminal
Diamètre des vis des bornes / Nominal diameter of thread : (mm)	6,5
Mode de commande / Operating means	Manette / lever

Page 2/2