

**LCIE N° : NF012\_1201/A1**

Titulaire :  
*License Holder:*

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**  
31 rue Pierre Mendes France, Eybens  
38050 GRENOBLE Cedex 9  
FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**Schneider Electric Hungaria Villamossagi Zrt. Zala  
Fióktelep (N°1499AP)**  
Hock Janos út 55  
8900 Zalaegerszeg  
HONGRIE

Produit :  
*Product:*

**Interrupteur-sectionneur**  
*Switch-disconnector*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

SCHNEIDER S ELECTRIC

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / *Series* : Resi9 IN  
Références / *References* : R9PS120, R9PS232

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

Maintien de la licence / *Maintenance of the license n°*  
NF012\_4619 du/of 13/02/2025. Nouveau : autre gamme et  
autres références / *New : other range and other references.*

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008  
EN 60669-2-4:2005

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

NTR CCA/B16/2024 / CB BE-11966, TR N° TR 58182203/00,  
TR N° 58182202/00, N° 58182201/00 à/to 58182201/07

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / *License* NF012\_1201 du/of 30/06/2011.  
Changement de site de fabrication / *Change of factory.*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 18/02/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :  
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

**Julien GAUTHIER**  
Responsable Certification / *Certification Officer*



### RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

| Gamme / Series | Références<br>References | Courant nominal<br>Rated current | Tension nominale<br>Rated voltage | Fonction<br>Pattern number | Pôles<br>Poles |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| Resi9 IN       | R9PS120                  | 20 A                             | 250 V                             | 1                          | 1              |
|                | R9PS232                  | 32 A                             | 415 V                             | 2                          | 2              |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouverture des contacts<br><i>Contact opening (gap)</i>                                                                              | ouverture normale<br><i>normal gap</i>                                                                                           |
| Degré de protection<br><i>Protection degree</i>                                                                                     | IP20<br>IP40 : sur la face avant / on the front                                                                                  |
| Mode de commande<br><i>Method of actuating</i>                                                                                      | à levier<br><i>tumbler</i>                                                                                                       |
| Méthode de montage<br><i>Method of mounting</i>                                                                                     | semi encastré pour rail – montage en tableau de répartition<br><i>semi flush-type rail type - mounting in distribution board</i> |
| Méthode d'installation<br><i>Method of installation</i>                                                                             | conception A<br><i>design A</i>                                                                                                  |
| Type des bornes<br><i>Type of terminals</i>                                                                                         | à vis<br><i>screw-type</i>                                                                                                       |
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (I <sub>nc</sub> )<br><i>Rated conditional short-circuit current (I<sub>nc</sub>)</i> | 3 000 A                                                                                                                          |
| Couleur<br><i>Colour</i>                                                                                                            | blanc<br><i>white</i>                                                                                                            |