

ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE
Opération n° **IND-BA-116**
Luminaire d'éclairage de bâtiments industriels

Secteurs d'application :

-Bâtiments industriels.

Conditions pour la délivrance de certificats :

- Durée de vie calculée à 25°C $\geq$ 50 000 heures avec une chute de flux lumineux $\leq$ 20 %.
- Efficacité lumineuse $\geq$ 110 lm/W.
- Facteur de puissance $> 0,9$ quelle que soit la puissance.
- Taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 %.

Caractéristiques du luminaire :

Nom et référence du luminaire	THEMA 970 48W - 1647350064
Type de led et flux	LED SMD – 6384 Lumens
Efficacité lumineuse	133 Lumens / watt
Taux de distorsion harmonique	$< 25\%$
Groupe photobiologique	RG0

ELIGIBLE CEE