

LCIE N° : NF004_1193

Titulaire :
License Holder:

COURANT SAS
241 route de Dommartin
01570 MANZIAT - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

COURANT SAS (N°0622CO)
241 route de Dommartin
01570 MANZIAT - FRANCE

Produit :
Product:

**Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits
cintrables**
Conduit systems for cable management - Pliable conduit

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

COURANT

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

ICTA 34223

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Dimensions/size : 16, 20, 25, 32, 40, 50
Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 61386-1:2008 + A1:2019
EN IEC 61386-22:2021 + A11:2021

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 21781648-799326 Version : 01
TR n° 170200-759483 Version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* NF004_1072 du/of 04/02/2021. Mise à jour suite à
évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s) /
Ajout de la couleur verte pour les dimensions 16, 32, 40, 50


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté,
AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la
société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les
conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les
règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la
fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated
certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF
Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the
frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification
rules, as far as the regular checking and third party verifications of the
production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 10/06/2024

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license NF004_1193

Caractéristiques / Characteristics :

Système de conduit cintrable transversalement élastique / Pliable conduit system self-recovering : ICTA

CONDUIT ICTA	DIMENSIONS / SIZE					
Ø extérieur / Outside Ø (mm)	16	20	25	32	40	50
Ø intérieur mini / Lower inside Ø (mm)	9	12,8	17,4	23,1	28,7	38,5
Couleur / colour	Noir / Black Gris / Gray Vert / Green Bleu / Blue Ivoire / Ivory					

Test item particulars:	-
Conduit system classification coding.....:	ICTA 3422
Type of conduit.....:	Non-metallic
Type of conduit.....:	Corrugated
Type of conduit fitting.....:	Non-metallic
Conduit fitting – quantity	1
Conduit fitting – type(s).....:	Sleeve diameter 16, 20, 25, 32, 40, 50
Conduit fitting – colour(s).....:	Grey, blue, black, green, ivory
Method for connection	Non-thread able

	Désignation / Designation	ICTA
1	Resistance à l'écrasement <i>Resistance to compression</i>	3 / Compression moyenne / Medium compression strength
2	Resistance aux chocs / Resistance to impact	4 / Résistance aux chocs élevée / Heavy impact strength
3	Domaine inférieur de température <i>Lower temperature range</i>	2 / -5°C
4	Domaine supérieur de température <i>Upper temperature range</i>	2 / +90°C
5	Résistance à la flexion <i>Resistance to bending</i>	3 / Cintrable-Transversalement élastique / Pliable-self recovering
6	Caractéristiques électriques <i>Electrical characteristics</i>	2 / Avec des caractéristiques d'isolation électrique / With electrical insulating characteristics
7	Protection contre la pénétration des corps solides / Protection against ingress of solid objects	4 / Protégé contre des corps solides étrangers de diamètre supérieur ou égal à 1,0 mm / Protected against solid foreign objects of 1,0 mm diameter and greater
8	Protection contre la pénétration d'eau <i>Protection against ingress of water</i>	4 / Protection contre les éclaboussures / Protected against splashing water
9	Résistance à la corrosion <i>Resistance against corrosion</i>	Choisissez un élément.
10	Résistance à la traction / Tensile strength	0 / Non déclarée / None declared
11	Résistance à la propagation de la flamme / Resistance to flame propagation	1 / Non-propagateur de flamme / Non-flame propagating
12	Résistance à la charge suspendue <i>Suspended load capacity</i>	0 / Non déclarée / None declared
13	Risques du feu (à l'étude) <i>Fire effects (under consideration)</i>	-
14	Impact environnemental (facultatif) <i>Environmental impact (optional)</i>	0 / Non déclaré / None declared