

ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE
Opération n° **IND-BA-116**
Luminaire d'éclairage de bâtiments industriels

Secteurs d'application :

-Bâtiments industriels.

Conditions pour la délivrance de certificats :

- Durée de vie calculée à 25°C \geq 50 000 heures avec une chute de flux lumineux \leq 20 %.
- Efficacité lumineuse \geq 110 lm/W.
- Facteur de puissance $>$ 0,9 quelle que soit la puissance.
- Taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 %.

Caractéristiques du luminaire :

Nom et référence du luminaire	LUCENTE 3700 3.1 200W - 2237003200
Type de led et flux	LED SMD – 28000 Lumens
Efficacité lumineuse	140 Lumens / watt
Taux de distorsion harmonique	$<$ 25%
Groupe photobiologique	RG0

ELIGIBLE CEE