

Certificats d'économies d'énergie

Attestation de conformité aux exigences
de l'opération standardisée BAT-EQ-127
Luminaire d'éclairage général à modules LED

Marque commerciale : LEDVANCE

Nom du produit : TruSys PFM NARROW 35W/4000K

Référence : 4058075398719

Fiche technique :

https://assets.ledvance.digital/appsinfo/pdc/pdf.do?cid=GPS01_3601914&mpid=ZMP_3656428&vid=EVEF

Fait à : Molsheim

le : 18/08/2021

Nom du signataire : Pierre-Yves

Monleau

Responsable Marketing Produits

P.Y. MONLEAU


Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.

Informations relatives au produit concerné, à la date d'émissions de cette attestation. La conformité d'une installation aux exigences CEE dépend également d'autres critères, comme l'usage du lieu d'installation, voire le type d'installation dans certains cas, ou encore l'apport ou non de lumière naturelle : par exemple, un luminaire ON/OFF est éligible à la fiche d'opération standardisée BAT-EQ-127 ; mais dès lors que le projet concerne un local avec apport de lumière naturelle, c'est un luminaire pré-équipé pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l'éclairage naturel qui permettra l'obtention de CEE (si les autres critères de la fiche sont remplis).

LEDVANCE SASU
5 rue d'Altorf
CS 49105
67129 Molsheim Cedex
Tel : +33 3 88 49 75 99
www.ledvance.com

Au capital de 20 000 000 €
N° TVA FR 64 675 780 167
R.C.S Saverne 675 780 167
Code APE : 2740 Z
Siren 675 780 167
CL Strasbourg CAE 08571
30002 08571000060919J 02