Rapport d'essai n° *Test report n°*	1201152 - 2013416

Essais de tenue mécanique sur système de fixation

Description échantillons : *Product name*	AL1-GT-LG-1M / ALGT11FR

Contrôleur de l'APAVE : *APAVE Job supervisor*	Pascal PILLA

Date des essais : *Inspection date*	08/12/2020

Essais réalisés : *Conducted testing*	Traction / Tensil test Testometric M500-50CT - vitesse de traction 50 mm/min Calibré le 07/17

Résultats

Echantillons *Sample*	1	2	3
Résistance (kgf) *tensile strength*	141.42	128.20	126.72
Valeur moyenne (kgf) *Average value*	132.11		

Charge de travail préconisée : 15 kg
Coefficient de sécurité : 5:1

Commentaires :

Les produits testés respectent la charge de travail préconisée et le coefficient de sécurité.

Ce rapport d'essais est réalisé à la demande de Gripple Europe SARL pour valider les résultats obtenus par le contrôleur de l'APAVE, présent lors de la réalisation de ces derniers.

Signature du contrôleur :
Job supervisor signature
P. PILLA - APAVE

P. PILLA APAVE

Fait à Obernai
Le 08/12/2020

Gripple Europe Parc d'Activités Sud 1 Rue du Commerce BP 37 67211 OBERNAI CEDEX
Tél. : +33 (0)3 88 95 44 95 Fax : +33 (0)3 88 95 08 78
www.gripple.com Email : frinfo@gripple.com

Concours Lépine pour l'Innovation, Grand Prix du Président de la République 1990, Médaille d'Or SARL au capital de 31 000 Euros, SIRET : 424 096 758 00026 - APE : 2599B. N°. TVA : FR 68424096758