LICENCE

LCIE N° : T 21059 / 768611

Titulaire : *License Holder:*	**Schneider Electric Industrie Italia S.p.A.** Via Govoni, 17; 40066 PIEVE DI CENTO (BO) - ITALIE
Site de fabrication : *Factory:*	**Schneider Electric Industrie Italia S.p.A. (N°2061BA)** Via Govoni, 17 ; 40066 PIEVE DI CENTO (BO) - ITALIE
Produit : *Product:*	**BAES d'évacuation à led NP** *BAES of evacuation with light-emitting diode NP*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	SCHNEIDER ELECTRIC
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	EXW-LIGHT-EV IP42 ACT.L/1LFP - OVA59110
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	/
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	NF EN 60598-1:2015+A1:2018 NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020 NF EN 62034:2012 NF C 71-800:2000 NF C 71-820:1999 PE 110-755:2019 Règle d'Application n° 110-699 :2013 NF 413:2006
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	TR N°73574-768612 A/B/C Version : 01
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 10/12/2021

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
F - 92260 FONTENAY AUX ROSES

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / *Annex of license*
T 21059 / 768611

Caractéristiques / *Characteristics* :

Caractéristiques / Characteristics	**Valeur / Value**
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0,7W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP42
Degré IK / IK degree	IK09
Flux assigné / Rated lumen output	60 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	LiFePO4 OVA51170 IFpR 14/50 (WITH PCM-A) Li 2037 329073670 3,2V – 600mAh Perm Ch.30mA High Temp. CE
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	9 LEDs
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	2 LEDS
Télécommande/Remote control	Oui / Yes
Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time	30 min
Autre / Other	Tenue du fils incandescent à 850°C / Resistance of Incandescent wire at 850°C