




Baie IT Climatisée prête à l'emploi pour installation et refroidissement de serveurs, matériels actifs/passifs sans infrastructure lourde.

Climatisation de 3000 W. Installée sur le toit de la baie.

CARACTERISTIQUES DE LA BAIE CLIMATISÉE

Poids et dimensions

- Largeur : 800 mm - Profondeur : 1000 mm
- Hauteur de la baie : 24U (1200 mm) + socle 100mm
- Hauteur de la baie avec climatisation : 1717 mm
- Poids de la baie avec climatisation : 185 kg

Portes et fermetures

- Porte avant : simple, vitrée, ouverture 180°, avec poignée et serrure à clé
- Porte arrière : simple, pleine, ouverture 130°, avec poignée et serrure à clé

Autres caractéristiques

- Cadre 19" : 1 avant et 1 arrière réglable en profondeur. Marquage de U inclus
- Étanchéité de la baie en sortie d'usine : IP55 (étanchéité clim : voir paragraphe « caractéristiques de la climatisation »)
- Toit : plein avec découpe pour climatiseur
- Jeu de 2 panneaux latéraux vissés
- Fond de baie équipé de 5 plaques pleines. Possibilité de gérer les passages de câble en échangeant 2 plaques de fond par le kit de passage de câble inclus dans la livraison
- Charge admissible : 1,5 tonne

Baie livrée avec :

- Manuel d'utilisation
- Socle de 100 mm de hauteur pour pallier l'absence de faux plancher
- Kit passage de câbles : (voir schéma) ; Tuyau d'évacuation des condensats

CARACTERISTIQUES DE LA CLIMATISATION

Climatisation

- Climatisation de toit autonome à détente directe.
- Ne nécessite pas de condenseur extérieur
- Puissance de refroidissement : (L25 L35) 3000 W ; (L35 L45) 3200 W
- Puissance électrique : (L25 L35) 1820 W ; (L35 L45) 2325 W
- Indice de protection : circuit intérieur : IP20 ; circuit extérieur : IP20
- Fluide frigorigène: R513A

Raccordement électrique

- Tension : 230 V - Fréquence : 50/60 Hz
- Disjoncteur : ≥ 16 A

Niveau sonore : 74,3 dB(A)





Baie IT Climatisée prête à l'emploi : condition d'utilisation et options

LIEU D'IMPLANTATION ET CONDITIONS D'UTILISATION

La baie climatisée doit être installée

- Dans des locaux dont le volume est supérieur à 10 m³
- Distance d'au moins 200 mm entre la climatisation et un mur.
- Dans un lieu exempt de poussière, d'humidité et dans une atmosphère non agressive (ex : huile...)

Conditions de fonctionnement

- La baie climatisée ne doit pas être inclinée de plus 2 degrés
- L'évacuation des condensats doit être assurée (utiliser le tuyau d'évacuation inclus dans la livraison)
- La température ambiante doit être comprise entre 10°C et 45°C
- Les indications relatives à l'alimentation électrique de la climatisation doivent être respectées

EXEMPLES D'ELEMENTS OPTIONNELS

Supervision

- Boîtier de supervision CMC III : Processing Unit Compact (IP/SNMP)
- Sonde de température
- Sonde de température et d'hygrométrie

Sécurité

- Contrôle d'accès : capteur d'ouverture de porte
- Système de fermeture à digicode ou lecteur de badge compatible Mifare, Legic, HID, FeliCa.
- DEI (Détection/Extinction Incendie) DET-AC III

Alimentation électrique


- Bandeau de prise : PDU basique, mesuré, switché ou managé
- Onduleur 230 V, 1 kVA : différentes autonomies possibles

Gestion du câblage

- Eléments de nivellements et deux brosses balai passe câble pour socle 100mm


Maintenance

- Contrat de maintenance annuel




Baie IT Climatisée prête à l'emploi : les vues.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT




Baie 24 U avec climatisation de toit 3000 W


PLANS



Vue de face



Vue de côté



Vue de haut



GESTION DU PASSAGE DE CABLES



Exemple pour profondeur d'armoire de 600 mm
T1 (600 mm) - 148 = T2 (452 mm)

1 Tôle coulissante

