

Certificats d'Economies d'Energie

Attestation de conformité aux exigences de l'opération n° RES-EC-104 Rénovation d'éclairage extérieur

Référence : PB 002

Code : 310 015

Nous attestons par la présente que le produit ci-dessus est éligible à la fiche d'opération standardisée RES-EC-104 et respecte les exigences suivantes :

- ensemble optique fermé d'un degré de protection (IP) de 65 minimum ;
- cas n°1 : efficacité lumineuse ≥ 90 lumens par Watt et ULOR ≤ 1 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR $\leq 3\%$) ;
- cas n°2 : efficacité lumineuse ≥ 70 lumens par Watt et ULOR ≤ 10 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR ≤ 15 %).

La fiche technique du produit est disponible sur notre site internet dans la rubrique « produits ».

Pour faire valoir ce que de droit,

Fait à Saint-Gaudens, le 13 décembre 2021

David COTTEREAU

Dirigeant



ARTLUX - Route de l'Ancien Circuit - BP 16 - 31800 SAINT-GAUDENS
Tél. **05 33 00 33 32** - Fax. **02 51 33 55 69** - Mail. contact@artlux.fr

www.artlux.fr

SAS au capital de 20 000€ - RCS POITIERS 538570961 - APE 2740Z