

## Certificats d'Economies d'Energie

### Attestation de conformité aux exigences de l'opération n° RES-EC-104 Rénovation d'éclairage extérieur

Références : PB 003 – PB 004 – PB 005

Codes : 310 030 – 310 040 – 310 050

Nous attestons par la présente que le produit ci-dessus est éligible à la fiche d'opération standardisée RES-EC-104 et respecte les exigences suivantes :

- ensemble optique fermé d'un degré de protection (IP) de 65 minimum ;
- cas n°1 : efficacité lumineuse  $\geq 90$  lumens par Watt et ULOR  $\leq 1$  % (ou, pour les luminaires à LED, ULR  $\leq 3\%$ ) ;
- cas n°2 : efficacité lumineuse  $\geq 70$  lumens par Watt et ULOR  $\leq 10$  % (ou, pour les luminaires à LED, ULR  $\leq 15$  %).

La fiche technique du produit est disponible sur notre site internet dans la rubrique « produits ».

Pour faire valoir ce que de droit.

Fait à Saint-Gaudens, le 13 décembre 2021

