

**Série SUN2000-(20KTL, 29.9KTL, 30KTL, 36KTL,
40KTL)-M3**

Manuel d'utilisation

Édition 21
Date 21-01-2025



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2025. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou par quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de Huawei Technologies Co., Ltd.

Marques et autorisations



et les autres marques déposées sont la propriété de Huawei Technologies Co., Ltd.

Avis

Les produits, services et fonctionnalités achetés sont stipulés dans le contrat établi entre Huawei et le client. Tous les éléments des produits, services et fonctionnalités décrits dans ce document n'entrent pas nécessairement dans le cadre d'achat ou d'utilisation. Sauf mention contraire dans le contrat, toutes les informations et recommandations contenues dans ce document sont fournies telles quelles, sans garantie ni représentation d'aucune sorte, expresses ou implicites.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. La préparation de ce manuel a reçu toute l'attention requise pour assurer l'exactitude de son contenu, mais l'ensemble des déclarations, informations et recommandations qu'il contient ne saurait constituer une quelconque garantie, directe ou indirecte.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Adresse : Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
People's Republic of China

Site internet : <https://e.huawei.com>

À propos de ce document

Objectif

Ce document décrit les modèles d'onduleurs ci-dessous (aussi appelés SUN2000) en ce qui concerne les précautions de sécurité, la présentation, l'installation, les connexions électriques, la mise sous tension et la mise en service, la maintenance et les caractéristiques techniques des produits. Lisez ce document attentivement avant d'installer et d'utiliser l'onduleur.

- SUN2000-20KTL-M3
- SUN2000-20KTL-BRM3
- SUN2000-29.9KTL-M3
- SUN2000-30KTL-M3
- SUN2000-30KTL-BRM3
- SUN2000-36KTL-M3
- SUN2000-40KTL-M3
- SUN2000-40KTL-BRM3

Public visé

Ce document est destiné aux :

- Installateurs
- Utilisateurs

Symboles

Les symboles utilisés dans le présent document sont définis comme suit.

Symbole	Description
 DANGER	Indique un danger présentant un degré de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.
 AVERTISSEMENT	Indique un danger présentant un degré de risque modéré qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.

Symbole	Description
 ATTENTION	Indique un danger présentant un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.
AVIS	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats imprévus. Le symbole AVIS concerne des précautions non liées aux blessures corporelles.
 REMARQUE	Vient s'ajouter aux informations importantes dans le texte principal. Le symbole REMARQUE concerne des précautions non liées aux blessures corporelles, aux dommages matériels et à la détérioration de l'environnement.

Historique des modifications

Les modifications apportées aux différentes éditions du présent document sont cumulatives. L'édition la plus récente du document contient toutes les modifications apportées aux éditions précédentes.

Édition 21 (21/01/2025)

Mise à jour de la section [2.3 Description des étiquettes](#).

Édition 20 (23/12/2024)

Mise à jour de la section [A Codes de réseau](#).

Édition 19 (20/08/2024)

Mise à jour de la section [À propos de ce document](#).

Mise à jour de la section [1.2 Sécurité électrique](#).

Mise à jour de la section [2.1 Vue d'ensemble](#).

Mise à jour de la section [2.3 Description des étiquettes](#).

Mise à jour de la section [3 Stockage de l'onduleur](#).

Mise à jour de la section [4.3 Détermination de l'emplacement d'installation](#).

Mise à jour de la section **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de la section **10 Spécifications techniques**.

Mise à jour de la section **A Codes de réseau**.

Mise à jour de la section **G Planification de contact sec**.

Mise à jour de la section **H Définition du seuil de courant pour le déclenchement de la protection RCD**.

Édition 18 (10/03/2024)

Ajout de la section **7.3.2 Réglage de l'injection à un courant limité**.

Mise à jour de la section **A Codes de réseau**.

Édition 17 (02/02/2024)

Mise à jour de la section **10 Spécifications techniques**.

Édition 16 (12/01/2024)

Mise à jour de la section **2.2 Apparence**.

Mise à jour de la section **3 Stockage de l'onduleur**.

Mise à jour de la section **4.4 Déplacement de l'onduleur**.

Mise à jour de la section **5.1 Précautions**.

Mise à jour de la section **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de la section **5.4 Raccordement du câble d'alimentation de sortie CA**.

Mise à jour de la section **5.5.1 Description des raccordements de câbles**.

Mise à jour de la section **8.3 Référence des alarmes**.

Mise à jour de la section **10 Spécifications techniques**.

Mise à jour de la section **A Codes de réseau**.

Mise à jour de la section **M Coordonnées**.

Ajout de la section **N Chatbot intelligent de Digital Power**.

Édition 15 (08/11/2023)

Mise à jour de la section **4.3 Détermination de l'emplacement d'installation**.

Mise à jour de la section **5.3 Raccordement du câble PE**.

Mise à jour de la section **5.7.1 Modes de communication**.

Mise à jour de la section **7 Interaction homme-machine**.

Mise à jour de la section **10 Spécifications techniques**.

Édition 14 (20/09/2023)

Mise à jour de la section **5.5.1 Description des raccordements de câbles**.

Édition 13 (28/04/2023)

Mise à jour de la section **A Codes de réseau**.

Ajout de la section **L Localisation des problèmes de résistance d'isolation**.

Mise à jour de la section **M Coordonnées**.

Édition 12 (28/02/2023)

Mise à jour de la section **2.1 Vue d'ensemble**.

Mise à jour de la section **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de la section **5.6 (Facultatif) Installation du Smart Dongle**.

Mise à jour de la section **10 Spécifications techniques**.

Édition 11 (10/01/2023)

Mise à jour de la section **1 Informations de sécurité**.

Mise à jour de la section **2.3 Description des étiquettes**.

Mise à jour de la section **4.2 Outils**.

Mise à jour de la section **7 Interaction homme-machine**.

Mise à jour de la section **8.3 Référence des alarmes**.

Mise à jour de la section **10 Spécifications techniques**.

Ajout de la section **M Coordonnées**.

Édition 10 (26/09/2022)

Mise à jour de la section **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de la section **5.4 Raccordement du câble d'alimentation de sortie CA**.

Édition 09 (30/06/2022)

Mise à jour de la section **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de la section **5.4 Raccordement du câble d'alimentation de sortie CA**.

Mise à jour de la section **5.5 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC**.

Mise à jour de la section **5.7.1 Modes de communication**.

Mise à jour de la section **7 Interaction homme-machine**.

Mise à jour de la section **7.1.3 Mise en réseau du SmartLogger**.

Mise à jour de la section **8.3 Référence des alarmes**.

Mise à jour de la section **10 Spécifications techniques**.

Ajout de la section **J Détection d'accès à la chaîne PV**.

Édition 08 (14/04/2022)

Mise à jour de la section **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de la section **5.7.1 Modes de communication**.

Mise à jour de la section **D Arrêt rapide**.

Édition 07 (30/01/2022)

Mise à jour de la section **4.3 Détermination de l'emplacement d'installation**.

Mise à jour de la section **8.2 Maintenance de routine**.

Édition 06 (04/01/2022)

Mise à jour de la section **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de la section **7.1.2 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur**.

Mise à jour de la section **7.3.1 Contrôle de point raccordé au réseau**.

Mise à jour de la section **7.3.3 Contrôle de la puissance apparente côté sortie de l'onduleur**.

Mise à jour de la section **10 Spécifications techniques**.

Mise à jour de la section **A Codes de réseau**.

Édition 05 (25/11/2021)

Mise à jour de la section **5.4 Raccordement du câble d'alimentation de sortie CA**.

Édition 04 (25/07/2021)

Mise à jour de la section [5.2 Préparation des câbles](#).

Mise à jour de la section [10 Spécifications techniques](#).

Édition 03 (15/04/2021)

Mise à jour de la section [2.1 Vue d'ensemble](#).

Mise à jour de la section [5.2 Préparation des câbles](#).

Mise à jour de la section [5.5 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC](#).

Mise à jour de la section [10 Spécifications techniques](#).

Édition 02 (20/11/2020)

Mise à jour de la section [2.3 Description des étiquettes](#).

Mise à jour de la section [4.3 Détermination de l'emplacement d'installation](#).

Mise à jour de la section [5.2 Préparation des câbles](#).

Mise à jour de la section [5.7.1 Modes de communication](#).

Mise à jour de la section [10 Spécifications techniques](#).

Édition 01 (15/10/2020)

Cette édition est la première version officielle.

Sommaire

À propos de ce document.....	ii
1 Informations de sécurité.....	1
1.1 Sécurité personnelle.....	2
1.2 Sécurité électrique.....	4
1.3 Exigences relatives à l'environnement.....	7
1.4 Sécurité mécanique.....	9
2 Vue d'ensemble.....	13
2.1 Vue d'ensemble.....	13
2.2 Apparence.....	16
2.3 Description des étiquettes.....	17
2.4 Principes de fonctionnement.....	19
2.4.1 Schéma de circuit.....	19
2.4.2 Modes de fonctionnement.....	20
3 Stockage de l'onduleur.....	22
4 Installation.....	24
4.1 Vérification avant installation.....	24
4.2 Outils.....	25
4.3 Détermination de l'emplacement d'installation.....	26
4.4 Déplacement de l'onduleur.....	31
4.5 Installation du support de montage.....	32
4.5.1 Montage sur support.....	33
4.5.2 Montage mural.....	34
4.6 Installation de l'onduleur.....	35
5 Raccordements électriques.....	38
5.1 Précautions.....	38
5.2 Préparation des câbles.....	39
5.3 Raccordement du câble PE.....	42
5.4 Raccordement du câble d'alimentation de sortie CA.....	44
5.5 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC.....	50
5.5.1 Description des raccordements de câbles.....	51
5.5.2 Connexion des câbles aux bornes Amphenol Helios H4.....	52

5.5.3 Connexion des câbles aux bornes Staubli MC4.....	54
5.6 (Facultatif) Installation du Smart Dongle.....	55
5.7 Raccordement des câbles de signal.....	58
5.7.1 Modes de communication.....	61
5.7.2 (Optionnel) Raccordement du câble de communication RS485 au SUN2000.....	63
5.7.3 (Facultatif) Raccordement du câble de communication RS485 au capteur de puissance.....	64
5.7.4 (Facultatif) Raccordement du câble de signal de programmation du réseau électrique.....	65
5.7.5 (Facultatif) Raccordement du câble de signal d'arrêt rapide.....	66
6 Mise en service.....	68
6.1 Vérification avant la mise sous tension.....	68
6.2 Mise sous tension du système.....	69
7 Interaction homme-machine.....	72
7.1 Scénario dans lequel les SUN2000 sont connectés au FusionSolar Smart PV Management System.....	73
7.1.1 (Facultatif) Enregistrement d'un compte d'installateur.....	73
7.1.2 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur.....	74
7.1.3 Mise en réseau du SmartLogger.....	75
7.2 Scénario dans lequel les onduleurs sont connectés à d'autres systèmes de gestion.....	75
7.3 Energy Control.....	75
7.3.1 Contrôle de point raccordé au réseau.....	75
7.3.2 Réglage de l'injection à un courant limité.....	80
7.3.2.1 Connexion de l'application à l'onduleur ou au Smart Dongle.....	80
7.3.2.2 Scénario où l'application se connecte au SmartLogger.....	81
7.3.3 Contrôle de la puissance apparente côté sortie de l'onduleur.....	82
8 Entretien.....	84
8.1 Mise hors tension du système.....	84
8.2 Maintenance de routine.....	85
8.3 Référence des alarmes.....	86
9 Manipulation de l'onduleur.....	87
9.1 Retrait du SUN2000.....	87
9.2 Emballage du SUN2000.....	87
9.3 Mise au rebut du SUN2000.....	87
10 Spécifications techniques.....	88
A Codes de réseau.....	102
B Mise en service de l'appareil.....	126
C Récupération du PID intégré.....	129
D Arrêt rapide.....	130
E Protection NS.....	131
F Réinitialisation d'un mot de passe.....	132

G Planification de contact sec.....	133
H Définition du seuil de courant pour le déclenchement de la protection RCD.....	135
I AFCI.....	137
J Détection d'accès à la chaîne PV.....	139
K Diagnostic intelligent de la courbe I-V.....	142
L Localisation des problèmes de résistance d'isolation.....	143
M Coordonnées.....	147
N Chatbot intelligent de Digital Power.....	149
O Acronymes et abréviations.....	150

1 Informations de sécurité

Déclaration

Avant le transport, le stockage, l'installation, l'opération, et/ou la maintenance de l'équipement, lisez ce document, respectez rigoureusement les instructions fournies dans le présent document et respectez toutes les consignes de sécurité figurant sur l'équipement et dans ce document. Dans le présent document, « équipement » fait référence aux produits, logiciels, composants, pièces détachées et/ou services associés à ce document ; « l'Entreprise » fait référence au fabricant (producteur), vendeur et/ou prestataire de service de l'équipement ; « vous » fait référence à l'entité qui transporte, stocke, installe, opère, utilise, et/ou maintient l'équipement.

Les mentions **Danger, Avertissement, Attention** et **Avis** décrites dans ce document ne couvrent pas toutes les mesures de sécurité. Vous devez également respecter les normes et pratiques du secteur internationales, nationales ou régionales en vigueur. **L'Entreprise décline toute responsabilité relative aux conséquences résultant de la violation des exigences de sécurité ou des normes de sécurité concernant la conception, la production et l'utilisation de l'équipement.**

L'équipement doit être utilisé dans un environnement conforme aux caractéristiques de conception. Dans le cas contraire, l'équipement pourrait mal fonctionner ou être endommagé, ce qui n'est pas couvert par la garantie. L'Entreprise ne pourra être tenue responsable des pertes de propriété, blessures ou même décès causés en conséquence.

Respectez les lois, réglementations, normes et spécifications applicables lors du transport, du stockage, de l'installation, de l'opération, de l'utilisation et de la maintenance.

N'effectuez pas de rétroconception, de décompilation, de désassemblage, d'adaptation, d'implantation ou d'autres opérations dérivées sur le logiciel de l'équipement. N'étudiez pas la logique d'installation interne de l'équipement, n'obtenez pas le code source du logiciel de l'équipement, n'enfreignez pas les droits de propriété intellectuelle ou ne divulguez pas les résultats des tests de performance du logiciel de l'équipement.

L'entreprise décline toute responsabilité dans les cas suivants ou leurs conséquences :

- L'équipement est endommagé en raison d'un cas de force majeure tel que des tremblements de terre, des inondations, des éruptions volcaniques, des flux de débris, une foudre, des incendies, des guerres, des conflits armés, des typhons, des ouragans, des tornades et d'autres conditions météorologiques extrêmes.
- L'équipement est utilisé hors les conditions indiquées dans le présent document.

- L'équipement est installé ou utilisé dans des environnements non conformes aux normes internationales, nationales ou régionales.
- L'équipement est installé ou utilisé par du personnel non qualifié.
- Vous n'avez pas respecté les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité apposées sur le produit et indiquées dans le document.
- Vous retirez ou modifiez le produit ou le code logiciel sans autorisation.
- Vous ou un tiers autorisé par vous endommagez l'équipement pendant le transport.
- L'équipement est endommagé en raison de conditions de stockage qui ne répondent pas aux exigences spécifiées dans le document du produit.
- Vous ne préparez pas de matériaux et d'outils conformes aux lois, réglementations et normes correspondantes locales.
- L'équipement est endommagé en raison d'une négligence, d'une violation intentionnelle, d'une négligence grave ou d'opérations inappropriées de votre part ou de la part d'un tiers, ou de toute autre raison non liée à l'Entreprise.

1.1 Sécurité personnelle

DANGER

Assurez-vous que l'alimentation est coupée pendant l'installation. N'installez pas ou ne retirez pas un câble lorsque l'équipement est sous tension. Un contact transitoire entre le fil central du câble et le conducteur génère des arcs électriques ou des étincelles qui peuvent entraîner un incendie ou des blessures corporelles.

DANGER

Toute opération non conforme et inappropriée de l'équipement sous tension peut provoquer un incendie, des électrocutions ou une explosion, entraînant des dommages matériels, des blessures corporelles, voire la mort.

DANGER

Avant toute opération, retirez les objets conducteurs tels que les montres, bracelets, chaînes, bagues et colliers pour éviter les électrocutions.

DANGER


Pendant les opérations, utilisez des outils isolés dédiés pour éviter les électrocutions ou les courts-circuits. Le niveau de tension de tenue diélectrique doit être conforme aux lois, réglementations, normes et spécifications locales.



AVERTISSEMENT

Pendant les opérations, portez des équipements de protection individuelle tels que des vêtements de protection, des chaussures isolantes, des lunettes, des casques de sécurité et des gants d'isolation.

Figure 1-1 Équipement de protection individuelle



Exigences générales

- Utilisez toujours des dispositifs de protection. Faites attention aux avertissements, mises en garde et mesures de précaution associées indiqués dans ce document et apposés sur l'équipement.
- S'il existe une probabilité de blessures corporelles ou d'endommagement de l'équipement au cours de son utilisation, arrêtez immédiatement les opérations, informez-en le superviseur et prenez les mesures de protection appropriées.
- Ne mettez pas l'équipement sous tension avant qu'il ne soit installé ou confirmé par des professionnels.
- Ne touchez pas l'équipement d'alimentation directement ou avec des conducteurs tels que des objets humides. Avant de toucher une surface conductrice ou une borne, mesurez la tension au niveau du point de contact pour garantir qu'il n'y a pas de risque d'électrocution.
- Ne touchez pas l'équipement en cours d'utilisation, car le boîtier est chaud.
- Ne touchez pas un ventilateur en marche avec les mains, des composants, des vis, des outils ou des cartes. Sinon, des blessures ou des dommages matériels peuvent se produire.
- En cas d'incendie, quittez immédiatement le bâtiment ou le local de l'équipement, et activez l'alarme incendie ou appelez les services d'urgence. N'entrez en aucun cas dans le bâtiment ou la zone d'équipement concerné(e).

Exigences relatives au personnel

- Seuls des professionnels et du personnel formé sont autorisés à utiliser l'équipement.
 - Professionnels : personnel familiarisé avec les principes de fonctionnement et la structure de l'équipement, formé ou expérimenté dans l'utilisation de l'équipement et

qui connaît parfaitement les sources et le degré des divers dangers potentiels pouvant survenir lors de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance de l'équipement

- Personnel formé : personnel qualifié en matière de technologie et de sécurité, qui possède l'expérience requise, est conscient des dangers possibles pour lui-même lors de certaines opérations et est capable de prendre des mesures de protection pour limiter les risques pour lui-même et pour les autres
- Le personnel qui prévoit d'installer ou d'entretenir l'équipement doit recevoir une formation adéquate, être capable d'effectuer correctement toutes les opérations et comprendre toutes les mesures de sécurité nécessaires et les normes locales applicables.
- Seuls les professionnels qualifiés ou le personnel formé sont autorisés à installer, utiliser et entretenir l'équipement.
- Seuls les professionnels qualifiés sont autorisés à retirer les installations de sécurité et à inspecter l'équipement.
- Le personnel chargé d'effectuer des tâches spéciales telles que des opérations électriques, des travaux en hauteur et des opérations sur des équipements spéciaux doit posséder les qualifications locales requises.
- Seuls les professionnels autorisés sont habilités à remplacer l'équipement ou les composants (y compris les logiciels).
- Seul le personnel ayant besoin d'intervenir sur l'équipement est autorisé à accéder à l'équipement.

1.2 Sécurité électrique

DANGER

Avant de raccorder les câbles, vérifiez que l'équipement est intact. Si ce n'est pas le cas, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.

DANGER

Les opérations non conformes ou inappropriées peuvent engendrer un incendie ou des décharges électriques.

DANGER

Empêchez les corps étrangers de pénétrer dans l'équipement pendant les opérations. Sinon, il y a des risques de court-circuit ou d'endommagement de l'équipement, de réduction de la puissance de la charge, de coupure de courant ou de blessures corporelles.

AVERTISSEMENT

Pour les équipements nécessitant une mise à la terre, installez le câble de mise à la terre en premier lors de l'installation et retirez-le en dernier lors de la désinstallation.



AVERTISSEMENT

Pendant l'installation des branches PV et de l'onduleur, les bornes positives et négatives des branches PV peuvent être court-circuitées à la terre si les câbles d'alimentation ne sont pas correctement installés ou acheminés. Dans ce cas, un court-circuit CA ou CC peut se produire et endommager l'onduleur. Les dommages ainsi causés aux appareils ne sont couverts par aucune garantie.




ATTENTION

Évitez de faire passer des câbles à proximité des grilles d'entrée ou d'évacuation de l'air de l'équipement.

Exigences générales

- Suivez les procédures décrites dans le document pour l'installation, l'exploitation et la maintenance. Ne reconstruisez pas ou ne modifiez pas l'équipement, n'ajoutez pas de composants ou ne modifiez pas la séquence d'installation sans autorisation.
- Avant de connecter l'équipement au réseau électrique, obtenez l'accord du fournisseur d'électricité national ou local.
- Respectez les règles de sécurité de la centrale électrique, telles que les mécanismes d'opération et de ticket de travail.
- Installez des clôtures temporaires ou des cordes d'avertissement et suspendez des panneaux « Accès interdit » autour de la zone d'opération pour éloigner le personnel non autorisé de la zone.
- Avant d'installer ou de retirer des câbles d'alimentation, désactivez les commutateurs de l'équipement et ses boutons en aval et en amont.
- Avant d'effectuer des opérations sur l'équipement, vérifiez que tous les outils répondent aux exigences et enregistrez les outils. Une fois les opérations terminées, rassemblez tous les outils pour éviter qu'ils ne soient laissés à l'intérieur de l'équipement.
- Avant d'installer les câbles d'alimentation, vérifiez que les étiquettes de câbles sont correctes et que les bornes de câbles sont isolées.
- Lors de l'installation de l'équipement, utilisez un outil dynamométrique avec une plage de mesure appropriée pour serrer les vis. Lorsque vous utilisez une clé pour serrer les vis, assurez-vous que celle-ci ne s'incline pas et que l'erreur de couple ne dépasse pas 10 % de la valeur spécifiée.
- Assurez-vous que les boulons sont serrés à l'aide d'un outil dynamométrique et marqués en rouge et bleu après un double contrôle. Le personnel d'installation marque les boulons serrés en bleu. Le personnel d'inspection de la qualité confirme le serrage des boulons et marque ceux-ci en rouge. (Les marques doivent croiser les bords des boulons.)



- Si l'équipement dispose de plusieurs entrées, déconnectez-les toutes avant d'utiliser l'équipement.

- Avant de maintenir l'alimentation d'un dispositif électrique en aval ou d'un appareil de distribution électrique, désactivez le commutateur de sortie de son équipement d'alimentation.
- Pendant la maintenance de l'équipement, apposez des étiquettes « Ne pas allumer » à proximité des commutateurs en aval et en amont ou des disjoncteurs, ainsi que des panneaux d'avertissement pour éviter toute connexion accidentelle. L'équipement ne peut être mis sous tension qu'une fois le dépannage terminé.
- N'ouvrez pas les panneaux de l'équipement.
- Vérifiez régulièrement les connexions de l'équipement, en vous assurant que toutes les vis sont bien serrées.
- Seuls des professionnels qualifiés peuvent remplacer un câble endommagé.
- N'endommagez pas, n'occultez pas et ne griffonnez pas sur les étiquettes ou les plaques signalétiques apposées sur l'équipement. Remplacez rapidement les étiquettes usées.
- N'utilisez pas de solvants tels que de l'eau, de l'alcool ou de l'huile pour nettoyer les composants électriques à l'intérieur ou à l'extérieur de l'équipement.
- Le parasurtenseur du système PV et du bâtiment où le système PV est installé doit être conforme aux normes locales.

Mise à la terre

- Assurez-vous que l'impédance de mise à la terre de l'équipement est conforme aux normes électriques locales.
- Assurez-vous que l'équipement est raccordé à la terre de protection en permanence. Avant d'utiliser l'équipement, vérifiez ses connexions électriques pour vous assurer qu'il est correctement mis à la terre.
- N'intervenez pas sur l'équipement en l'absence d'un conducteur de mise à la terre correctement installé.
- N'endommagez pas le conducteur de mise à la terre.

Exigences relatives au câblage

- Lors de la sélection, de l'installation et de l'acheminement des câbles, respectez les réglementations et règles de sécurité locales.
- Lorsque vous acheminez des câbles d'alimentation, assurez-vous qu'ils ne sont ni emmêlés ni vrillés. Ne regroupez pas et ne soudez pas les câbles d'alimentation. Si nécessaire, utilisez un câble plus long.
- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et isolés, et qu'ils sont conformes aux spécifications.
- Assurez-vous que les fentes et les trous d'acheminement des câbles sont exempts de bords tranchants et que les positions où les câbles sont acheminés à travers les tuyaux ou les trous de câble sont équipées de matériaux d'amortissement pour éviter que les câbles ne soient endommagés par des bords tranchants ou des bavures.
- Assurez-vous que les câbles du même type sont reliés les uns aux autres de manière nette et droite et que la gaine de câble est intacte. Lors de l'acheminement de câbles de différents types, assurez-vous qu'ils sont éloignés les uns des autres, sans enchevêtrement ni chevauchement.
- Fixez les câbles enterrés à l'aide de supports de câble et de colliers de câble. Assurez-vous que les câbles de la zone de remblayage sont en contact étroit avec le sol pour éviter toute déformation ou tout dommage pendant le remblayage.

- Si les conditions externes (par exemple le plan de câblage ou la température ambiante) changent, vérifiez l'utilisation du câble conformément à la norme CEI-60364-5-52 ou aux lois et réglementations locales. Par exemple, vérifiez que la capacité de transport du courant est conforme aux exigences.
- Lorsque vous acheminez des câbles, conservez au moins 30 mm entre les câbles et les zones ou composants générateurs de chaleur. Cela permet d'éviter la détérioration ou l'endommagement de la couche d'isolation des câbles.

1.3 Exigences relatives à l'environnement

DANGER

N'exposez pas l'équipement à de la fumée ou à des gaz inflammables ou explosifs. N'effectuez aucune opération sur l'équipement dans un environnement de ce type.

DANGER

Ne stockez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans la zone de l'équipement.

DANGER

Ne placez pas l'équipement à proximité de sources de chaleur ou de sources de flammes, telles que de la fumée, des bougies, des radiateurs ou d'autres appareils de chauffage. Une surchauffe peut endommager l'équipement ou provoquer un incendie.

AVERTISSEMENT

Installez l'équipement dans une zone éloignée de tout liquide. Ne l'installez pas sous des zones sujettes à la condensation, telles que les canalisations d'eau et les grilles d'évacuation de l'air, ou dans des zones sujettes à des fuites d'eau, telles que les grilles de climatiseur, les grilles de ventilation ou les fenêtres d'alimentation de la salle d'équipement. Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'équipement pour éviter les pannes ou les courts-circuits.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les dommages ou les incendies causés par les hautes températures, assurez-vous que les grilles de ventilation ou les systèmes de dissipation thermique ne sont pas obstrués ou couverts par d'autres objets lorsque l'équipement est en fonctionnement.

Exigences générales

- Stockez l'équipement en respectant les directives d'entreposage. La garantie du produit ne couvre pas les dommages à l'équipement dus au non-respect des directives d'entreposage.
- Veillez à ce que les environnements d'installation et d'utilisation de l'équipement restent dans les plages autorisées. Autrement, ses performances et sa sécurité seront compromises.
- La plage de températures de fonctionnement indiquées dans les spécifications techniques de l'équipement se réfère aux températures ambiantes de l'environnement d'installation de celui-ci.
- N'installez pas, ne manipulez pas et n'utilisez pas l'équipement et les câbles extérieurs (notamment, sans s'y limiter, ne pas déplacer l'équipement, utiliser l'équipement et les câbles, insérer ou retirer les connecteurs dans les ports de signal raccordés aux installations extérieures, travailler en hauteur, effectuer une installation à l'extérieur, ouvrir les portes) dans des conditions météorologiques difficiles, c'est-à-dire par temps de pluie, d'orage, de neige ou de vent de force 6 ou plus.
- N'installez pas l'équipement dans un environnement exposé à la poussière, à la fumée, aux gaz volatils ou corrosifs, aux rayons infrarouges et autres rayonnements, aux solvants organiques ou à l'air salé.
- N'installez pas l'équipement dans un environnement contenant du métal ou de la poussière magnétique conducteurs.
- N'installez pas l'équipement dans une zone propice à la croissance de micro-organismes tels que des champignons ou le mildiou.
- N'installez pas l'équipement dans une zone où les vibrations, le bruit ou les interférences électromagnétiques sont importants.
- Assurez-vous que le site est conforme aux lois, réglementations et normes locales.
- Assurez-vous que le sol dans l'environnement d'installation est solide, exempt de terre molle ou spongieuse et qu'il n'est pas sujet à l'affaissement. Le site ne doit pas être situé sur un sol à basse altitude ou une zone sujette à l'accumulation d'eau ou de neige, et le niveau horizontal du site doit être au-dessus du niveau d'eau maximal jamais enregistré dans cette zone.
- N'installez pas l'équipement dans un endroit qui pourrait être immergé dans l'eau.
- Si l'équipement est installé dans un endroit où la végétation est dense, en plus de l'entretien régulier, il est recommandé de consolider le sol sous l'équipement en utilisant du ciment ou du gravier (la surface devrait être supérieure ou égale à 3 m x 2,5 m).
- N'installez pas l'équipement à l'extérieur dans des zones salées, car cela pourrait provoquer de la corrosion. Une zone salée est une région à moins de 500 m de la côte ou sujette à la brise marine. Les régions sujettes à la brise marine varient en fonction des conditions météorologiques (comme les typhons et les moussons) et des terrains (comme les barrages et les collines).
- Avant toute installation, utilisation et maintenance, nettoyez toute trace d'eau, de glace, de neige ou autre corps étranger sur l'équipement.
- Lors de l'installation de l'équipement, assurez-vous que la surface d'installation est suffisamment solide pour supporter le poids de l'équipement.
- Après avoir installé l'équipement, retirez les matériaux d'emballage (cartons, mousse, plastique, attaches de câble, etc.) du local de l'équipement.

1.4 Sécurité mécanique

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que tous les outils nécessaires sont prêts et ont été inspectés par une organisation professionnelle. N'utilisez pas d'outils présentant des signes de rayures, qui n'ont pas été validés pendant l'inspection ou dont la période de validité de l'inspection a expiré. Assurez-vous que les outils sont bien fixés et qu'ils ne sont pas surchargés.

AVERTISSEMENT


Ne percez pas de trous dans l'équipement. Cela pourrait affecter les performances d'étanchéité et le confinement électromagnétique de l'équipement et endommager les composants ou les câbles internes. Les copeaux métalliques provenant du perçage peuvent court-circuiter les cartes à l'intérieur de l'équipement.

Exigences générales

- Repeignez toutes les éraflures sur la peinture résultant du transport ou de l'installation de l'équipement dès que possible. Un équipement présentant des éraflures ne doit pas être exposé à l'air libre sur une période prolongée.
- N'effectuez pas d'opérations telles que le soudage à l'arc et la découpe sur l'équipement sans une évaluation par l'Entreprise.
- N'installez pas d'autres appareils sur le dessus de l'équipement sans une évaluation par l'Entreprise.
- Lorsque vous effectuez des opérations sur le dessus de l'équipement, prenez des mesures pour protéger l'équipement contre les dommages.
- Utilisez les outils appropriés et utilisez-les correctement.

Déplacement d'objets lourds

- Soyez prudent afin d'éviter de vous blesser lors du déplacement d'objets lourds.



- Si plusieurs personnes doivent déplacer un objet lourd ensemble, déterminez la main-d'œuvre et la répartition du travail en tenant compte de la hauteur et d'autres conditions pour garantir que le poids est réparti de manière égale.
- Si deux personnes ou plus déplacent un objet lourd ensemble, assurez-vous que l'objet est soulevé et posé simultanément et déplacé à un rythme uniforme sous la supervision d'une seule personne.

- Portez des équipements de protection individuelle tels que des gants et des chaussures de protection lors du déplacement manuel de l'équipement.
- Pour déplacer un objet à la main, approchez-vous de l'objet, accroupissez-vous, puis soulevez l'objet en douceur et de manière stable par la force des jambes et non du dos. Ne le soulevez pas brusquement et ne vous retournez pas.
- Ne soulevez pas rapidement un objet lourd au-dessus de votre taille. Placez l'objet sur un établi à mi-hauteur ou à tout autre endroit approprié, ajustez la position de vos paumes, puis soulevez-le.
- Déplacez un objet lourd de manière stable avec une force équilibrée à une vitesse régulière et faible. Abaissez l'objet lentement et de manière stable pour éviter toute collision ou chute qui pourrait rayer la surface de l'équipement ou endommager les composants et les câbles.
- Lorsque vous déplacez un objet lourd, faites attention à l'établi, aux pentes, aux escaliers et aux endroits glissants. Lorsque vous déplacez un objet lourd à travers une porte, assurez-vous que la porte est suffisamment large pour déplacer l'objet et éviter tout choc ou blessure.
- Lorsque vous transférez un objet lourd, déplacez vos pieds au lieu de pivoter votre taille. Lors du levage et du transfert d'un objet lourd, assurez-vous que vos pieds sont orientés dans la direction cible du mouvement.
- Lorsque vous transportez l'équipement avec un transpalette ou un chariot élévateur, assurez-vous que les fourches sont correctement positionnées pour éviter que l'équipement bascule. Avant de déplacer l'équipement, fixez-le au transpalette ou au chariot élévateur à l'aide de cordes. Désignez du personnel spécialisé pour s'occuper du déplacement de l'équipement.
- Choisissez des voies maritimes ou des routes en bon état, ou des avions pour le transport. Ne transportez pas l'équipement par voie ferroviaire. Évitez toute inclinaison ou secousse pendant le transport.

Utilisation d'échelles


- Utilisez des échelles en bois ou isolées lorsque vous devez effectuer un travail en hauteur pendant que l'équipement est sous-tension.
- Nous vous recommandons d'utiliser des échelles à plateforme avec rails de protection. Les échelles simples ne sont pas recommandées.
- Avant d'utiliser une échelle, vérifiez qu'elle est intacte et que sa capacité de portance est appropriée. Ne la surchargez pas.
- Assurez-vous que l'échelle est bien placée et de manière sécurisée.



CZ00000107


- En montant l'échelle, gardez votre corps stable et votre centre de gravité entre les barrières latérales, et ne vous tenez pas trop près des côtés.

- Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous que les cordes de traction sont sécurisées.
- Si vous utilisez une échelle simple, l'angle recommandé pour l'échelle posée sur le sol est de 75 degrés, comme illustré dans la figure suivante. Vous pouvez utiliser une équerre pour mesurer l'angle.



PI02SC0008

- En cas d'utilisation d'une échelle simple, assurez-vous que l'extrémité la plus large de l'échelle est en bas et prenez des mesures de protection pour empêcher l'échelle de glisser.
- Si vous utilisez une échelle simple, ne montez pas plus haut que le quatrième barreau de l'échelle (en partant du haut).
- Si vous utilisez une échelle simple pour monter sur une plateforme, assurez-vous que l'échelle est au moins 1 m plus haut que la plateforme.




PI02SC0009

Levage

- Seul le personnel formé et qualifié est autorisé à effectuer les opérations de levage.
- Installez des panneaux d'avertissement ou des clôtures temporaires pour isoler la zone de levage.
- Assurez-vous que la fondation sur laquelle le levage est effectué répond aux exigences relatives à la portance.
- Avant de soulever des objets, assurez-vous que les outils de levage sont fermement fixés à un objet ou un mur qui répondent aux exigences relatives à la portance.

- Pendant le levage, ne vous tenez pas debout et ne passez pas sous la grue ou les objets levés.
- Ne traînez pas les câbles en acier et les outils de levage sur le sol, et ne cognez pas les objets soulevés contre des objets durs lors du levage.
- Assurez-vous que l'angle entre deux câbles de levage ne dépasse pas 90 degrés, comme illustré dans la figure suivante.



Perçage de trous

- Obtenez le consentement du client et de l'entrepreneur avant de percer des trous.
- Portez un équipement de protection tel que des lunettes de protection et des gants de protection lors du perçage de trous.
- Pour éviter les courts-circuits ou d'autres risques, ne percez pas de trous dans les tuyaux ou les câbles enterrés.
- Lorsque vous percez des trous, protégez l'équipement des copeaux. Une fois le perçage terminé, nettoyez les copeaux.

2 Vue d'ensemble

2.1 Vue d'ensemble

Fonction

Le SUN2000 est un onduleur à chaînes PV triphasé relié au réseau électrique qui convertit le courant CC généré par les chaînes PV en courant CA et alimente le réseau électrique.

Modèle

Ce document porte sur les modèles de produit suivants :


- SUN2000-20KTL-M3
- SUN2000-20KTL-BRM3
- SUN2000-29.9KTL-M3
- SUN2000-30KTL-M3
- SUN2000-30KTL-BRM3
- SUN2000-36KTL-M3
- SUN2000-40KTL-M3
- SUN2000-40KTL-BRM3

REMARQUE

Les SUN2000-20KTL-M3 et SUN2000-20KTL-BRM3 prennent en charge des réseaux électriques de 220 V (tension de ligne).

Figure 2-1 Numéro de modèle (SUN2000-30KTL-M3 utilisé à titre d'exemple)

SUN2000-30KTL-M3



1 2 3 4

Tableau 2-1 Description du modèle


N°	Signification	Description
1	Identifiant de la famille du produit	SUN2000 : onduleur solaire raccordé au réseau électrique
2	Identifiant de niveau de puissance	● 20K : la puissance nominale est de 20 kW. ● 29.9K : la puissance nominale est de 29,9 kW. ● 30K : la puissance nominale est de 30 kW. ● 36K : la puissance nominale est de 36 kW. ● 40K : la puissance nominale est de 40 kW.
3	Identifiant de topologie	TL : sans transformateur
4	Identifiant de la série du produit	M3 : série de produits avec un niveau de tension d'entrée de 1 100 V CC ^a
5	Identifiant de la région	BR : Brésil

Remarque a : la tension d'entrée CC maximale pour les SUN2000-20KTL-M3 et SUN2000-20KTL-BRM3 est de 800 V. Pour plus de détails, voir [10 Spécifications techniques](#).

Application de mise en réseau

Le SUN2000 s'applique aux systèmes raccordés au réseau pour les projets commerciaux et industriels (C&I) sur les toits et les petites centrales au sol. Le système se compose de chaînes PV, d'onduleurs raccordés au réseau électrique, de commutateurs CA et d'unités de distribution de l'alimentation (PDU).


Figure 2-2 Application de mise en réseau - scénario avec un onduleur simple



Systemes de mise à la terre pris en charge

Le SUN2000 prend en charge les systemes de mise à la terre TN-S, TN-C, TN-C-S, TT et IT.


Figure 2-3 Systemes de mise à la terre



IS01S10001

2.2 Apparence

Figure 2-4 Apparence




IS13W00001

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) Indicateurs LED | (2) Panneau avant |
| (3) Dissipateur thermique | (4) Trous de vis pour la fixation de l'auvent |
| (5) Port de communications (COM) | (6) Trou pour la vis de verrouillage du commutateur CC |
| (7) Commutateur CC (DC SWITCH) | (8) Port du Smart Dongle (4G/WLAN-FE) |
| (9) Valves de ventilation | (10) Bornes d'entrée CC (PV1 à PV8) |
| (11) Ports de sortie CA | (12) Point de mise à la terre |

2.3 Description des étiquettes

Symbole	Nom	Signification
	Décharge différée	● Une tension élevée est présente lorsque l'onduleur est sous tension. Seuls les électriciens qualifiés et formés sont habilités à effectuer des opérations sur l'onduleur. ● Une tension résiduelle est présente après l'extinction de l'onduleur. Le temps de décharge de l'onduleur pour atteindre une tension de sécurité est de 5 minutes.
	Risque lié à la température élevée	Ne touchez pas l'onduleur lorsqu'il est en marche, car son boîtier dégage de la chaleur.
	Avertissement relatif à l'électrocution	● Une tension élevée est présente lorsque l'onduleur est sous tension. Seuls les électriciens qualifiés et formés sont habilités à effectuer des opérations sur l'onduleur. ● Un courant de contact élevé est présent lorsque l'onduleur est sous tension. Avant de mettre l'onduleur sous tension, assurez-vous que celui-ci est correctement mis à la terre.

Symbole	Nom	Signification
	Consultez la documentation	Rappelle aux opérateurs de consulter les documents fournis avec l'appareil. Les pertes causées par des opérations non conformes aux exigences relatives à la sélection du site, au stockage ou au montage indiqués dans le manuel d'utilisation ne sont pas couvertes par la garantie.
	Mise à la terre de protection	Indique la position de raccordement du câble de mise à la terre de protection (PE).
	Avertissement relatif à l'utilisation	Ne retirez pas le connecteur d'entrée CC ni le connecteur de sortie CA lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.
	Poids de l'appareil	L'onduleur est lourd et doit être transportés par trois personnes.
	Avertissement de brûlure de la poignée de l'onduleur	Ne touchez pas la poignée de l'onduleur dans les 10 minutes suivant sa mise hors tension.


Symbole	Nom	Signification																																			
运行指示 Running indication <table><tr><th> ≡ LED 1 </th><th> ⌋~ LED 2 </th><th>指示定义 Meaning</th></tr><tr><td>绿色常亮 Steady green</td><td>绿色常亮 Steady green</td><td>并网 Exporting power to the power grid</td></tr><tr><td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td><td>灭 Off</td><td>直流上电且交流未上电 DC on and AC off</td></tr><tr><td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td><td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td><td>直流上电且交流上电（未并网） DC on and AC on（no power to the power grid）</td></tr><tr><td>灭 Off</td><td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td><td>直流未上电且交流上电 DC off and AC on</td></tr><tr><td>灭 Off</td><td>灭 Off</td><td>直流未上电且交流未上电 DC off and AC off</td></tr><tr><td>红色快闪 Blinking red at short intervals</td><td>N/A</td><td>直流侧环境告警 DC environmental alarm</td></tr><tr><td>N/A</td><td>红色快闪 Blinking red at short intervals</td><td>交流侧环境告警 AC environmental alarm</td></tr><tr><td>红色常亮 Steady red</td><td>红色常亮 Steady red</td><td>故障 Fault</td></tr></table> 通讯指示 Communication indication <table><tr><th> Ⓜ LED 3 </th><th>指示定义 Meaning</th></tr><tr><td>绿色快闪 Blinking green at short intervals</td><td>通讯中 Communicating</td></tr><tr><td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td><td>手机接入 Connected to the mobile phone</td></tr><tr><td>灭 Off</td><td>其他 Others</td></tr></table> 快闪（亮0.2s，灭0.2s） Blinking at short intervals (on for 0.2s and then off for 0.2s) 慢闪（亮1s，灭1s） Blinking at long intervals (on for 1s and then off for 1s)	≡ LED 1	⌋~ LED 2	指示定义 Meaning	绿色常亮 Steady green	绿色常亮 Steady green	并网 Exporting power to the power grid	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	灭 Off	直流上电且交流未上电 DC on and AC off	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	直流上电且交流上电（未并网） DC on and AC on（no power to the power grid）	灭 Off	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	直流未上电且交流上电 DC off and AC on	灭 Off	灭 Off	直流未上电且交流未上电 DC off and AC off	红色快闪 Blinking red at short intervals	N/A	直流侧环境告警 DC environmental alarm	N/A	红色快闪 Blinking red at short intervals	交流侧环境告警 AC environmental alarm	红色常亮 Steady red	红色常亮 Steady red	故障 Fault	Ⓜ LED 3	指示定义 Meaning	绿色快闪 Blinking green at short intervals	通讯中 Communicating	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	手机接入 Connected to the mobile phone	灭 Off	其他 Others	Voyants	Indique les informations de fonctionnement de l'onduleur.
≡ LED 1	⌋~ LED 2	指示定义 Meaning																																			
绿色常亮 Steady green	绿色常亮 Steady green	并网 Exporting power to the power grid																																			
绿色慢闪 Blinking green at long intervals	灭 Off	直流上电且交流未上电 DC on and AC off																																			
绿色慢闪 Blinking green at long intervals	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	直流上电且交流上电（未并网） DC on and AC on（no power to the power grid）																																			
灭 Off	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	直流未上电且交流上电 DC off and AC on																																			
灭 Off	灭 Off	直流未上电且交流未上电 DC off and AC off																																			
红色快闪 Blinking red at short intervals	N/A	直流侧环境告警 DC environmental alarm																																			
N/A	红色快闪 Blinking red at short intervals	交流侧环境告警 AC environmental alarm																																			
红色常亮 Steady red	红色常亮 Steady red	故障 Fault																																			
Ⓜ LED 3	指示定义 Meaning																																				
绿色快闪 Blinking green at short intervals	通讯中 Communicating																																				
绿色慢闪 Blinking green at long intervals	手机接入 Connected to the mobile phone																																				
灭 Off	其他 Others																																				
(1P)P/N:ITEM:XXXXXXXXXX (32P)Model:SUNXXXX-XXXKTL-XX (S)SN:XXXXXXXXXXXXXX Y MADE IN CHINA	Numéro de série de l'onduleur	Indique le numéro de série de l'onduleur.																																			
WLAN SSID: SUN2000-XXXXXXXXXX Password:XXXXXXXX	QR code pour la connexion Wi-Fi de l'onduleur	Scannez le QR code pour vous connecter au Wi-Fi de l'onduleur Huawei.																																			

2.4 Principes de fonctionnement

2.4.1 Schéma de circuit

Un SUN2000 peut se connecter à huit chaînes PV en maximum et contient quatre circuits MPPT. Chaque circuit MPPT suit le point de puissance maximale de deux chaînes PV. Le SUN2000 convertit le courant CC en courant CA monophasé via un circuit d'ondulation. La protection contre les surtensions est prise en charge pour les types d'alimentation CC et CA.


Figure 2-5 Diagramme schématique



2.4.2 Modes de fonctionnement

Le SUN2000 a trois modes de fonctionnement : veille, fonctionnement ou arrêt.

Figure 2-6 Modes de fonctionnement



ISO7S00001

Tableau 2-2 Description des modes de fonctionnement

Mode de fonctionnement	Description
Veille	Le SUN2000 passe en mode Veille lorsque l'environnement externe ne respecte plus les exigences de fonctionnement. En mode Veille : ● Le SUN2000 effectue continuellement des vérifications d'état et passe en mode Fonctionnement dès que les exigences de fonctionnement sont satisfaites. ● Le SUN2000 passe en mode Arrêt après avoir détecté une commande d'arrêt ou une anomalie après le démarrage.
Fonctionnement	En mode Fonctionnement : ● Le SUN2000 convertit l'alimentation CC des branches PV en courant CA et transmet ce courant au réseau électrique. ● Le SUN2000 surveille le point de fonctionnement optimal afin de maximiser la sortie des branches PV. ● Si le SUN2000 détecte une panne ou une commande d'arrêt, il passe en mode Arrêt. ● Le SUN2000 passe en mode Veille lorsqu'il détecte que la puissance en sortie de la branche PV ne convient pas à la connexion au réseau électrique pour produire de l'énergie.
Arrêt	● En mode Veille ou Fonctionnement, le SUN2000 passe en mode Arrêt lorsqu'il détecte une anomalie ou une commande d'arrêt. ● En mode Arrêt, le SUN2000 passe en mode Veille après avoir détecté une commande de démarrage ou lorsque l'anomalie est corrigée.

3 Stockage de l'onduleur


AVIS

- Stockez les appareils conformément aux exigences relatives au stockage. Les dommages causés à l'appareil par des conditions de stockage non conformes ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne stockez pas les appareils sans emballage extérieur.

Les exigences suivantes doivent être respectées si les onduleurs ne sont pas utilisés immédiatement :

- N'enlevez pas l'emballage extérieur. Vérifiez régulièrement l'emballage (recommandé : tous les trois mois). Remplacez tout emballage endommagé pendant le stockage.
- Si l'onduleur est déballé alors qu'il ne sera pas utilisé à l'immédiat, remettez-le dans l'emballage d'origine avec le dessiccant et scellez-le avec du ruban adhésif.
- Les onduleurs doivent être stockés dans un environnement propre et sec, avec une température et une humidité appropriées. L'air ne doit pas contenir de gaz corrosifs ou inflammables.


Figure 3-1 Température et humidité de stockage



IS07W00011

- Lorsque vous stockez temporairement des onduleurs à l'extérieur, ne les empilez pas sur une palette. Prenez des mesures de protection contre la pluie, en utilisant par exemple des bâches afin de protéger les onduleurs de la pluie et de l'eau.
- Évitez d'incliner une boîte d'emballage ou de la placer à l'envers.
- Empilez soigneusement les onduleurs pour éviter tout risque de blessure, de détérioration ou de chute des appareils.

Figure 3-2 Nombre maximal de couches d'empilage (dans la figure, N indique le nombre maximal de couches d'empilage).



- Ne stockez pas les onduleurs pendant plus de deux ans. Si les onduleurs ont été stockés pendant deux ans ou plus, faites-les contrôler et tester par des professionnels avant leur utilisation.
- Si un onduleur n'a pas fonctionné pendant six mois ou plus après avoir été monté, il peut être défectueux et doit être vérifié et testé par des professionnels avant utilisation.

4 Installation

4.1 Vérification avant installation

Matériaux d'emballage extérieurs

Avant de déballer l'onduleur, vérifiez si les matériaux d'emballage extérieurs ne sont pas endommagés (troués ou déchirés, par exemple), et vérifiez le modèle de l'onduleur. Si vous constatez des dégâts ou que le modèle d'onduleur n'est pas celui que vous avez commandé, ne déballiez pas le colis et contactez le fournisseur le plus tôt possible.

REMARQUE

Il est conseillé de retirer les matériaux d'emballage dans les 24 heures avant l'installation de l'onduleur.

Contenu de l'emballage

AVIS








- Après avoir placé l'équipement à sa position d'installation, déballez-le en prenant soin de ne pas le rayer. Veillez à bien stabiliser l'équipement pendant le déballage.




Après avoir déballé l'onduleur, assurez-vous que les produits livrés sont intacts et complets. Si vous constatez un dommage ou qu'il manque un composant, contactez le fournisseur.

REMARQUE

Pour connaître le nombre de pièces expédiées, voir la *Liste de colisage* qui se trouve dans la boîte.

4.2 Outils

Type	Outils et instruments		
Installation	 Clé à douilles dynamométrique isolée (avec rallonge de tige)	 Clé à douilles dynamométrique isolée (avec rallonge pour douille)	 Tournevis dynamométrique cruciforme Phillips isolé
	 Perceuse à percussion	 Mèche de la perceuse à percussion	 Maillet en caoutchouc
	 Couteau à lame rétractable	 Marqueur	 Pince hydraulique
	 Coupe-câble	 Pince à dénuder	 Pince coupante diagonale
	 Outil de sertissage H4TC0003 (Amphenol)	 Clé plate H4TW0001 (Amphenol)	 Gaine thermorétractable

Type	Outils et instruments		
	 Outil de sertissage (modèle : PV-CZM-22100)	 Clé plate (modèle : PV-MS-HZ ou PV-MS)	 Pistolet thermique
	 Mètre ruban en acier	 Niveau	 Multimètre
	 Attache de câble	 Aspirateur	-
Équipement de protection individuelle (EPI)	 Lunettes	 Chaussures de sécurité	 Masque anti-poussière
	 Gants de protection	 Gants d'isolation	-

4.3 Détermination de l'emplacement d'installation

Exigences relatives à l'environnement d'installation

- Maintenez l'onduleur hors de la portée des enfants.
- L'onduleur bénéficie d'une protection IP66 et peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur.

- N'installez pas l'onduleur dans des zones de travail ou d'habitation afin d'éviter toute blessure ou perte matérielle causée par un contact accidentel par des non-professionnels ou pour d'autres raisons pendant le fonctionnement de l'appareil.
- N'installez pas l'onduleur dans des zones sensibles au bruit (telles que les zones résidentielles, les bureaux et les écoles) afin d'éviter les éventuelles plaintes. Si l'installation dans les zones mentionnées précédemment est inévitable, veillez à ce que la distance entre la position d'installation et les zones sensibles au bruit soit supérieure à 40 mètres. Il est également recommandé d'envisager l'utilisation de modèles à faible émission sonore.
- Si l'appareil est installé dans un lieu public (parkings, gares et usines) autre qu'un lieu de travail ou d'habitation, installez un filet de protection à l'extérieur de l'appareil, mettez en place un panneau d'avertissement de sécurité afin de l'isoler. Ces mesures visent à éviter toute blessure corporelle ou perte matérielle causée par un contact accidentel par des non-professionnels ou d'autres raisons lors du fonctionnement de l'appareil.
- Si l'équipement est installé dans un endroit où la végétation est dense, en plus de l'entretien régulier, il est recommandé de consolider le sol sous l'équipement en utilisant du ciment ou du gravier (la surface devrait être supérieure ou égale à 3 m x 2,5 m).
- N'installez pas l'équipement dans une zone où les vibrations, le bruit ou les interférences électromagnétiques sont importants. Installez cet équipement dans un environnement où l'intensité de champ magnétique est inférieure à 4 Gauss. Si l'intensité du champ magnétique est supérieure ou égale à 4 Gauss, l'équipement risque de ne pas fonctionner correctement. Au cas où l'intensité du champ magnétique atteint des niveaux élevés, tel que dans une fonderie, il est recommandé d'utiliser un gaussmètre pour mesurer l'intensité du champ magnétique dans l'emplacement d'installation de l'équipement, lorsque l'équipement de la fonderie fonctionne normalement.
- N'installez pas l'onduleur dans des zones contenant des matériaux inflammables (tels que le soufre, le phosphore, le gaz de pétrole liquéfié, le gaz de marais, la farine et le coton) afin d'éviter toute blessure corporelle ou des pertes matérielles causées par un incendie ou d'autres raisons.
- N'installez pas l'onduleur dans des zones contenant des explosifs (tels que des agents de dynamitage, des obus d'exposition, des feux d'artifice et des pétards) afin d'éviter toute blessure corporelle ou des pertes matérielles causées par une explosion ou d'autres raisons.
- N'installez pas l'onduleur dans des zones contenant des substances corrosives (telles que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, le sulfure d'hydrogène et le chlore) afin d'éviter toute défaillance de l'onduleur due à la corrosion, qui n'est pas couverte par la garantie.
- N'installez pas l'onduleur de sorte que son boîtier et son dissipateur thermique soient facile d'accès, car la chaleur et la tension de ces composants sont élevées pendant le fonctionnement.
- L'onduleur assure une protection autonome dans les environnements à haute température. Son rendement d'énergie peut diminuer lorsque la température ambiante augmente. Assurez-vous que les conditions d'installation suivantes soient respectées :
 - Installez l'onduleur dans un environnement bien ventilé pour assurer une bonne dissipation thermique.
 - Si l'onduleur est installé dans un environnement fermé, l'équipement de dissipation thermique ou de ventilation doit être installé. La température ambiante en intérieur ne doit pas être supérieure à la température ambiante en extérieur.
 - Nous vous conseillons d'installer l'appareil dans un endroit abrité ou d'installer un auvent pour le protéger de la lumière directe du soleil.

- Laissez suffisamment de place autour de l'onduleur pour l'installation et la dissipation thermique.
- L'onduleur sera corrodé s'il est installé dans des zones exposées au sel. Avant d'installer l'onduleur en extérieur dans de telles zones, demandez conseil à l'Entreprise. Une région saline est une zone à moins de 500 m de la côte ou sujette à la brise marine. Les régions sujettes à la brise marine varient en fonction des conditions météorologiques (comme les typhons et les moussons) et des terrains (comme les barrages et les collines).

REMARQUE

L'onduleur doit être physiquement séparé des environnements résidentiels ou des récepteurs radio par une distance supérieure à 30 m.

ATTENTION

Le SUN2000-20KTL-BRM3, le SUN2000-30KTL-BRM3 et le SUN2000-40KTL-BRM3 doivent être installés conformément aux normes techniques pour l'installation électrique PV (NBR 16690) et aux normes techniques pour la gestion des risques d'incendie des systèmes PV (CEI 63226).

Exigences relatives à la structure de montage


- Le support sur lequel est monté l'onduleur doit être ignifugé. N'installez pas l'onduleur sur des matériaux de construction inflammables afin d'éviter toute blessure corporelle ou des pertes matérielles causées par le feu ou d'autres raisons.
- Assurez-vous que la surface d'installation est suffisamment solide pour supporter le poids de l'onduleur, afin d'éviter toute blessure corporelle ou des pertes matérielles causées par l'effondrement de la structure de montage ou d'autres raisons.
- Dans les zones résidentielles, n'installez pas l'onduleur sur un mur de plâtre ou sur un mur en matériau équivalent qui présentent de faibles performances d'isolation sonore, car le bruit généré par l'onduleur peut déranger les habitants.

Exigences relatives à l'angle d'installation

L'onduleur peut être fixé au mur ou sur un support. Les exigences relatives à l'angle d'installation sont les suivantes :

- Installez l'onduleur verticalement ou avec une inclinaison maximale de 15 degrés vers l'arrière pour faciliter la dissipation thermique.
- N'installez pas l'onduleur avec un axe d'inclinaison avant, un axe d'inclinaison arrière excessif, ou un axe d'inclinaison latéral, à l'horizontale ou à l'envers.


Figure 4-1 Angle d'installation



Exigences relatives à l'espace d'installation

- Réservez une distance suffisante autour de l'onduleur pour garantir suffisamment d'espace pour l'installation et la dissipation thermique.

Figure 4-2 Distances



- Lorsque vous installez plusieurs onduleurs, installez-les en mode horizontal si vous avez suffisamment d'espace disponible, ou en mode triangle si vous manquez d'espace. Il est déconseillé de les installer les uns au-dessus des autres.

Figure 4-3 Mode d'installation horizontal (recommandé)




Figure 4-4 Mode d'installation en triangle (recommandé)




Figure 4-5 Mode d'installation en triangle à trois couches (non recommandé)




Figure 4-6 Mode d'installation empilé (non recommandé)





Figure 4-7 Mode d'installation dos à dos (non recommandé)



REMARQUE

Les schémas d'installation sont fournis à titre de référence uniquement et ne sont pas pertinentes pour le scénario de montage en cascade de l'onduleur.

4.4 Déplacement de l'onduleur


Procédure

Étape 1 Sortez l'onduleur de son emballage et déplacez-le en position d'installation.

ATTENTION

- Déplacez l'onduleur avec précaution pour éviter d'endommager l'appareil et de vous blesser.
- Ne faites pas porter le poids de l'onduleur sur les bornes de raccordement et les ports du bas.
- Lorsque vous devez placer temporairement l'onduleur sur le sol, utilisez de la mousse, du carton ou tout autre matériau de protection pour éviter d'endommager son boîtier.

Figure 4-8 Déplacement de l'onduleur




----Fin

4.5 Installation du support de montage

Précautions d'installation

Avant d'installer le support de montage, enlevez la clé Torx de sécurité et conservez-la pour une utilisation ultérieure.


Figure 4-9 Position d'attachement d'une clé Torx de sécurité



(1) Clé Torx de sécurité

Figure 4-10 présente les dimensions des trous de fixation pour le SUN2000.

Figure 4-10 Dimensions du support de montage




4.5.1 Montage sur support

Procédure

Étape 1 Fixez le support de montage.

Figure 4-11 Fixation du support de montage



REMARQUE

Il est recommandé d'appliquer de la peinture antirouille sur les positions des trous afin de les protéger.

----Fin

4.5.2 Montage mural

Conditions préalables

Vous devez préparer les boulons à expansion. Il est conseillé d'utiliser des boulons à expansion M12x60 en acier inoxydable.

Procédure


Étape 1 Déterminez les positions des trous et identifiez-les à l'aide d'un marqueur.

Étape 2 Fixez le support de montage.

DANGER

Évitez de percer des trous dans les canalisations d'eau ou les câbles électriques enfouis dans le mur.

Figure 4-12 Structure d'un boulon à expansion



IS05W00018

(1) Boulon

(2) Écrou

(3) Rondelle ressort


(4) Rondelle plate

(5) Douille à expansion

AVIS

- Pour éviter d'inhalier la poussière et de la recevoir dans les yeux, portez des lunettes de protection et un masque anti-poussière lorsque vous percez des trous.
- Utilisez un aspirateur pour aspirer la poussière dans les trous et autour des trous, et mesurez l'espacement. Si les trous sont mal positionnés, percez-les à nouveau dans les bonnes positions.
- Une fois l'écrou, la rondelle ressort et la rondelle plate retirés, mettez le haut de la douille à expansion à niveau par rapport au mur en béton. Autrement, le support de montage ne sera pas correctement installé sur le mur de béton.

Figure 4-13 Installation d'un boulon à expansion



----Fin


4.6 Installation de l'onduleur

Étape 1 (Facultatif) Installez la vis de verrouillage du commutateur CC.

REMARQUE


- La vis de verrouillage du commutateur CC permet de verrouiller le commutateur CC (DC SWITCH) afin d'empêcher le démarrage de l'onduleur par erreur.
- Pour les modèles utilisés en Australie, installez la vis de verrouillage du commutateur CC conformément aux normes locales. La vis de verrouillage du commutateur CC est livrée avec l'onduleur.

Figure 4-14 Installation de la vis de verrouillage du commutateur CC




Étape 2 Installez l'onduleur sur le support de montage.

Figure 4-15 Installation de l'onduleur



Étape 3 Serrez les écrous des deux côtés de l'onduleur.

Figure 4-16 Serrage de l'écrou



AVIS

Fixez les écrous sur les côtés avant de raccorder les câbles.

----**Fin**

5 Raccordements électriques

5.1 Précautions

DANGER

Lorsqu'ils sont exposés au soleil, les groupes PV fournissent la tension CC à l'onduleur. Avant de connecter les câbles, assurez-vous que tous les **DC SWITCH** de l'onduleur sont sur OFF. Autrement, la tension élevée de l'onduleur peut entraîner des électrocutions.

DANGER

- Le site doit être équipé de matériel spécialisé de lutte contre les incendies, tel que du sable anti-incendie et des extincteurs au dioxyde de carbone.
- Portez un équipement de protection individuelle et utilisez les outils d'isolement dédiés pour éviter tout choc électrique ou court-circuit.

AVERTISSEMENT

- Les dommages matériels causés par un raccordement incorrect des câbles ne sont pas couverts par la garantie.
- Seuls les électriciens certifiés sont autorisés à raccorder les câbles.
- Les opérateurs doivent porter un EPI adapté lors du raccordement des câbles.
- Avant de connecter les câbles aux ports, laissez suffisamment de mou pour réduire la tension sur les câbles et éviter toute mauvaise connexion des câbles.
- Les câbles doivent être acheminés verticalement dans les boîtiers de combinaison, les bornes PV et les autres bornes de câblage afin d'éviter les dommages causés par la contrainte horizontale sur les bornes, qui ne sont pas couverts par la garantie.

⚠ ATTENTION


- Lors de la préparation des câbles, tenez-vous à l'écart de l'équipement pour éviter que les débris de câble ne tombent à l'intérieur de celui-ci. Les débris de câble peuvent entraîner des étincelles et provoquer des blessures corporelles et endommager l'équipement.

📖 REMARQUE

Les couleurs des câbles indiquées dans les schémas de raccordement électrique de cette section ne sont données qu'à titre de référence. Sélectionnez les câbles conformément aux spécifications locales (les câbles jaune et vert sont utilisés uniquement pour le câble de mise à la terre de protection).

5.2 Préparation des câbles

Figure 5-1 Connexions des câbles du SUN2000 (les composants dans l'encadré en pointillé sont facultatifs)



IS13W00004

Tableau 5-1 Description des composants

N°	Composant	Description	Source
A	Chaîne PV	● Une chaîne PV se compose de modules PV connectés en série. ● L'onduleur prend en charge deux entrées de chaînes PV.	Préparé par les utilisateurs
B	Commutateur CA	Pour vous assurer que l'onduleur peut être déconnecté en toute sécurité du réseau électrique en cas d'exception, connectez un commutateur CA au côté CA de l'onduleur. Sélectionnez un commutateur CA approprié conformément aux normes et réglementations locales du secteur. Huawei recommande les spécifications de commutateur suivantes : Disjoncteur CA triphasé présentant une tension nominale supérieure ou égale à 500 V CA et un courant nominal de : ● 63 A (SUN2000-29.9KTL/30KTL) ● 80 A (SUN2000-20KTL) ● 100 A (SUN2000-36KTL/40KTL)	Préparé par les utilisateurs
C	Compteur électrique ^[1]	Modèles de compteurs pris en charge : DTSU666-H, DTSU666-HW, YDS60-80, YDS60-C24, DTSU71, DHSU1079-CT, DHSU1079-ZT et DTSU71C ^[2]	Acheté auprès de Huawei
D	SUN2000	Sélectionnez un modèle adapté selon les besoins.	Acheté auprès de Huawei
E	SmartLogger	SmartLogger3000	Acheté auprès de Huawei
F	Smart Dongle	Sélectionnez un modèle adapté selon les besoins.	Acheté auprès de Huawei
G	Smart PV Optimizer ^[3]	MERC-1300W-P, MERC-1100W-P	Acheté auprès de Huawei
Remarque [1] : pour plus de détails sur le fonctionnement des compteurs électriques, consultez le DTSU666-HW Smart Power Sensor Quick Guide, YDS60-80 Smart Power Sensor Quick Guide, YDS60-C24 Smart Power Sensor Quick Guide ou DTSU666-H 100 A and 250 A Smart Power Sensor User Manual Remarque [2] : les onduleurs SUN2000MA V100R001C20SPC116 et versions ultérieures peuvent se connecter au compteur électrique DTSU666-HW. Remarque [3] : pour plus de détails sur l'utilisation des optimiseurs, consultez le Manuel d'utilisation de l'optimiseur photovoltaïque intelligent MERC.			

AVIS

Les spécifications des câbles doivent être conformes aux exigences locales.

Tableau 5-2 Description de câble

N°	Câble	Type	Spécifications recommandées	Source
1	Câble d'alimentation d'entrée CC	Câble PV d'extérieur couramment utilisé dans l'industrie (Modèle recommandé : PV1-F)	● Section transversale du conducteur : 4 à 6 mm² ● Diamètre extérieur du câble : 5,5 à 9 mm	Préparé par les utilisateurs
2	Câble d'alimentation de sortie CA	Câble d'extérieur conducteur aluminium/cuivre	● Section transversale du conducteur : câble d'extérieur conducteur cuivre 16 à 50 mm² ou câble d'extérieur conducteur aluminium 35 à 50 mm^{2a} ● Diamètre extérieur du câble : 16 à 38 mm	Préparé par les utilisateurs
3	(Facultatif) Câble de signal	Paire torsadée blindée extérieure (modèle recommandé : DJYP2VP2-2x2x0,75)	● Section transversale du conducteur : 0,2 à 1 mm² ● Diamètre extérieur du câble : 4 à 11 mm	Préparé par les utilisateurs
4	Câble PE	Câble d'extérieur en cuivre à un conducteur	Section transversale du conducteur : ≥ 16 mm ²	Préparé par les utilisateurs
Remarque a : les câbles à 5 conducteurs avec une section de 5 x 35 mm ² ou de 5 x 50 mm ² ne sont pas compatibles.				

AVIS

En cas d'utilisation de l'onduleur avec un optimiseur, acheminez les câbles d'alimentation CA et CC séparément pour éviter toute interférence de communication avec l'optimiseur.

5.3 Raccordement du câble PE

DANGER

- Assurez-vous que le câble PE est correctement connecté. Autrement, cela peut entraîner des chocs électriques.
- Ne branchez pas le fil neutre sur le boîtier comme un câble PE. Autrement, cela peut entraîner des chocs électriques.

REMARQUE

- Le point PE du port de sortie CA est utilisé uniquement comme point de liaison équipotentielle PE et ne peut pas remplacer le point PE du boîtier.
- Il est recommandé d'appliquer de la graisse de silicone ou de la peinture autour de la borne de terre une fois le câble PE connecté.
- Vous pouvez activer ou désactiver la protection contre les courts-circuits phase à terre sur l'application (choisissez **Paramètres > Paramètres de fonction > Protection contre les courts-circuits phase à terre**) pour traiter la situation dans laquelle un fil de phase est court-circuité à PE. Si cette fonction est désactivée, l'onduleur détecte l'alarme et peut se connecter au réseau électrique et générer de l'électricité normalement.


Procédure

Étape 1 Sertissez une borne OT.

AVIS

- Évitez d'endommager le fil conducteur lorsque vous dénudez un câble.
- La cavité formée après la bande de sertissage du conducteur de la borne OT doit envelopper complètement le fil conducteur. Le fil conducteur doit être en contact étroit avec la borne OT.
- Enveloppez la zone de sertissage à l'aide d'une gaine thermorétractable ou d'un ruban isolant. La gaine thermorétractable est utilisée à titre d'exemple.
- Faites attention lors de l'utilisation d'un pistolet thermique afin d'éviter les dommages dues à la chaleur à l'appareil.

Figure 5-2 Sertissage d'une borne OT



(1) Câble

(2) Fil conducteur

(3) Gaine thermorétractable


(4) Borne OT

(5) Outil de sertissage

(6) Pistolet thermique

Étape 2 Raccordez le câble PE.

Figure 5-3 Raccordement du câble PE



(1) Point PE en veille

----Fin

5.4 Raccordement du câble d'alimentation de sortie CA

Précautions

Pour être sûr de pouvoir déconnecter l'onduleur du réseau électrique en toute sécurité, un commutateur CA doit être installé sur le côté CA de l'onduleur.



AVERTISSEMENT

- Ne connectez pas de charges entre un onduleur et un commutateur CA qui est directement raccordé à l'onduleur. Dans le cas contraire, le commutateur risque de se désactiver par erreur.
- Si un commutateur CA est utilisé avec des spécifications qui vont au-delà des normes et des réglementations locales ou des recommandations de l'Entreprise, le commutateur risque de ne pas se désactiver en temps opportun en cas d'exceptions, entraînant de graves défaillances.



ATTENTION

Chaque onduleur doit être équipé d'un commutateur de sortie CA. Plusieurs onduleurs ne doivent pas être connectés au même commutateur CA.

Les câbles doivent être acheminés verticalement dans le compartiment de maintenance, les bornes PV et les autres bornes de câblage afin d'éviter les dommages causés par une tension horizontale sur les bornes, qui ne sont pas couverts par la garantie.

AVIS

- Si le commutateur CA externe assure la fonction de protection contre les fuites, le courant résiduel de fonctionnement nominal doit être supérieur ou égal à 300 mA.
- Si plusieurs onduleurs sont connectés à l'appareil principal de protection contre les fuites via leurs commutateurs CA externes, le courant résiduel de fonctionnement nominal de l'appareil doit être supérieur ou égal au nombre d'onduleurs multiplié par 300 mA.
- Utilisez une clé à douilles et une rallonge de tige pour connecter le câble d'alimentation CA. La rallonge de tige doit mesurer plus de 100 mm.
- Réservez suffisamment de jeu pour le câble PE afin de garantir que le dernier câble supportant la force est le câble PE lorsque le câble d'alimentation de sortie CA supporte la force de traction en cas de force majeure.
- N'installez pas d'appareils tiers dans le boîtier de raccordement CA.
- Vous devez préparer les bornes OT M8 vous-même.
- En cas d'utilisation du MBUS CA, il est recommandé d'utiliser des câbles multiconducteurs avec une distance de communication maximale de 1 000 m. Contactez l'assistance technique de l'Entreprise si vous souhaitez utiliser d'autres types de câbles d'alimentation CA.


Exigences relatives à la borne OT ou DT

- Pour les câbles en cuivre, utilisez des bornes de câblage en cuivre.
- Pour les câbles d'aluminium revêtus de cuivre, utilisez des bornes de câblage en cuivre.
- Pour les câbles en alliage d'aluminium, utilisez un terminal d'adaptation cuivre vers aluminium ou un terminal de câblage en aluminium doté d'une rondelle d'adaptation cuivre vers aluminium.

AVIS

- Ne raccordez pas de bornes de câblage en aluminium au bloc de jonction CA. Sinon, un phénomène de corrosion électrochimique risque de se produire et d'affecter la fiabilité des connexions de câbles.
- Le terminal d'adaptation cuivre vers aluminium ou le terminal de câblage en aluminium doté d'une rondelle d'adaptation cuivre vers aluminium doit être conforme à la norme IEC61238-1.
- N'inversez pas le côté cuivre et le côté aluminium de la rondelle d'adaptation cuivre vers aluminium. Assurez-vous que le côté aluminium de la rondelle est en contact avec le terminal de câblage en aluminium et que le côté cuivre est en contact avec le bloc de jonction CA.

Figure 5-4 Exigences relatives à la borne OT/DT




IS03H00062

Procédure

Étape 1 Retirez le boîtier de la borne CA et installez les panneaux de séparation.

Figure 5-5 Retrait du boîtier de la borne CA




Étape 2 Connectez le câble d'alimentation de sortie CA.

REMARQUE


- Ne faites pas passer directement un câble serti d'une borne OT au travers du revêtement en caoutchouc. Sinon, la doublure risque d'être endommagée.
- Réservez suffisamment de jeu pour le câble PE afin de garantir que le dernier câble supportant la force est le câble PE lorsque le câble d'alimentation de sortie CA supporte la force de traction en cas de force majeure. Il est recommandé que la longueur de dénudage du câble PE soit supérieure de 15 mm à celle des autres câbles.
- Les couleurs des câbles présentées dans les illustrations sont uniquement fournies à titre indicatif. Sélectionnez un câble approprié conformément aux normes locales.

Figure 5-6 Dénudez le câble d'alimentation CA (un câble à cinq conducteurs sert d'exemple).



IS13I20003

Figure 5-7 Câble à cinq conducteurs (L1, L2, L3, N et PE)



IS13I20002

Figure 5-8 Câble à quatre conducteurs (L1, L2, L3 et PE)




Figure 5-9 Câble à quatre conducteurs (L1, L2, L3 et N)






Figure 5-10 Câble à trois conducteurs (L1, L2 et L3)



IS13I20020

Figure 5-11 Exigences de câblage



----Fin

5.5 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC

⚠ ATTENTION

- Il existe deux modèles de connecteurs PV livrés avec l'appareil : Amphenol Helios H4 et StaUBLi MC4. Les connecteurs PV de différents modèles ne peuvent pas être utilisés ensemble. Les dommages causés à l'appareil par l'utilisation mixte de connecteurs PV différents ne sont pas couverts par la garantie.
- Prenez des mesures d'étanchéité et d'isolation pour les câbles d'alimentation CC inutilisés afin d'éviter les blessures ou les pertes matérielles causées par un contact accidentel avec la haute tension ou pour d'autres raisons.

5.5.1 Description des raccordements de câbles

Précautions

DANGER

- Avant de raccorder les câbles de puissance d'entrée CC, vérifiez que la tension côté CC est comprise dans la plage de sécurité (inférieure à 60 V CC) et que le commutateur CC du SUN2000 est réglé sur OFF. Sinon, il y a un risque d'électrocution.
 - Lorsque le SUN2000 fonctionne, il est interdit d'effectuer une opération sur les câbles de puissance d'entrée CC, comme la connexion ou la déconnexion d'une branche PV ou d'un module PV d'une branche PV. Cela peut provoquer des chocs électriques.
 - Si aucune branche PV n'est raccordée à la borne d'entrée CC du SUN2000, ne retirez pas le bouchon étanche des bornes d'entrée CC. Sinon, cela risque d'affecter la certification IP du SUN2000.
-

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies. Autrement, l'onduleur peut être endommagé ou même causer un incendie.

- Les modules PV connectés en série dans chaque chaîne PV présentent les mêmes caractéristiques.
 - La tension d'entrée CC du SUN2000-29.9KTL/30KTL/36KTL/40KTL-M3 ne doit en aucun cas dépasser 1 100 V CC dans toutes les conditions.
 - La tension d'entrée CC du SUN2000-20KTL-M3 ne doit en aucun cas dépasser 800 V CC.
 - Les polarités des connexions électriques doivent être correctes au niveau de l'entrée CC. Les bornes positive et négative d'une chaîne PV doivent être connectées aux bornes d'entrée CC positive et négative correspondantes de l'onduleur.
 - Si un câble d'alimentation d'entrée CC est connecté à l'envers, ne procédez à aucune opération immédiate sur le **DC SWITCH** ni sur les connecteurs positif et négatif. Attendez jusqu'à la nuit où l'irradiance solaire diminue et que le courant de la chaîne PV tombe en dessous de 0,5 A. Placez ensuite le **DC SWITCH** en position **OFF**, retirez les connecteurs positif et négatif, puis rectifiez la polarité des câbles d'alimentation d'entrée CC.
-


AVERTISSEMENT

Pendant l'installation des branches PV et de l'onduleur, les bornes positives et négatives des branches PV peuvent être court-circuitées à la terre si les câbles d'alimentation ne sont pas correctement installés ou acheminés. Dans ce cas, un court-circuit CA ou CC peut se produire et endommager l'onduleur. Les dommages ainsi causés aux appareils ne sont couverts par aucune garantie.

AVIS

- L'onduleur ne prend pas en charge d'autres sources d'alimentation à l'exception des chaînes PV. La sortie de la chaîne PV connectée à l'onduleur ne peut pas être mise à la terre. Assurez-vous que la sortie du module PV est bien isolée à la terre.
- Pour assurer la production optimale d'électricité du système, la différence de tension entre les différents circuits MPPT doit être inférieure à 85 V.

Figure 5-12 Bornes d'entrée CC



Lorsque les entrées CC ne sont pas entièrement configurées avec des chaînes PV, les bornes d'entrée CC doivent respecter les exigences suivantes :

1. Répartissez équitablement les câbles d'alimentation d'entrée CC entre les quatre circuits MPPT et connectez-les de préférence du MPPT 1 au MPPT 4.
2. Maximiser le nombre de circuits MPPT connectés.

Nombre de chaînes PV	Sélection des bornes	Nombre de chaînes PV	Sélection des bornes
1	PV1	2	PV1 et PV7
3	PV1, PV3 et PV7	4	PV1, PV3, PV5 et PV7
5	PV1, PV2, PV3, PV5 et PV7	6	PV1, PV2, PV3, PV5, PV7 et PV8
7	PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV7 et PV8	8	PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV6, PV7 et PV8

5.5.2 Connexion des câbles aux bornes Amphenol Helios H4

ATTENTION

Utilisez les bornes métalliques positives et négatives Amphenol Staubli H4, ainsi que les connecteurs CC fournis avec l'onduleur. L'utilisation de bornes métalliques positives et négatives et de connecteurs CC incompatibles peut causer de graves dommages. Les dommages causés à l'appareil ne sont pas couverts par la garantie du produit.


AVIS

- Il est conseillé d'utiliser l'outil de sertissage H4TC0003 (Amphenol) et de ne pas l'utiliser avec le bloc de positionnement. Sinon, vous risquez d'endommager les bornes métalliques.
- La clé plate H4TW0001 (Amphenol) est recommandée.
- Les câbles à forte rigidité, tels que les câbles blindés, ne sont pas recommandés en tant que câble d'alimentation d'entrée CC, car leur flexion peut provoquer un faux contact.
- Avant d'assembler les connecteurs CC, étiquetez les polarités du câble de manière adéquate pour garantir un raccordement approprié.
- Une fois que les connecteurs positif et négatif s'enclenchent, essayez de tirer les câbles d'alimentation d'entrée CC pour vérifier qu'ils sont fixés.
- En cas d'utilisation de l'onduleur avec des optimiseurs, le nombre d'optimiseurs pour une même chaîne PV ne peut pas dépasser 25.
- Si les chaînes PV sont configurées avec des optimiseurs, vérifiez la polarité du câble en vous référant au *Guide rapide du Smart PV Optimizer*.

Procédure

Étape 1 Connectez les câbles d'alimentation CC

Figure 5-13 Connexion des câbles d'alimentation CC



IS13I30002

----Fin

AVIS

Lors du câblage de l'alimentation d'entrée CC, laissez au minimum 50 mm de jeu. La tension axiale sur les connecteurs PV ne doit pas dépasser 80 N. Les connecteurs PV ne doivent pas être soumis à une contrainte radiale ou à un couple.

5.5.3 Connexion des câbles aux bornes Staubli MC4

ATTENTION

Utilisez les bornes métalliques positives et négatives Staubli MC4, et les connecteurs CC fournis avec l'onduleur. L'utilisation de bornes métalliques positives et négatives et de connecteurs CC incompatibles peut causer de graves dommages. Les dommages causés à l'appareil ne sont pas couverts par la garantie du produit.


AVIS

- Nous vous conseillons d'utiliser l'outil de sertissage PV-CZM-22100 (Staubli) sans le bloc de positionnement. Sinon, vous risquez d'endommager les bornes métalliques.
- Une clé plate PV-MS (Staubli) ou PV-MS-HZ (Staubli) est recommandée.
- Les câbles à forte rigidité, tels que les câbles blindés, ne sont pas recommandés en tant que câble d'alimentation d'entrée CC, car leur flexion peut provoquer un faux contact.
- Avant d'assembler les connecteurs CC, étiquetez les polarités du câble de manière adéquate pour garantir un raccordement approprié.
- Une fois que les connecteurs positif et négatif s'enclenchent, essayez de tirer les câbles d'alimentation d'entrée CC pour vérifier qu'ils sont fixés.
- En cas d'utilisation de l'onduleur avec des optimiseurs, le nombre d'optimiseurs pour une même chaîne PV ne peut pas dépasser 25.
- Si les chaînes PV sont configurées avec des optimiseurs, vérifiez la polarité du câble en vous référant au *Guide rapide du Smart PV Optimizer*.

Procédure

Étape 1 Connectez les câbles d'alimentation CC

Figure 5-14 Connexion des câbles d'alimentation CC



----Fin

AVIS

Lors du câblage de l'alimentation d'entrée CC, laissez au minimum 50 mm de jeu. La tension axiale sur les connecteurs PV ne doit pas dépasser 80 N. Les connecteurs PV ne doivent pas être soumis à une contrainte radiale ou à un couple.

5.6 (Facultatif) Installation du Smart Dongle

Procédure

REMARQUE

Le Smart Dongle n'est pas fourni dans la configuration standard.

- Smart Dongle 4G

AVIS

- Si votre Smart Dongle n'est pas équipé d'une carte SIM, préparez une carte SIM standard (taille : 25 mm x 15 mm) d'une capacité supérieure ou égale à 64 Ko.
- Lors de l'installation de la carte SIM, pour savoir dans quel sens l'installer, référez-vous à sa surface lisse et à la flèche qui figure sur l'emplacement de la carte.
- Appuyez sur la carte SIM pour qu'elle s'enclenche dans l'emplacement, ce qui indique qu'elle est correctement installée.
- Pour retirer la carte SIM, poussez-la vers l'intérieur pour l'éjecter.
- Lorsque vous réinstallez le boîtier du Smart Dongle, assurez-vous que les boutons s'enclenchent en place.

Figure 5-15 Installation du Smart Dongle 4G (SDongleA-03)






Figure 5-16 Installation du Smart Dongle 4G (SDongleB-06)




- Smart Dongle WLAN-FE (communication WLAN)

Figure 5-17 Installation du Smart Dongle WLAN-FE (communication WLAN)



- Smart Dongle WLAN-FE (communication FE)

Figure 5-18 Installation du Smart Dongle WLAN-FE (communication FE)



AVIS

Installez le câble réseau avant d'installer le Smart Dongle sur l'onduleur.

REMARQUE

- Pour plus d'informations sur le fonctionnement du Smart Dongle WLAN-FE SDongleA-05, consultez le [Guide rapide du dongle intelligent SDongleA-05 \(WLAN-FE\)](#). Vous pouvez également scanner le QR code ci-dessous pour obtenir le document.



- Pour plus d'informations sur le fonctionnement du Smart Dongle 4G SDongleA-03, consultez le [Guide rapide, SDongleA-03 \(4G\)](#). Vous pouvez également scanner le QR code ci-dessous pour obtenir le document.



- Pour plus d'informations sur le fonctionnement du Smart Dongle 4G SDongleB-06, consultez le [Guide rapide du dongle intelligent SDongleB-06 \(4G\)](#). Vous pouvez également scanner le QR code ci-dessous pour obtenir le document.



Le guide rapide est livré avec le Smart Dongle.


5.7 Raccordement des câbles de signal

Définitions des broches du port COM

AVIS

Lorsque vous posez les câbles de signal, séparez-les des câbles d'alimentation et tenez-les hors de portée des sources d'interférence fortes pour éviter les interruptions de communication.

Figure 5-19 Définitions des broches



Broche	Définition	Fonction	Description	Broche	Définition	Fonction	Description
1	485A1_1	RS485 signal différentiel +	Permet d'installer des onduleurs en cascade ou d'établir une connexion au port de signal RS485 d'un SmartLogger	2	485A1_2	RS485 signal différentiel +	Permet d'installer des onduleurs en cascade ou d'établir une connexion au port de signal RS485 d'un SmartLogger
3	485B1_1	RS485 signal différentiel -		4	485B1_2	RS485 signal différentiel -	
5	PE	Mise à la terre de la couche de blindage	-	6	PE	Mise à la terre de la couche de blindage	-
7	485A2	RS485 signal différentiel +	Pour la connexion au port de signal RS485 pour contrôler le capteur de puissance au niveau du point raccordé au réseau.	8	DIN1	Contact sec pour la programmation du réseau électrique	-
9	485B2	RS485 signal différentiel -		10	DIN2		
11	-	-	-	12	DIN3		
13	GND	GND	-	14	DIN4		


Broche	Définition	Fonction	Description	Broche	Définition	Fonction	Description
15	DIN5	Arrêt rapide/protection NS	Pour le signal DI d'arrêt rapide ou la connexion au câble de signal d'un appareil de protection NS	16	GND		

Scénario dans lequel aucun câble de signal n'est raccordé

AVIS

Si aucun câble de signal n'est connecté à l'onduleur, utilisez un bouchon étanche pour obturer le trou de câble du connecteur du câble de signal et connectez le connecteur du câble de signal au port de communication de l'onduleur pour une meilleure performance d'étanchéité.

Figure 5-20 Connexion du connecteur du câble de signal




5.7.1 Modes de communication

Communication RS485

- Mise en réseau du Smart Dongle

Figure 5-21 Mise en réseau du Smart Dongle




REMARQUE

Si l'onduleur est connecté au Smart Dongle, il ne peut pas se connecter au SmartLogger.

- Mise en réseau du SmartLogger

Figure 5-22 Mise en réseau du SmartLogger



REMARQUE

- Si l'onduleur est connecté au SmartLogger, il ne peut pas se connecter au Smart Dongle.
- Il est conseillé de connecter moins de 30 appareils à chaque voie RS485.

Communication MBUS

La technologie MBUS transmet des signaux de communication via des câbles d'alimentation par l'intermédiaire d'une carte de communication.

REMARQUE

- Vous pouvez déterminer si le MBUS est pris en charge en fonction de la plaque signalétique sur l'appareil.
- Les onduleurs fabriqués après le 20 juillet 2022 ne prennent pas en charge CA MBUS.
- Le module MBUS intégré dans l'onduleur n'a pas besoin d'être raccordé à des câbles.
- Dans les scénarios à l'échelle industrielle, un transformateur d'isolation doit être connecté entre les onduleurs et les charges.
- Les scénarios commerciaux et industriels (C&I) sont pris en charge uniquement en Chine.

Figure 5-23 Communication MBUS (scénarios à l'échelle industrielle)





Figure 5-24 Communication MBUS (scénario C&I en Chine)




5.7.2 (Optionnel) Raccordement du câble de communication RS485 au SUN2000

Procédure

Étape 1 Connectez le câble de signal au connecteur de câble de signal.


Figure 5-25 Connexion du câble



IS10I20006

Étape 2 Connectez le connecteur du câble de signal au port COM.

Figure 5-26 Fixation du connecteur du câble de signal



IS13I40001


----Fin

5.7.3 (Facultatif) Raccordement du câble de communication RS485 au capteur de puissance

Procédure


Étape 1 Connectez le câble de signal au connecteur de câble de signal.

Figure 5-27 Installation du câble



Étape 2 Connectez le connecteur du câble de signal au port COM.

Figure 5-28 Fixation du connecteur du câble de signal




----Fin

5.7.4 (Facultatif) Raccordement du câble de signal de programmation du réseau électrique

Procédure

Étape 1 Connectez le câble de signal au connecteur de câble de signal.


Figure 5-29 Connexion du câble



IS10I20010

Étape 2 Connectez le connecteur du câble de signal au port COM.

Figure 5-30 Fixation du connecteur du câble de signal



IS13I40001


----Fin

5.7.5 (Facultatif) Raccordement du câble de signal d'arrêt rapide

Procédure

Étape 1 Connectez le câble de signal au connecteur de câble de signal.


Figure 5-31 Installation du câble



IS13I40004

Étape 2 Connectez le connecteur du câble de signal au port COM.

Figure 5-32 Fixation du connecteur du câble de signal



IS13I40001

----Fin

6 Mise en service

 DANGER

- Portez un équipement de protection individuelle et utilisez les outils d'isolement dédiés pour éviter tout choc électrique ou court-circuit.

AVIS

Avant la première mise en service de l'équipement, assurez-vous que les paramètres sont correctement définis par du personnel qualifié. Un mauvais réglage des paramètres peut entraîner la non-conformité avec les exigences de connexion au réseau local et avoir un impact sur le fonctionnement normal de l'équipement.

6.1 Vérification avant la mise sous tension

Tableau 6-1 Liste de contrôle

N°	Élément de vérification	Critères d'acceptation
1	Installation du SUN2000	Le SUN2000 est installé correctement et de manière sécurisée.
2	Smart Dongle	Le Smart Dongle est installé correctement et de manière sécurisée.
3	Acheminement des câbles	Les câbles sont acheminés correctement et conformément aux exigences du client.
4	Attaches de câble	Les attaches de câble sont réparties de manière uniforme et ne présentent pas de bavures.
5	Mise à la terre fiable	Le câble PE est connecté correctement et de manière sécurisée.

N°	Élément de vérification	Critères d'acceptation
6	Commutateur	Les commutateurs CC et tous les commutateurs connectés au SUN2000 sont en position OFF.
7	Connexion des câbles	Le câble d'alimentation de sortie CA et les câbles d'alimentation d'entrée CC sont raccordés correctement et de manière sécurisée.
8	Bornes et ports inutilisés	Les bornes et ports inutilisés sont recouverts par des bouchons étanches.
9	Environnement d'installation	L'espace d'installation est adapté et l'environnement d'installation est propre et bien rangé.

6.2 Mise sous tension du système

Conditions préalables

DANGER

- Portez un équipement de protection individuelle et utilisez les outils d'isolement dédiés pour éviter tout choc électrique ou court-circuit.

AVIS


- Avant d'allumer le commutateur CA entre l'onduleur et le réseau électrique, vérifiez que la tension CA se situe dans la plage de tension indiquée à l'aide d'un multimètre.
- Si l'alimentation CC est connectée, mais que l'alimentation CA est déconnectée, l'onduleur indique une alarme **Perte réseau**. L'onduleur peut démarrer correctement après le rétablissement du réseau électrique.

Procédure

Étape 1 Activez le commutateur CA entre l'onduleur et le réseau électrique.

Étape 2 (Facultatif) Retirez la vis de verrouillage à côté du DC SWITCH.

Figure 6-1 Retrait de la vis de verrouillage du DC SWITCH



- Étape 3 Activez le **DC SWITCH** situé au bas de l'onduleur.
- Étape 4 Observez les indicateurs LED pour vérifier l'état de fonctionnement de l'onduleur.

Tableau 6-2 Description des indicateurs LED

Catégorie	Statut		Description
Indicateur de fonctionnement ≡ ⌋~ Ⓢ ○ ○ ○ LED1LED2	LED1	LED2	-
	Vert fixe	Vert fixe	L'onduleur fonctionne en état sur réseau.
	Vert clignotant lent (allumé pendant 1 s et éteint pendant 1 s)	Éteint	Le CC est CC sous tension et le CA hors tension.
	Vert clignotant lent (allumé pendant 1 s et éteint pendant 1 s)	Vert clignotant lent (allumé pendant 1 s et éteint pendant 1 s)	Le CC et le CA sont sous tension et l'onduleur est hors réseau.
	Éteint	Vert clignotant lent	Le CC est hors tension et le CA est sous tension.
	Éteint	Éteint	Le CC et le CA sont hors tension.
	Rouge clignotant rapide (allumé pendant 0,2 s et éteint pendant 0,2 s.)	-	Il y a une alarme environnementale CC.
	-	Rouge clignotant rapide (allumé pendant 0,2 s et éteint pendant 0,2 s.)	Il y a une alarme environnementale CA.
	Rouge fixe	Rouge fixe	Il existe une anomalie.

Catégorie	Statut	Description
Indicateur de communication   	LED3	-
	Vert clignotant rapide (allumé pendant 0,2 s et éteint pendant 0,2 s)	La communication est en cours.
	Vert clignotant lent (allumé pendant 1 s et éteint pendant 1 s)	Un téléphone portable est connecté à l'onduleur.
	Éteint	Il n'y a pas de communication.
Remarque : si les indicateurs LED1, LED2 et LED3 sont allumés en rouge fixe, l'onduleur est défectueux et doit être remplacé.		

----Fin

7 Interaction homme-machine

REMARQUE

- L'application FusionSolar est recommandée en cas de connexion de l'onduleur au FusionSolar Smart PV management system. Dans les régions où l'application FusionSolar n'est pas disponible ou en cas d'utilisation d'un système de gestion tiers, seule l'application SUN2000 peut être utilisée pour la mise en service.
- Accédez à Huawei AppGallery, recherchez **FusionSolar** ou **SUN2000**, et téléchargez le package d'installation de l'application. Vous pouvez également scanner le QR code ci-dessous pour télécharger l'application. Il est conseillé d'utiliser un navigateur pour scanner le QR code.



FusionSolar



SUN2000 (Android)



SUN2000 (iOS)

AVIS

- Les captures d'écran sont uniquement fournies à titre de référence.
- Le mot de passe initial pour la connexion au WLAN de l'onduleur peut être obtenu à partir de l'étiquette sur le côté de l'onduleur.
- Veuillez définir un mot de passe pour la première connexion. Conseillez de modifier régulièrement le mot de passe. Après avoir modifié le mot de passe, mémorisez le nouveau mot de passe pour garantir la sécurité du compte. Votre mot de passe peut être volé ou piraté si vous ne le modifiez pas pendant de longues périodes. Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez plus accéder aux appareils. Dans ces cas, l'Entreprise ne saurait être tenue responsable de toute perte subie par la centrale.
- Définissez le bon code de réseau selon la région ou la zone d'utilisation et le scénario de l'onduleur.

7.1 Scénario dans lequel les SUN2000 sont connectés au FusionSolar Smart PV Management System

7.1.1 (Facultatif) Enregistrement d'un compte d'installateur

REMARQUE

- Si vous disposez d'un compte d'installateur, ignorez cette étape.
- Vous pouvez enregistrer un compte via un téléphone mobile uniquement en Chine.
- Le numéro de mobile ou l'adresse e-mail utilisé pour l'enregistrement est le nom d'utilisateur utilisé pour la connexion à l'application FusionSolar.

Créez le premier compte d'installateur et créez un domaine qui porte le nom de l'entreprise.


Figure 7-1 Création du premier compte d'installateur



AVIS


Pour créer plusieurs comptes d'installateur pour une même société, connectez-vous à l'application FusionSolar et appuyez sur **Nouvel utilisateur** pour créer un compte d'installateur.

Figure 7-2 Création de plusieurs comptes d'installateur pour la même entreprise



7.1.2 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur

Figure 7-3 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur



REMARQUE

- Dans l'écran des réglages rapides du SUN2000-29.9KTL/36KTL/40KTL, le code de réseau est défini sur N/A par défaut (le démarrage automatique n'est pas pris en charge). Définissez le code de réseau en fonction de la région dans laquelle la centrale PV est implantée.
- Avant la première mise en service de l'équipement, assurez-vous que les paramètres sont correctement définis par du personnel qualifié. Un mauvais réglage des paramètres peut entraîner la non-conformité avec les exigences de connexion au réseau local et avoir un impact sur le fonctionnement normal de l'équipement.
- Pour plus de détails concernant la manière d'utiliser l'assistant de déploiement sur site, voir le [FusionSolar App Quick Guide](#).



7.1.3 Mise en réseau du SmartLogger

Pour plus de détails, voir [PV Plants Connecting to Huawei Hosting Cloud Quick Guide \(Inverters + SmartLogger3000\)](#), [PV Plants Connecting to SmartPVMS Quick Guide \(Inverters + SmartLogger3000 + RS485 Networking\)](#) ou [PV Plants Connecting to SmartPVMS Quick Guide \(Inverters + SmartLogger3000 + MBUS Networking\)](#).


REMARQUE

Les onduleurs fabriqués après le 20 juillet 2022 ne prennent pas en charge CA MBUS. Vous pouvez déterminer si le MBUS est pris en charge en fonction de la plaque signalétique sur l'appareil.

7.2 Scénario dans lequel les onduleurs sont connectés à d'autres systèmes de gestion

- Étape 1** Ouvrez l'application SUN2000 et scannez le QR code de l'onduleur ou connectez-vous manuellement au point d'accès WLAN pour accéder à l'écran de mise en service de l'appareil.
- Étape 2** Sélectionnez **Installateur**, puis saisissez votre mot de passe de connexion.
- Étape 3** Appuyez sur **Connexion** pour accéder à l'écran Réglages rapides ou à l'écran d'accueil de l'onduleur.

Figure 7-4 Connexion à l'application



----Fin

7.3 Energy Control

7.3.1 Contrôle de point raccordé au réseau

Fonction

La puissance de sortie du système d'alimentation PV peut être limitée ou réduite pour garantir que la puissance de sortie se trouve dans la plage spécifiée.

Procédure

Étape 1 Sur l'écran d'accueil, choisissez **Réglage de la puissance** > **Contrôle de point raccordé au réseau**.

Figure 7-5 Contrôle de point raccordé au réseau



Tableau 7-1 Contrôle de point raccordé au réseau

Paramètre			Description
Puissance active	Illimité	-	Si ce paramètre est défini sur Illimité , la puissance de sortie de l'onduleur n'est pas limitée et l'onduleur peut se connecter au réseau électrique à la puissance nominale.
	Connexion au réseau avec puissance zéro	Contrôleur en boucle fermée	- Si plusieurs onduleurs sont connectés en cascade, définissez ce paramètre sur SDongle/SmartLogger. - S'il n'y a qu'un seul onduleur, définissez ce paramètre sur Onduleur.
		Mode de limitation	Alimentation totale indique la limite d'exportation de l'alimentation totale au point raccordé au réseau. (Lorsqu'un compteur à alimentation monophasé est connecté, seule l'option Alimentation totale peut être sélectionnée. Lorsqu'un compteur triphasé est connecté en mode triphasé à trois fils, seule l'option Alimentation totale peut être sélectionnée.) Puissance monophasée indique la limitation d'exportation de l'alimentation dans chaque phase au point raccordé au réseau. Puissance monophasée ne peut être sélectionnée que si un compteur triphasé est connecté en mode triphasé à quatre fils.
		Période d'ajustement de l'alimentation	Spécifie l'intervalle le plus court pour un ajustement de la limitation d'une seule exportation.
		Hystérèse du contrôle de l'alimentation	Spécifiez la bande morte pour l'ajustement de la puissance de sortie de l'onduleur. Si la fluctuation de la puissance se trouve dans l'Hystérèse du contrôle de l'alimentation, la puissance n'est pas ajustée.

Paramètre			Description
		Limite de puissance active de sortie pour sécurité intégrée	Spécifiez la valeur de déclassement de la puissance active de l'onduleur en pourcentage. Si le Smart Dongle ne détecte aucune donnée du compteur ou que la communication entre le Smart Dongle et l'onduleur est déconnectée, le Smart Dongle fournit la valeur de déclassement de la puissance active de l'onduleur en pourcentage.
		Déconnexion de la communication à sécurité intégrée	Dans le scénario de limitation de la capacité d'exportation de l'onduleur, si le paramètre est défini sur Activer , la puissance de l'onduleur sera réduite selon le pourcentage de réduction de puissance active lorsque la communication entre l'onduleur et le Smart Dongle est déconnectée pour une période plus longue que le Temps de détection de la déconnexion de la communication .
		Temps de détection de la déconnexion de la communication	Indique le temps de détection de sécurité en cas de déconnexion entre l'onduleur et le Smart Dongle. Ce paramètre s'affiche lorsque la Déconnexion de la communication à sécurité intégrée est réglée sur Activer .
	Raccorde ment au réseau avec puissance limitée (kW)	Contrôleur en boucle fermée	● Si plusieurs onduleurs sont connectés en cascade, définissez ce paramètre sur SDongle/SmartLogger. ● S'il n'y a qu'un seul onduleur, définissez ce paramètre sur Onduleur.
		Mode de limitation	● Alimentation totale indique la limite d'exportation de l'alimentation totale au point raccordé au réseau. (Lorsqu'un compteur à alimentation monophasé est connecté, seule l'option Alimentation totale peut être sélectionnée. Lorsqu'un compteur triphasé est connecté en mode triphasé à trois fils, seule l'option Alimentation totale peut être sélectionnée.) ● Puissance monophasée indique la limitation d'exportation de l'alimentation dans chaque phase au point raccordé au réseau. Puissance monophasée ne peut être sélectionnée que si un compteur triphasé est connecté en mode triphasé à quatre fils.
		Puissance maximale d'alimentation du réseau électrique	Indique la puissance active maximale transmise du point raccordé au réseau électrique.
		Période d'ajustement de l'alimentation	Spécifie l'intervalle le plus court pour un ajustement de la limitation d'une seule exportation.
		Hystérèse du contrôle de l'alimentation	Spécifiez la bande morte pour l'ajustement de la puissance de sortie de l'onduleur. Si la fluctuation de la puissance se trouve dans l'Hystérèse du contrôle de l'alimentation, la puissance n'est pas ajustée.

Paramètre			Description
		Limite de puissance active de sortie pour sécurité intégrée	Spécifiez la valeur de déclassement de la puissance active de l'onduleur en pourcentage. Si le Smart Dongle ne détecte aucune donnée du compteur ou que la communication entre le Smart Dongle et l'onduleur est déconnectée, le Smart Dongle fournit la valeur de déclassement de la puissance active de l'onduleur en pourcentage.
		Déconnexion de la communication à sécurité intégrée	Dans le scénario de limitation de la capacité d'exportation de l'onduleur, si le paramètre est défini sur Activer , la puissance de l'onduleur sera réduite selon le pourcentage de réduction de puissance active lorsque la communication entre l'onduleur et le Smart Dongle est déconnectée pour une période plus longue que le Temps de détection de la déconnexion de la communication .
		Temps de détection de la déconnexion de la communication	Indique le temps de détection de sécurité en cas de déconnexion entre l'onduleur et le Smart Dongle. Ce paramètre s'affiche lorsque la Déconnexion de la communication à sécurité intégrée est réglée sur Activer .
	Raccorde ment au réseau avec puissance limitée (%)	Contrôleur en boucle fermée	● Si plusieurs onduleurs sont connectés en cascade, définissez ce paramètre sur SDongle/SmartLogger. ● S'il n'y a qu'un seul onduleur, définissez ce paramètre sur Onduleur.
		Mode de limitation	● Alimentation totale indique la limite d'exportation de l'alimentation totale au point raccordé au réseau. (Lorsqu'un compteur à alimentation monophasé est connecté, seule l'option Alimentation totale peut être sélectionnée. Lorsqu'un compteur triphasé est connecté en mode triphasé à trois fils, seule l'option Alimentation totale peut être sélectionnée.) ● Puissance monophasée indique la limitation d'exportation de l'alimentation dans chaque phase au point raccordé au réseau. Puissance monophasée ne peut être sélectionnée que si un compteur triphasé est connecté en mode triphasé à quatre fils.
		Capacité de la centrale photovoltaïque	Spécifie la puissance active maximale totale dans le scénario en cascade d'onduleurs.
		Puissance maximale d'alimentation du réseau électrique	Spécifie le pourcentage de la puissance active maximale du point raccordé au réseau par rapport à la capacité de la centrale PV.
		Période d'ajustement de l'alimentation	Spécifie l'intervalle le plus court pour un ajustement de la limitation d'une seule exportation.

Paramètre			Description
		Hystérèse du contrôle de l'alimentation	Spécifiez la bande morte pour l'ajustement de la puissance de sortie de l'onduleur. Si la fluctuation de la puissance se trouve dans l'Hystérèse du contrôle de l'alimentation, la puissance n'est pas ajustée.
		Limite de puissance active de sortie pour sécurité intégrée	Spécifiez la valeur de déclassement de la puissance active de l'onduleur en pourcentage. Si le Smart Dongle ne détecte aucune donnée du compteur ou que la communication entre le Smart Dongle et l'onduleur est déconnectée, le Smart Dongle fournit la valeur de déclassement de la puissance active de l'onduleur en pourcentage.
		Déconnexion de la communication à sécurité intégrée	Dans le scénario de limitation de la capacité d'exportation de l'onduleur, si le paramètre est défini sur Activer , la puissance de l'onduleur sera réduite selon le pourcentage de réduction de puissance active lorsque la communication entre l'onduleur et le Smart Dongle est déconnectée pour une période plus longue que le Temps de détection de la déconnexion de la communication .
		Temps de détection de la déconnexion de la communication	Indique le temps de détection de sécurité en cas de déconnexion entre l'onduleur et le Smart Dongle. Ce paramètre s'affiche lorsque la Déconnexion de la communication à sécurité intégrée est réglée sur Activer .
Arrêt en cas de puissance d'alimentation élevée ^a	Arrêt en cas de puissance d'alimentation élevée		● La valeur par défaut est Désactiver. ● Si ce paramètre est défini sur Activer, l'onduleur s'arrête par mesure de protection lorsque la puissance du point raccordé au réseau dépasse le seuil et reste hors tension pendant la période spécifiée.
	Seuil de puissance d'alimentation supérieure pour l'arrêt de l'onduleur (kW)		La valeur par défaut est de 0 . Ce paramètre indique le seuil de puissance du point raccordé au réseau au-delà duquel l'arrêt de l'onduleur sera déclenché.
	Seuil de durée de l'alimentation élevée pour déclencher l'arrêt de l'onduleur (s)		La valeur par défaut est de 20. Ce paramètre indique le seuil de durée de puissance d'alimentation élevée au-delà duquel l'arrêt de l'onduleur sera déclenché. ● Lorsque Seuil de durée de l'alimentation élevée pour déclencher l'arrêt de l'onduleur est défini sur 5, le paramètre Arrêt en cas de puissance d'alimentation élevée est prioritaire. ● Lorsque Seuil de durée de l'alimentation élevée pour déclencher l'arrêt de l'onduleur est défini sur 20, le paramètre Raccordement au réseau avec puissance limitée est prioritaire (lorsque Contrôle de la puissance active est défini sur Raccordement au réseau avec puissance limitée).
Remarque a : ce paramètre est uniquement pris en charge pour le code de réseau AS4777 ou G99-TYPEA-LV.			

----Fin

7.3.2 Réglage de l'injection à un courant limité

Fonction

Le courant de sortie du système d'alimentation PV peut être limité ou réduit pour garantir que le courant de sortie se trouve dans la plage spécifiée.

Cette fonction ne s'applique qu'aux scénarios commerciaux et industriels (C&I) au Royaume-Uni où le code de réseau est G99-TYPEA-LV, G99-TYPEB-LV, G99-TYPEB-HV, G99-TYPEB-HV-MV480 ou G99-TYPEA-HV. La version de l'application SUN2000 doit être postérieure à la version 6.24.00.563.

7.3.2.1 Connexion de l'application à l'onduleur ou au Smart Dongle

AVIS

Si un seul onduleur est connecté au réseau électrique, un Smart Dongle doit être utilisé pour la mise en réseau.

Procédure

Étape 1 Sur l'écran d'accueil, choisissez **Réglage de la puissance > Injection à un courant limité**.

Figure 7-6 Injection à un courant limité




Tableau 7-2 Injection à un courant limité

Paramètre		Description
Injection à un courant limité ^a	Injection à un courant limité	La valeur par défaut est Désactiver. ● Si ce paramètre est défini sur Désactiver, l'injection à un courant limité sera indisponible. ● Si ce paramètre est défini sur Activer, l'injection à un courant limité sera disponible.
	Courant d'injection maximum ^b	Plage de valeur : [0, 30 000 A] ● En raison de perturbations externes, le courant d'alimentation dépasse la valeur spécifiée de 2 %. Dans ce cas, l'onduleur ajustera le courant à une valeur comprise dans la limite de la plage. ● Une fois que l'utilisateur a modifié le courant d'alimentation maximal, l'onduleur ajuste le courant à une valeur comprise dans la limite de la plage.
	Courant maximum d'alimentation du réseau	Plage de valeur : [0, 30 000 A] Si le courant d'alimentation du réseau dépasse la valeur spécifiée de 2 %, l'onduleur ajustera le courant à une valeur comprise dans la limite de la plage.
	Intervalle d'ajustement du courant	Plage de valeur : [1, 5 s] Il est recommandé d'utiliser la valeur par défaut. Une valeur plus élevée indique une vitesse d'ajustement du courant plus faible. Si ce paramètre est réglé à 2 s et que le courant au point de raccordement au réseau dépasse le seuil, l'onduleur ajuste le courant toutes les 2 s.
Remarque a : si l'onduleur s'arrête parce que le réglage du courant d'alimentation n'est pas terminé dans le temps spécifié, l'utilisateur doit démarrer manuellement l'onduleur. Par défaut, le nombre de démarrages manuels ne peut pas dépasser trois dans un délai de 30 jours. Si cette limite est atteinte, il n'est pas permis de redémarrer manuellement l'onduleur. Remarque b : si le courant d'alimentation maximal n'est pas réglé à une valeur comprise dans la limite de la plage dans les 15 s, l'onduleur s'arrêtera et signalera une alarme Contrôle de puissance anormal au point de raccordement au réseau.		

----Fin

7.3.2.2 Scénario où l'application se connecte au SmartLogger

AVIS

Si plusieurs onduleurs sont connectés en cascade, le SmartLogger doit être utilisé.

Procédure

Étape 1 Sur l'écran d'accueil, choisissez **Réglage de la puissance > Injection à un courant limité**.

Tableau 7-3 Injection à un courant limité

Paramètre		Description
Injection à un courant limité ^a	Injection à un courant limité	La valeur par défaut est Désactiver . ● Si ce paramètre est défini sur Désactiver, l'injection à un courant limité sera indisponible. ● Si ce paramètre est défini sur Activer, l'injection à un courant limité sera disponible.
	Courant d'injection maximum ^b	Plage de valeur : [0, 30 000 A] ● En raison de perturbations externes, le courant d'alimentation dépasse la valeur spécifiée de 2 %. Dans ce cas, l'onduleur ajustera le courant à une valeur comprise dans la limite de la plage. ● Une fois que l'utilisateur a modifié le courant d'alimentation maximal, l'onduleur ajuste le courant à une valeur comprise dans la limite de la plage.
	Courant maximum d'alimentation du réseau	Plage de valeur : [0, 30 000 A] Si le courant d'alimentation du réseau dépasse la valeur spécifiée de 2 %, l'onduleur ajustera le courant à une valeur comprise dans la limite de la plage.
	Démarrage du groupe	Si les appareils du groupe s'arrêtent parce que le courant d'alimentation au point de raccordement au réseau n'est pas complet, vous pouvez démarrer tous les onduleurs dans le groupe en un seul clic.
Remarque a : si l'onduleur s'arrête parce que le réglage du courant d'alimentation n'est pas terminé dans le temps spécifié, l'utilisateur doit démarrer manuellement l'onduleur. Par défaut, l'utilisateur doit attendre au moins 4 heures avant de démarrer l'onduleur. Remarque b : si le courant d'alimentation maximal n'est pas réglé à une valeur comprise dans la limite de la plage dans les 15 s, l'onduleur s'arrêtera et signalera une alarme Contrôle de puissance anormal au point de raccordement au réseau.		

----Fin

7.3.3 Contrôle de la puissance apparente côté sortie de l'onduleur

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réglage de la puissance** pour définir les paramètres de l'onduleur.

Figure 7-7 Contrôle de la puissance apparente




Tableau 7-4 Contrôle de la puissance apparente

Paramètre	Description	Plage de valeurs
Puissance apparente maximale (kVA)	Ce paramètre définit le seuil supérieur de sortie pour l'adaptation de la puissance apparente maximale aux exigences de capacité que doivent remplir les onduleurs solaires standard et personnalisés.	[Puissance active maximale, S _{max}]
Puissance active maximale (kW)	Indique le seuil supérieur de sortie pour l'adaptation de la puissance active maximale à différentes exigences du marché.	[0,1, P _{max}]

REMARQUE

Le seuil inférieur de la puissance apparente maximale correspond à la puissance active maximale. Pour diminuer la puissance apparente maximale, commencez d'abord par réduire la puissance active maximale.

8 Entretien

DANGER

- Portez un équipement de protection individuelle et utilisez les outils d'isolement dédiés pour éviter tout choc électrique ou court-circuit.

AVERTISSEMENT

- Avant d'effectuer la maintenance, mettez l'équipement hors tension, suivez les instructions figurant sur l'étiquette de décharge retardée et attendez un certain temps, comme indiqué, pour vous assurer que l'équipement n'est pas sous tension.

8.1 Mise hors tension du système

Précautions


AVERTISSEMENT

Après la mise hors tension du système, l'onduleur conserve toujours de l'électricité et reste chaud, ce qui pourrait entraîner des chocs électriques ou des brûlures. Par conséquent, attendez au moins cinq minutes après la mise hors tension du système d'onduleur et mettez des gants de protection avant de travailler sur l'onduleur.

Procédure

- Étape 1** Envoyez une commande d'arrêt sur l'application.
- Étape 2** Désactivez le commutateur CA entre l'onduleur et le réseau électrique.
- Étape 3** Réglez le **DC SWITCH** en bas de l'onduleur en position **OFF**.
- Étape 4** (Facultatif) Installez la vis de verrouillage du commutateur CC.

Figure 8-1 Installation de la vis de verrouillage du commutateur CC



Étape 5 Désactivez le commutateur CC (le cas échéant) entre l'onduleur et les chaînes PV.

----Fin

8.2 Maintenance de routine

Pour garantir le bon fonctionnement de l'onduleur à long terme, il est recommandé d'effectuer la maintenance routinière décrite dans cette section.

 **ATTENTION**

Avant de nettoyer le système, de connecter les câbles et de vérifier la fiabilité de la mise à la terre, mettez le système hors tension.

Tableau 8-1 Liste de contrôle de la maintenance

Élément de vérification	Méthode de vérification	Intervalle de maintenance
Propreté du système	Vérifiez si les dissipateurs thermiques sont bloqués ou encrassés.	Une fois tous les 6 à 12 mois
État de fonctionnement du système	● Vérifiez si l'onduleur est endommagé ou déformé. ● Vérifiez si l'onduleur émet des sons anormaux pendant le fonctionnement. ● Vérifiez si tous les paramètres de l'onduleur sont correctement définis durant le fonctionnement.	Une fois tous les 6 mois

Élément de vérification	Méthode de vérification	Intervalle de maintenance
Raccordements électriques	● Vérifier si les câbles sont déconnectés ou desserrés. ● Vérifier si les câbles sont endommagés, en particulier si la gaine du câble qui est en contact avec une surface métallique est endommagée.	6 mois après la première mise en service et puis tous les 6 à 12 mois par la suite
Fiabilité de la mise à la terre	Vérifiez si les câbles de mise à la terre sont correctement raccordés.	6 mois après la première mise en service et puis tous les 6 à 12 mois par la suite
Étanchéité	Vérifiez si tous les ports et bornes sont scellés correctement.	Une fois tous les 12 mois
Végétation autour de l'onduleur	● Effectuez l'inspection et le désherbage au besoin. ● Nettoyez le site rapidement après avoir désherbé.	En fonction de la saison de flétrissement locale de la végétation

8.3 Référence des alarmes

Pour plus de détails, veuillez consulter le document [Référence des alarmes de l'onduleur](#).

9 Manipulation de l'onduleur

9.1 Retrait du SUN2000

AVIS

Avant d'enlever le SUN2000, déconnectez les alimentations CA et CC.

Pour retirer le SUN2000, effectuez les opérations suivantes :

1. Débranchez tous les câbles du SUN2000, y compris les câbles de communication RS485, les câbles d'entrée d'alimentation CC, les câbles de sortie d'alimentation CA et les câbles de protection de la mise à la terre (PGND).
2. Décrochez le SUN2000 du support de montage.
3. Enlevez le support de montage.

9.2 Emballage du SUN2000

- Si vous avez conservé l'emballage d'origine, placez le SUN2000 à l'intérieur et scellez-le avec du ruban adhésif.
- Si vous n'avez pas conservé l'emballage d'origine, placez le SUN2000 à l'intérieur d'une boîte en carton rigide appropriée et scellez-la correctement.

9.3 Mise au rebut du SUN2000

Lorsque la durée de service du SUN2000 expire, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipement électrique.

10

Spécifications techniques

Efficacité

Type	SUN200 0-20KTL -M3	SUN200 0-20KTL -BRM3	SUN200 0-29.9KT L-M3	SUN200 0-30KTL -M3	SUN200 0-30KTL -BRM3	SUN200 0-36KTL -M3	SUN200 0-40KTL -M3	SUN200 0-40KTL -BRM3
Efficacité maximale	97,1 % :		98,65 %/400 V 98,75 %/480 V	98,65 %/400 V 98,75 %/480 V		98,65 %/400 V 98,75 %/480 V	98,65 %/400 V 98,75 %/480 V	
Efficacité européenne	96,7 % :		98,4 %/400 V 98,45 %/480 V	98,4 %/400 V 98,45 %/480 V		98,4 %/400 V 98,5 %/480 V	98,4 %/400 V 98,5 %/480 V	

Entrée

Type	SUN200 0-20KTL -M3	SUN200 0-20KTL -BRM3	SUN200 0-29.9KT L-M3	SUN200 0-30KTL -M3	SUN200 0-30KTL -BRM3	SUN200 0-36KTL -M3	SUN200 0-40KTL -M3	SUN200 0-40KTL -BRM3
Puissance d'entrée CC maximale recomm ndée	30 000 W		44 850 W	45 000 W		54 000 W	60 000 W	
Tension d'entrée maximale a	800 V		1 100 V					

Type	SUN200 0-20KTL -M3	SUN200 0-20KTL -BRM3	SUN200 0-29.9KT L-M3	SUN200 0-30KTL -M3	SUN200 0-30KTL -BRM3	SUN200 0-36KTL -M3	SUN200 0-40KTL -M3	SUN200 0-40KTL -BRM3
Courant d'entrée maximal par circuit MPPT	27 A							
Courant de court-circuit maximal par circuit MPPT	40 A							
Tension minimale de démarrage	200 V							
Plage de la tension de fonctionnement ^b	200 à 750 V		200 à 1 000 V					
Plage de la tension MPPT à pleine charge ^c	300 à 550 V		500 à 800 V/400 V CA 625 à 850 V/480 V CA	500 à 800 V/(380 V CA, 400 V CA) 625 à 850 V/440 V CA 625 à 850 V/480 V CA		520 à 800 V/(380 V CA, 400 V CA) 625 à 850 V/440 V CA 625 à 850 V/480 V CA	540 à 800 V/(380 V CA, 400 V CA) 625 à 850 V/440 V CA 625 à 850 V/480 V CA	
Tension d'entrée nominale	350 V		600 V/400 V CA 720 V/480 V CA	600 V/(380 V CA, 400 V CA) 650 V/440 V CA 720 V/480 V CA		600 V/(380 V CA, 400 V CA) 650 V/440 V CA 720 V/480 V CA	600 V/(380 V CA, 400 V CA) 650 V/440 V CA 720 V/480 V CA	

Type	SUN200 0-20KTL -M3	SUN200 0-20KTL -BRM3	SUN200 0-29.9KT L-M3	SUN200 0-30KTL -M3	SUN200 0-30KTL -BRM3	SUN200 0-36KTL -M3	SUN200 0-40KTL -M3	SUN200 0-40KTL -BRM3
Nombre maximal d'entrées	8							
Nombre de circuits MPPT	4							
Remarque a : la tension d'entrée maximale est la tension d'entrée CC maximale que l'onduleur peut supporter. Si la tension d'entrée dépasse cette valeur, l'onduleur peut être endommagé. Remarque b : si la tension d'entrée dépasse la plage de fonctionnement, l'onduleur ne peut pas fonctionner correctement. Remarque c : les chaînes PV connectées au même circuit MPPT doivent utiliser le même modèle et la même quantité de modules PV. Il est recommandé que la tension de la chaîne PV soit supérieure au seuil inférieur de tension du MPPT à pleine charge.								

Sortie

Type	SUN200 0-20KTL -M3	SUN200 0-20KTL -BRM3	SUN200 0-29.9KT L-M3	SUN200 0-30KTL -M3	SUN200 0-30KTL -BRM3	SUN200 0-36KTL -M3	SUN200 0-40KTL -M3	SUN200 0-40KTL -BRM3
Puissance de sortie nominale	20 000 W		29 900 W	30 000 W		36 000 W	40 000 W	
Puissance apparente maximale	22 000 VA		29 900 VA	33 000 VA ^a		40 000 VA	44 000 VA	
Puissance active maximale (cosφ = 1)	22 000 W		29 900 W	33 000-W ^a		40 000 W	44 000 W	

Type	SUN200 0-20KTL -M3	SUN200 0-20KTL -BRM3	SUN200 0-29.9KT L-M3	SUN200 0-30KTL -M3	SUN200 0-30KTL -BRM3	SUN200 0-36KTL -M3	SUN200 0-40KTL -M3	SUN200 0-40KTL -BRM3
Tension de sortie nominale ^b	127 V CA/220 V CA, 230 V CA/400 V CA, 3W+(N) ^c +PE		230 V CA/400 V CA, 277 V CA/480 V CA, 3W+(N) ^c +PE	220 V CA/380 V CA, 230 V CA/400 V CA, 254 V CA/440 V CA, 277 V CA/480 V CA, 3W+(N) ^c +PE		220 V CA/380 V CA, 230 V CA/400 V CA, 254 V CA/440 V CA, 277 V CA/480 V CA, 3W+(N) ^c +PE	220 V CA/380 V CA, 230 V CA/400 V CA, 254 V CA/440 V CA, 277 V CA/480 V CA, 3W+(N) ^c +PE	
Tension de sortie maximale lors d'un fonctionnement à long terme	Renvoie aux normes locales en matière de réseau électrique.							
Courant de sortie nominal	52,5 A/220 V CA 28,9 A/400 V CA		43,2 A/400 V CA 36,0 A/480 V CA	45,6 A/380 V CA 43,3 A/400 V CA 39,4 A/440 V CA 36,1 A/480 V CA		54,7 A/380 V CA 52,0 A/400 V CA 47,3 A/440 V CA 43,3 A/480 V CA	60,8 A/380 V CA 57,8 A/400 V CA 52,5 A/440 V CA 48,1 A/480 V CA	

Type	SUN200 0-20KTL -M3	SUN200 0-20KTL -BRM3	SUN200 0-29.9KT L-M3	SUN200 0-30KTL -M3	SUN200 0-30KTL -BRM3	SUN200 0-36KTL -M3	SUN200 0-40KTL -M3	SUN200 0-40KTL -BRM3
Courant de sortie maximal	58,0 A/220 V CA 31,9 A/400 V CA		43,2 A/400 V CA 36,0 A/480 V CA	50,4 A/380 V CA 47,9 A/400 V CA 43,5 A/440 V CA 39,9 A/480 V CA		61,1 A/380 V CA 58,0 A/400 V CA 52,8 A/440 V CA (Mexique) 48,4 A/480 V CA	67,2 A/380 V CA 63,8 A/400 V CA 58,0 A/440 V CA (Mexique) 53,2 A/480 V CA	67,2 A/380 V CA 63,8 A/400 V CA 58,0 A/440 V CA (Mexique) 53,2 A/480 V CA
Fréquence de tension de sortie	50 Hz/60 Hz							
Facteur de puissance	0,8 en avance à 0,8 en retard							
Composant CC de sortie (DCI)	< 0,5 % de la sortie nominale							
Distorsion totale harmonique maximale THDi CA	< 3 % dans des conditions nominales. L'harmonique répond aux exigences VDE 4105.							
Remarque a : selon les codes de réseau allemand VDE-AR-N-4105, belge C10/11 et autrichien TOR, le SUN2000-30KTL-M3 a une puissance apparente maximale de 30 000 VA et une puissance active maximale (cosφ = 1) de 30 000 W.								
Remarque b : la tension de sortie nominale est déterminée par le Code de réseau , qui peut être défini sur l'application SUN2000, le SmartLogger ou le système de gestion.								
Remarque c : selon le scénario d'application, déterminez s'il faut ou non connecter le fil N. Dans les scénarios sans fils neutres, définissez le Mode de sortie sur Triphasé à trois fils . Dans les scénarios avec fils neutres, définissez le Mode de sortie sur Triphasé à quatre fils .								

Protection

Type	SUN200 0-20KTL -M3	SUN200 0-20KTL -BRM3	SUN200 0-29.9KT L-M3	SUN200 0-30KTL -M3	SUN200 0-30KTL -BRM3	SUN200 0-36KTL -M3	SUN200 0-40KTL -M3	SUN200 0-40KTL -BRM3
Catégorie de surtension	PV II/CA III							
Commutateur CC d'entrée	Prise en charge							
Protection anti-îlotage	Prise en charge							
Protection contre la surintensité de sortie	Prise en charge							
Protection contre l'inversion de connexion en entrée	Prise en charge							
Détection de défaut de chaîne PV	Prise en charge							
Protection contre les surtensions CC	Type II	Type II	Type II	Type II/ Type I (facultatif)	Type II	Type II/ Type I (facultatif)	Type II/ Type I (facultatif)	Type II
Protection contre les surtensions CA	Type II							

Type	SUN200 0-20KTL -M3	SUN200 0-20KTL -BRM3	SUN200 0-29.9KT L-M3	SUN200 0-30KTL -M3	SUN200 0-30KTL -BRM3	SUN200 0-36KTL -M3	SUN200 0-40KTL -M3	SUN200 0-40KTL -BRM3
Détection de la résistance d'isolation	Prise en charge							
Unité de contrôle de courant résiduel (RCMU)	Prise en charge							

Affichage et communication

Type	SUN200 0-20KTL -M3	SUN200 0-20KTL -BRM3	SUN200 0-29.9KT L-M3	SUN200 0-30KTL -M3	SUN200 0-30KTL -BRM3	SUN200 0-36KTL -M3	SUN200 0-40KTL -M3	SUN200 0-40KTL -BRM3
Affichage	Indicateurs LED ; application WLAN+							
RS485	Prise en charge							
WLAN intégré	Prise en charge							
MBUS CA	Non prise en charge. Cette fonction n'est prise en charge que sur certains modèles de pièces de rechange spécifiques Pour plus de détails, contactez le fournisseur.							
MBUS CC	Prise en charge							
AFCI	Prise en charge							
Récupération par PID	Prise en charge							

Spécifications générales

Type	SUN200 0-20KTL -M3	SUN200 0-20KTL -BRM3	SUN200 0-29.9KT L-M3	SUN200 0-30KTL -M3	SUN200 0-30KTL -BRM3	SUN200 0-36KTL -M3	SUN200 0-40KTL -M3	SUN200 0-40KTL -BRM3
Dimensions (l x H x P)	640 mm × 530 mm × 270 mm							

Type	SUN200 0-20KTL -M3	SUN200 0-20KTL -BRM3	SUN200 0-29.9KT L-M3	SUN200 0-30KTL -M3	SUN200 0-30KTL -BRM3	SUN200 0-36KTL -M3	SUN200 0-40KTL -M3	SUN200 0-40KTL -BRM3
Poids net	43 kg							
Température ambiante de fonctionnement	-25 °C à +60 °C (réduction de la puissance au-delà de +45 °C)							
Humidité relative	0 % à 100 %							
Mode de refroidissement	Convection naturelle							
Altitude maximale de fonctionnement	4 000 m							
Température de stockage	-40 °C à +70 °C							
Indice IP	IP66							
Topologie	Sans transformateur							

Spécifications de communication sans fil

Type	Wi-Fi intégré de l'onduleur	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Fréquence	2 400 à 2 483,5 MHz	SDongleA-05 : 2 400 à 2 483,5 MHz	SDongleA-03-CN : ● Prise en charge LTE FDD : B1/B3/B8. ● Prise en charge LTE TDD : B38/B39/B40/B41. ● Prise en charge DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : B1/B5/B8/B9. ● Prise en charge TD-SCDMA : B34/B39. ● Prise en charge GSM/GPRS/EDGE : 900 MHz/1 800 MHz. SDongleA-03-EU : ● Prise en charge LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20. ● Prise en charge LTE TDD : B38/B40. ● Prise en charge WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ : B1/B8. ● Prise en charge GSM/GPRS/EDGE : 900 MHz/1 800 MHz. SDongleB-06-CN (Wi-Fi) : 2 400 à 2 483,5 MHz SDongleB-06-CN (4G) : ● Prise en charge LTE FDD : B1/B3/B5/B8. ● Prise en charge LTE TDD : B34/B38/B39/B40/B41. ● Prise en charge GSM/GPRS/EDGE : 900 MHz/1 800 MHz. SDongleB-06-EU (Wi-Fi) : 2 400 à 2 483,5 MHz SDongleB-06-EU (4G) : ● Prise en charge LTE FDD : B1/B3/B5/B8. ● Prise en charge LTE TDD : B7/B20/B28/B38/B40/B41. ● Prise en charge GSM/GPRS/EDGE : 900 MHz/1 800 MHz. SDongleB-06-AU (Wi-Fi) : 2 400 à 2 483,5 MHz SDongleB-06-AU (4G) : ● LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 ● LTE-TDD : B40 ● WCDMA : B1/B2/B5/B8

Type	Wi-Fi intégré de l'onduleur	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
			● GSM : 850 MHz/900 MHz/1 800 MHz/1 900 MHz

Type	Wi-Fi intégré de l'onduleur	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Norme de protocole	WLAN 802.11b/g/n	SDongleA-05 : WLAN 802.11b/g/n	SDongleA-03-CN : ● Prise en charge LTE FDD (avec diversité de réception) : B1/B3/B5/B8. ● Prise en charge LTE TDD (avec diversité de réception) : B34/B38/B39/B40/B41. ● Prise en charge WCDMA : B1/B5/B8. ● Prise en charge GSM : 900 MHz/1 800 MHz. Prise en charge du son numérique. SDongleA-03-EU : ● Prise en charge LTE FDD (avec diversité de réception) : B1/B3/B7/B8/B20/B28. ● Prise en charge LTE FDD (avec diversité de réception) : B38/B40/B41. ● Prise en charge WCDMA : B1/B8. ● Prise en charge GSM : 900 MHz/1 800 MHz. ● Prise en charge du son numérique. SDongleB-06-CN (Wi-Fi) : WLAN 802.11b/g/n SDongleB-06-CN (4G) : ● Prise en charge LTE FDD (avec diversité de réception) : B1/B3/B5/B8. ● Prise en charge LTE TDD (avec diversité de réception) : B34/B38/B39/B40/B41. ● Prise en charge GSM : 900 MHz/1 800 MHz. ● Prise en charge du son numérique. SDongleB-06-EU (Wi-Fi) : WLAN 802.11b/g/n SDongleB-06-EU (4G) : ● Prise en charge LTE FDD (avec diversité de réception) : B1/B3/B5/B8. ● Prise en charge LTE TDD (avec diversité de réception) : B7/B20/B28/B38/B40/B41. ● Prise en charge GSM : 900 MHz/1 800 MHz. ● Prise en charge du son numérique. SDongleB-06-AU (Wi-Fi) : WLAN 802.11b/g/n

Type	Wi-Fi intégré de l'onduleur	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
			SDongleB-06-AU (4G) : ● Prise en charge LTE FDD (avec diversité de réception) : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66. ● Prise en charge LTE-TDD (avec diversité de réception) : B40. ● Prise en charge WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8. ● Prise en charge GSM : 850/900/1 800/1 900 MHz. ● Prise en charge du son numérique.

Type	Wi-Fi intégré de l'onduleur	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Bande passante	20 MHz/40 MHz (optionnel)	20 MHz/40 MHz (optionnel)	Fonctionnalités LTE : ● Prise en charge de 3GPP R8 non-CA Cat 4 FDD et TDD au maximum. ● Prend en charge de la bande passante RF de 1,4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/15 MHz/20 MHz. ● Prise charge de la technologie MIMO en liaison descendante. ● LTE FDD : débit maximal de liaison descendante de 150 Mbit/s et débit maximal de liaison montante de 50 Mbit/s. ● LTE TDD : débit maximal de liaison descendante de 130 Mbit/s et débit maximal de liaison montante de 30 Mbit/s. Fonctionnalités UMTS : ● Prise en charge de 3GPP R7 HSDPA+, HSDPA, HSUPA et WCDMA. ● Prise en charge des modulations QPSK et 16QAM. ● HSDPA+ : débit maximal de liaison descendante de 21 Mbit/s ● HSUPA : débit maximal de liaison montante de 5,76 Mbit/s ● WCDMA : débit maximal de liaison descendante de 384 kbit/s et débit maximal de liaison montante de 384 kbit/s Fonctionnalités GSM : GPRS : ● Prise en charge de GPRS multislot classe 12. ● Schémas de codage : CS-1, CS-2, CS-3 et CS-4. ● Débit maximal de liaison descendante : 85,6 kbit/s ; débit maximal de liaison montante : 85,6 kbit/s EDGE : ● Prise en charge de EDGE multislot classe 12. ● Prise en charge des schémas de codage et de la modulation GMSK et 8-PSK. ● Format de codage de liaison descendante : MCS 1 à 9

Type	Wi-Fi intégré de l'onduleur	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
			● Format de codage de liaison montante : MCS 1 à 9 ● Débit maximal de liaison descendante : 236,8 kbit/s ; débit maximal de liaison montante : 236,8 kbit/s
Puissance maximale de transmission	≤ 20 dBm EIRP	≤ 20 dBm EIRP	● Classe 4 (33 dBm ± 2 dB), bande de fréquence EGSM900 ● Classe 1 (30 dBm ± 2 dB), bande de fréquence DCS1800 ● Classe E2 (27 dBm ± 3 dB), EGSM900 8-PSK ● Classe E2 (26 dBm ± 3 dB), DCS1800 8-PSK ● Classe 3 (24 dBm $+1/-3$ dB), bande de fréquence WCDMA ● Classe 3 (23 dBm ± 2 dB), bande de fréquence LTE FDD ● Classe 3 (23 dBm ± 2 dB), bande de fréquence LTE TDD

A Codes de réseau

 REMARQUE

Les codes de réseau sont sujets à modification. Les codes répertoriés sont fournis à titre de référence uniquement.

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
1	VDE-AR-N-4105	Réseau électrique à basse tension d'Allemagne	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
2	NB/T 32004	Réseau électrique à basse tension de Chine	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
3	UTE C 15-712-1(A)	Réseau électrique de France métropolitaine	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
4	UTE C 15-712-1(B)	Réseau électrique de France d'outre-mer	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
5	UTE C 15-712-1(C)	Réseau électrique de France d'outre-mer	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
6	VDE 0126-1-1-BU	Réseau électrique de Bulgarie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
7	VDE 0126-1-1-GR(A)	Réseau électrique de Grèce	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
8	VDE 0126-1-1-GR(B)	Réseau électrique de Grèce insulaire	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
9	BDEW-MV	Réseau électrique à moyenne tension d'Allemagne	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
10	G59-England	Réseau électrique 230 V (I > 16 A) d'Angleterre	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
11	G59-Scotland	Réseau électrique 240 V (I > 16 A) d'Écosse	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
12	G83-England	Réseau électrique 230 V (I < 16 A) d'Angleterre	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
13	G83-Scotland	Réseau électrique 240 V (I < 16 A) d'Écosse	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
14	CEI0-21	Réseau électrique d'Italie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
15	RD1699/661	Réseau électrique à basse tension d'Espagne	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
16	RD1699/661-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Espagne	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
17	EN50438-NL	Réseau électrique des Pays-Bas	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
18	C10/11	Réseau électrique de Belgique	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
19	AS4777	Réseau électrique d'Australie	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
20	AS4777-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Australie	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
21	AUSTRALIA-NER	Réseau électrique d'Australie selon les normes NER	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
22	AUSTRALIA-NER-MV480	Réseau électrique d'Australie selon les normes NER	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
23	AS4777-WP	Réseau électrique d'Australie	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
24	AS4777_ACT	Réseau électrique d'Australie	-	-	Prise en charge	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
25	AS4777_NSW_ESS	Réseau électrique d'Australie	-	-	Prise en charge	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
26	AS4777_NSW_AG	Réseau électrique d'Australie	-	-	Prise en charge	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
27	AS4777_QLD	Réseau électrique d'Australie	-	-	Prise en charge	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
28	AS4777_SA	Réseau électrique d'Australie	-	-	Prise en charge	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
29	AS4777_VIC	Réseau électrique d'Australie	-	-	Prise en charge	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
30	AUSTRALIA-AS4777_A-LV230	Réseau électrique d'Australie	-	-	Prise en charge	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
31	AUSTRALIA-AS4777_B-LV230	Réseau électrique d'Australie	-	-	Prise en charge	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
32	AUSTRALIA-AS4777_C-LV230	Réseau électrique d'Australie	-	-	Prise en charge	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
33	AUSTRALIA-AS4777_NZ-LV230	Réseau électrique d'Australie	-	-	Prise en charge	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
34	IEC61727	Connexion au réseau électrique à basse tension CEI 61727 (50 Hz)	Prise en charge	Prise en charge	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
35	Custom (50 Hz)	Réservé	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
36	Custom (60 Hz)	Réservé	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
37	CEI0-16	Réseau électrique d'Italie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
38	CHINA-MV480	Réseau électrique standard à moyenne tension de Chine	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
39	CHINA-MV	Réseau électrique standard à moyenne tension de Chine	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
40	TAI-PEA	Norme de connexion au réseau électrique de Thaïlande	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
41	TAI-MEA	Norme de connexion au réseau électrique de Thaïlande	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
42	BDEW-MV480	Réseau électrique standard à moyenne tension d'Allemagne	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
43	Custom MV480 (50 Hz)	Réservé	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
44	Custom MV480 (60 Hz)	Réservé	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
45	G59-England-MV480	Connexion au réseau électrique à moyenne tension de 480 V (I > 16 A) du Royaume-Uni	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
46	CEI61727-MV480	Connexion au réseau électrique à moyenne tension CEI 61727 (50 Hz)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
47	UTE C 15-712-1-MV480	Réseau électrique de France d'outre-mer	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
48	TAI-PEA-MV480	Connexion au réseau électrique à moyenne tension de Thaïlande (PEA)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
49	TAI-MEA-MV480	Connexion au réseau électrique à moyenne tension de Thaïlande (MEA)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
50	EN50438-DK-MV480	Connexion au réseau électrique à moyenne tension du Danemark	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
51	EN50438-TR-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Türkiye	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
52	EN50438-TR	Réseau électrique à basse tension de Türkiye	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
53	C11/C10-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Belgique	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
54	Philippines	Réseau électrique à basse tension des Philippines	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
55	Philippines-MV480	Réseau électrique à moyenne tension des Philippines	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
56	NRS-097-2-1	Réseau électrique standard d'Afrique du Sud	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
57	NRS-097-2-1-MV480	Réseau électrique standard à moyenne tension d'Afrique du Sud	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
58	CORÉE	Réseau électrique de Corée du Sud	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
59	IEEE 1547-MV480	IEEE 1547-MV480	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
60	IEC61727-60Hz	Connexion au réseau électrique à basse tension CEI 61727 (60 Hz)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
61	IEC61727-60Hz-MV480	Connexion au réseau électrique à moyenne tension CEI 61727 (60 Hz)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
62	CHINA_M V500	Réseau électrique standard à moyenne tension de Chine	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
63	ANRE	Réseau électrique à basse tension de la Roumanie (type A)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
64	PO12.3-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Espagne	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
65	EN50438_IE-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Irlande	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
66	EN50438_IE	Réseau électrique à basse tension d'Irlande	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
67	IEC61727-50Hz-MV500	Réseau électrique à moyenne tension 500 V de l'Inde	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
68	CEI0-16-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Italie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
69	PO12.3	Réseau électrique à basse tension d'Espagne	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
70	CEI0-21-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Italie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
71	KOREA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Corée du Sud	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
72	Egypt ETEC	Réseau électrique à basse tension d'Égypte	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
73	Egypt ETEC-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Égypte	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
74	EN50549-LV	Réseau électrique irlandais	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
75	EN50549-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Irlande	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
76	Jordan-Transmission	Réseau électrique à basse tension de Jordanie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
77	Jordan-Transmission-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Jordanie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
78	NAMIBIA	Réseau électrique de Namibie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
79	ABNT NBR 16149	Réseau électrique du Brésil	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
80	ABNT NBR 16149-MV480	Réseau électrique à moyenne tension du Brésil	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
81	SA_RPPs	Réseau électrique à basse tension d'Afrique du Sud	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
82	SA_RPP-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Afrique du Sud	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
83	INDIA	Réseau électrique à basse tension de l'Inde	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
84	INDIA-MV500	Réseau électrique à moyenne tension de l'Inde	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
85	ZAMBIA	Réseau électrique à basse tension zambien	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
86	ZAMBIA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Zambie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
87	Chile	Réseau électrique à basse tension du Chili	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
88	Chile-MV480	Réseau électrique à moyenne tension du Chili	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
89	Mexico-MV480	Réseau électrique à moyenne tension du Mexique	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
90	Malaysian	Réseau électrique à basse tension de Malaisie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
91	Malaysian-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Malaisie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
92	KENYA_ETHIOPIA	Réseau électrique à basse tension du Kenya et réseau électrique d'Éthiopie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
93	KENYA_ETHIOPIA-MV480	Réseau électrique à basse tension du Kenya et réseau électrique à moyenne tension de l'Éthiopie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
94	NIGERIA	Réseau électrique à basse tension du Nigeria	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
95	NIGERIA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension du Nigeria	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
96	DUBAÏ	Réseau électrique à basse tension de Dubaï	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
97	DUBAI-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Dubaï	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
98	Northern Ireland	Réseau électrique à basse tension d'Irlande du Nord	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
99	Irlande du nord-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Irlande du Nord	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
100	Cameroon	Réseau électrique à basse tension du Cameroun	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
101	Cameroon-MV480	Réseau électrique à moyenne tension du Cameroun	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
102	Jordan-Distribution	Réseau de distribution électrique à basse tension de Jordanie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
103	Jordan-Distribution-MV480	Réseau de distribution électrique à moyenne tension de Jordanie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
104	NAMIBIA_MV480	Réseau électrique de Namibie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
105	LIBAN	Réseau électrique à basse tension du Liban	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
106	LEBANO N-MV480	Réseau électrique à moyenne tension du Liban	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
107	ARGENTINA-MV500	Réseau électrique à moyenne tension d'Argentine	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
108	Jordan-Transmission-HV	Réseau électrique à haute tension de Jordanie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
109	Jordan-Transmission-HV480	Réseau électrique à haute tension de Jordanie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
110	TUNISIA	Réseau électrique de Tunisie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
111	TUNISIA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Tunisie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
112	SAUDI	Réseau électrique d'Arabie Saoudite	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
113	SAUDI-MV480	Réseau électrique d'Arabie Saoudite	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
114	Ghana-MV480	Réseau électrique à moyenne tension du Ghana	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
115	Israel	Réseau électrique d'Israël	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
116	Israel-MV400	Réseau électrique d'Israël	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
117	Israel-MV480	Réseau électrique d'Israël	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
118	Chile-PMGD	Réseau électrique PMGD du Chili	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
119	Chile-PMGD-MV480	Réseau électrique PMGD du Chili	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
120	VDE-AR-N4120-HV	Réseau électrique standard VDE 4120	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
121	VDE-AR-N4120-HV480	Réseau électrique standard VDE 4120	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
122	CHINA-LV220/380	Réseau électrique à basse tension de Chine	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
123	Vietnam	Réseau électrique du Vietnam	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
124	Vietnam-MV480	Réseau électrique du Vietnam	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
125	TAIPOWER	Réseau électrique à basse tension de Taïwan	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
126	TAIPOWER-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Taïwan (480 V)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
127	ARGENTINA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Argentine	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
128	OMAN	Réseau électrique à basse tension d'Oman	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
129	OMAN-MV480	Réseau électrique à moyenne tension omanais	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
130	KUWAIT	Réseau électrique à basse tension du Koweït	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
131	KUWAIT-MV480	Réseau électrique à moyenne tension du Koweït	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
132	BANGLADESH	Réseau électrique à basse tension du Bangladesh	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
133	BANGLADESH-MV480	Réseau électrique à moyenne tension du Bangladesh	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
134	Chile-Net_Billing	Réseau électrique à facturation nette du Chili	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
135	EN50438-NL-MV480	Réseau électrique à moyenne tension des Pays-Bas	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
136	BAHRAIN	Réseau électrique à basse tension du Bahreïn	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
137	BAHRAIN-MV480	Réseau électrique à moyenne tension du Bahreïn	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
138	Fuel_Engine_Grid	Réseau électrique hybride avec groupe électrogène	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
139	Fuel-Engine-Grid-60Hz	Réseau électrique hybride avec groupe électrogène	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
140	ARGENTINA	Réseau électrique d'Argentine	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
141	Mauritius	Réseau électrique de Maurice	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
142	Mauritius-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Maurice	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
143	EN50438-SE	Réseau électrique à basse tension de Suède	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
144	Pakistan	Réseau électrique du Pakistan	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
145	Austria	Réseau électrique d'Autriche	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
146	Austria-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Autriche	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
147	G99-TYPEA-LV	UK G99-TYPEA-LV	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
148	G99-TYPEB-LV	UK G99-TYPEB-LV	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
149	G99-TYPEB-HV	UK G99-TYPEB-HV	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
150	G99-TYPEB-HV-MV480	G99-TYPEB-HV du Royaume-Uni à moyenne tension	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
151	G99-TYPEA-HV	UK G99-TYPEA-HV	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
152	EN50549-MV400	Nouveau réseau électrique standard d'Irlande	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
153	VDE-AR-N4110	Réseau électrique à moyenne tension de l'Allemagne (230 V)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
154	VDE-AR-N4110-MV480	Réseau électrique standard à moyenne tension d'Allemagne	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
155	NTS	Réseau électrique d'Espagne	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
156	NTS-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Espagne	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
157	CEA	Réseau électrique à basse tension CEA de l'Inde	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
158	CEA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension CEA de l'Inde	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
159	SINGAPORE	Réseau électrique à basse tension de Singapour	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
160	SINGAPORE-MV480	Réseau électrique à moyenne tension singapourien	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
161	HONGKONG	Réseau électrique à basse tension de Hong Kong	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
162	HONGKONG-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Hong Kong	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
163	C10/11-MV400	Réseau électrique à moyenne tension de Belgique	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
164	EN50549-SE	Réseau électrique à basse tension de Suède	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
165	EN50549-PL	Réseau électrique de Pologne	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
166	DANMARK-EN50549-DK1-LV230	Réseau électrique du Danemark	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
167	DANMARK-EN50549-DK2-LV230	Réseau électrique du Danemark	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
168	SWITZERLAND-NA/EEA:2020-LV230	Réseau électrique de Suisse	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
169	ABNT NBR 16149-LV127	Réseau électrique à basse tension du Brésil	Prise en charge	Prise en charge	-	-	-	-	-	-
170	Mexico-LV220	Réseau électrique à basse tension du Mexique	Prise en charge	Prise en charge	-	-	-	-	-	-
171	Philippines - LV220-50 Hz	Réseau électrique à basse tension des Philippines (50 Hz)	Prise en charge	Prise en charge	-	-	-	-	-	-
172	Philippines - LV220-60 Hz	Réseau électrique à basse tension des Philippines (60 Hz)	Prise en charge	Prise en charge	-	-	-	-	-	-
173	TAIPOWER-LV220	Réseau électrique à basse tension de Taïwan	Prise en charge	Prise en charge	-	-	-	-	-	-
174	NC2022	Réseau électrique de Nouvelle-Calédonie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
175	AUSTRIA-TYPEB-LV400	Réseau électrique d'Autriche	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
176	AUSTRIA-TYPEB-LV480	Réseau électrique d'Autriche	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
177	AUSTRIA-TYPEB-MV400	Réseau électrique d'Autriche	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
178	AUSTRIA-TYPEB-MV480	Réseau électrique d'Autriche	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
179	EN50438-CZ	Réseau électrique de République tchèque ^a	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
180	CZECH-EN50549-LV230	Réseau électrique de République tchèque ^a	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
181	BRAZIL-P140-LV220	Réseau électrique P140 du Brésil	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	-	Prise en charge	Prise en charge
182	BRAZIL-P140-127/220	Réseau électrique P140 du Brésil	Prise en charge	Prise en charge	-	-	-	-	-	-
183	BRAZIL-P140-480	Réseau électrique P140 du Brésil	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	-	Prise en charge	Prise en charge
184	ANRE-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Roumanie	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
185	FILAND-EN50549-LV230	Réseau électrique de Finlande	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	-	Prise en charge	Prise en charge
186	ANRE-TYPEB	Réseau électrique de Roumanie (type B)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

N°	Code du réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-20KTL-BRM3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-30KTL-BRM3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3	SUN2000-40KTL-BRM3
187	ANRE-TYPEB-MV480	Réseau électrique de Roumanie (type B)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

Remarque a : le code du réseau de la République tchèque exige que l'onduleur accepte la programmation de la compagnie d'électricité via DI. Pour plus de détails, consultez la section [G Planification de contact sec](#).

B Mise en service de l'appareil

Étape 1 Accédez à l'écran **Mise en service de l'appareil**.

Figure B-1 Méthode 1 : avant la connexion (non connecté à Internet)





Figure B-2 Méthode 2 : après la connexion (connecté à Internet)



Étape 2 Connectez-vous au WLAN de l'onduleur solaire et accédez à l'écran Mise en service de l'appareil en tant qu'utilisateur **installateur**.

AVIS

- Lors de la connexion directe au SUN2000 depuis un téléphone portable, gardez ce dernier en vue à une distance maximale de 3 mètres du SUN2000 pour assurer la qualité de la communication entre l'application et le SUN2000. Cette distance est uniquement indiquée à titre de référence et peut varier selon les modèles de téléphone portable et les conditions de protection.
- Lors de la connexion du SUN2000 au WLAN via un routeur, assurez-vous que le téléphone mobile et le SUN2000 se trouvent dans la zone de couverture WLAN du routeur et que le SUN2000 est connecté à ce dernier.
- Le routeur prend en charge le WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) et le signal WLAN atteint le SUN2000.
- Le mode de cryptage WPA, WPA2 ou WPA/WPA2 est recommandé pour les routeurs. Le cryptage de niveau entreprise n'est pas pris en charge (par exemple, des points d'accès publics nécessitant une authentification tels que les réseaux WLAN d'aéroports). Les modes de cryptage WEP et WPA TKIP ne sont pas recommandés, car ils présentent de graves défauts de sécurité. Si l'accès échoue en mode WEP, connectez-vous au routeur et modifiez son mode de cryptage en choisissant le mode WPA2 ou WPA/WPA2.

REMARQUE

- Obtenez le mot de passe initial pour la connexion au WLAN de l'onduleur solaire en vous référant à l'étiquette située sur le côté de l'onduleur solaire.
- Utilisez le mot de passe initial lors de la première mise sous tension et modifiez-le immédiatement après la connexion. Pour assurer la sécurité du compte, modifiez régulièrement le mot de passe et gardez votre nouveau mot de passe en mémoire. Si vous ne modifiez pas le mot de passe initial, celui-ci pourrait être divulgué. Un mot de passe qui n'est pas modifié pendant une longue période peut être volé ou piraté. Si vous perdez votre mot de passe, vous ne pourrez plus accéder aux appareils. Dans ce cas de figure, l'utilisateur est responsable de toute perte affectant la centrale photovoltaïque.
- Lorsque vous accédez à l'écran **Mise en service de l'appareil** du SUN2000 pour la première fois, vous devez définir manuellement le mot de passe de connexion car le SUN2000 n'a pas de mot de passe de connexion initial.

----Fin

C Récupération du PID intégré


AVIS

Vérifiez que le câble PE de l'onduleur est correctement connecté. Sinon, cela aura un impact sur la fonction de récupération du PID intégré et entraînera un risque de choc électrique.

Procédure

Étape 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres** > **Paramètres de fonction** et réglez les paramètres connexes.

Figure C-1 Réglages des paramètres de suppression du PID



REMARQUE

- Réglez le **Mode d'exécution PID intégré** sur **Réparer** (Désactiver par défaut).
- Réglez le paramètre **Réparation hors réseau de nuit** sur . (Ce paramètre ne s'affiche que si le **Mode d'exécution PID intégré** est sur **Réparer**.)

----Fin

D Arrêt rapide

Si les optimiseurs sont configurés pour tous les modules PV, le système PV peut effectuer un arrêt rapide afin de réduire la tension de sortie en dessous de 30 V en 30 s. La fonction d'arrêt rapide est prise en charge uniquement si tous les modules PV sont équipés d'optimiseurs.

Effectuez les opérations suivantes pour déclencher un arrêt rapide :

- Méthode 1 (recommandée) : éteignez le commutateur CA entre l'onduleur et le réseau électrique.
- Méthode 2 : éteignez le commutateur CC situé dans la partie inférieure de l'onduleur.
- Méthode 3 : si le port DIN5 (port 15) de la borne de communication de l'onduleur est connecté à un bouton d'arrêt rapide, appuyez sur ce bouton pour déclencher l'arrêt rapide.

REMARQUE

Connectez-vous à l'application FusionSolar en tant qu'installateur, choisissez **Services > Mise en service de l'appareil**, et connectez-vous au point d'accès WLAN de l'onduleur. Connectez-vous au système de mise en service locale en tant qu'installateur, choisissez **Paramètres > Paramètres de fonction > Fonction contact sec**, et configurez la **Fonction contact sec** sur **Arrêt rapide DI**.

- Méthode 4 : si la fonction **AFCI** est activée, l'onduleur exécute automatiquement la détection de pannes des arcs et déclenche un arrêt rapide lorsque le verrouillage de protection AFCI est implémentée.


E Protection NS

Connexion des câbles de signal de protection NS aux onduleurs

REMARQUE

- La fonction de protection NS s'applique aux zones conformes à la norme VDE 4105. Le code de réseau doit être défini sur **VDE-AR-N-4105**.
- Connectez le commutateur de protection NS à GND (broche 13) et DIN5 (broche 15). Le commutateur est sous tension par défaut. Lorsque le commutateur est désactivé, la protection NS est déclenchée.
- L'arrêt rapide et la protection NS utilisent les mêmes broches, à savoir GND (broche 13) et DIN5 (broche 15). Par conséquent, vous ne pouvez utiliser que l'une ou l'autre des fonctions.
- La méthode de câblage d'un seul onduleur est identique à celle des onduleurs en cascade. Pour un seul onduleur, connectez GND et DIN5 au même câble.
- Connectez-vous à l'application FusionSolar en tant qu'installateur, choisissez **Services > Mise en service de l'appareil**, et connectez-vous au point d'accès WLAN de l'onduleur. Connectez-vous au système de mise en service locale en tant qu'installateur, choisissez **Paramètres > Paramètres de fonction > Fonction contact sec**, et définissez la **Fonction contact sec** sur **Protection NS**. Pour activer la protection NS pour plusieurs onduleurs, définissez **Fonction contact sec** sur **Protection NS** pour chaque onduleur.

Figure E-1 Connexion des onduleurs en cascade au commutateur de protection NS



F Réinitialisation d'un mot de passe

- Étape 1** Vérifiez que les côtés CA et CC de l'onduleur sont tous deux sous tension et que les indicateurs  et  sont en vert fixe ou clignotent lentement pendant plus de 3 minutes.
- Étape 2** Désactivez le commutateur CA, mettez le DC SWITCH en bas de l'onduleur en position OFF et attendez que tous les indicateurs LED du panneau de l'onduleur s'éteignent.
- Étape 3** Effectuez les opérations suivantes en l'espace de 3 minutes :
1. Activez le commutateur CA et attendez que les indicateurs  se mettent à clignoter.
 2. Désactivez le commutateur CA et attendez que tous les indicateurs LED sur le panneau de l'onduleur s'éteignent.
 3. Activez le commutateur CA et attendez que tous les indicateurs LED clignotent, puis s'éteignent après environ 30 secondes.
- Étape 4** Attendez que les trois indicateurs LED verts sur le panneau de l'onduleur clignotent rapidement, puis que les trois indicateurs LED rouges clignotent rapidement, ce qui indique que le mot de passe est restauré.
- Étape 5** Réinitialisez le mot de passe dans un délai de 10 minutes. (Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 minutes, tous les paramètres de l'onduleur restent inchangés.)
1. Attendez que l'indicateur  clignote.
 2. Connectez-vous à l'application à l'aide du point d'accès WLAN (SSID) initial et du mot de passe (PSW) initial, qui peuvent être obtenus sur l'étiquette située sur le côté de l'onduleur.
 3. Sur l'écran de connexion, définissez un nouveau mot de passe et connectez-vous à l'application.
- Étape 6** Définissez les paramètres du routeur et du système de gestion pour mettre en place la gestion à distance.

----Fin

AVIS

Conseillez de réinitialiser le mot de passe le matin ou le soir, quand l'éclairage énergétique solaire est faible.

G Planification de contact sec

AVIS

Dans le scénario de connexion parallèle de l'onduleur, connectez-vous à l'onduleur connecté au Smart Dongle pour définir les paramètres.

Fonction

Cette fonction est conçue pour les scénarios où la compagnie du réseau électrique effectue une planification à distance en utilisant des récepteurs de contrôle centralisé. La compagnie du réseau électrique envoie à distance un ordre de planification (%) à la centrale à l'aide d'un appareil de transmission sans fil. Ensuite, l'appareil de réception sans fil reçoit la commande de programmation et la convertit en un signal DI. L'appareil de surveillance de la centrale contrôle l'onduleur pour qu'il délivre la puissance correspondante.


Assurez-vous que l'onduleur est correctement connecté au récepteur de contrôle centralisé quand vous réglez cette fonction. (En Allemagne et dans d'autres pays d'Europe, la compagnie de réseau électrique utilise le récepteur de contrôle centralisé pour convertir un signal de planification de réseau électrique en un signal de contact sec, et la centrale électrique utilise un contact sec pour recevoir le signal.)

REMARQUE

Lorsque les fonctions d'alimentation limitée et de planification via le port DI sont simultanément activées, le système calcule les seuils de puissance de sortie pour chacune de ces fonctions de manière distincte, puis transmet à l'onduleur la valeur la plus basse entre les deux seuils obtenus.

Procédure

1. Connectez-vous à l'écran de mise en service locale de l'onduleur.
2. Choisissez **Paramètres > Réglage de la puissance** et activez **Programmation du contact sec**.
3. Appuyez sur **Paramètres de la programmation du contact sec** et réglez les paramètres connexes en suivant les invites.



Paramètre	Description
Programmation de la puissance active DI	Définit les signaux de programmation DI et les niveaux de pourcentage de puissance de sortie active correspondants.
Programmation de la puissance réactive DI	Définit les signaux de planification DI et les niveaux de pourcentage de puissance de sortie réactive correspondants.

REMARQUE

- Les deux modes de planification prennent en charge 16 niveaux de pourcentages. Les niveaux de pourcentage de DI1 à DI4 doivent différer les uns des autres. Sinon, une exception se produira lors de l'analyse des commandes.
- Si le signal DI d'entrée réel ne correspond pas au réglage, une alarme **Instruction DI anormale** est générée.

H Définition du seuil de courant pour le déclenchement de la protection RCD

Fonction


Un dispositif de courant résiduel (RCD) détecte un courant résiduel (c'est-à-dire le courant de fuite d'un système électrique vers la terre), et déconnecte automatiquement un circuit de son alimentation électrique lorsque le courant résiduel dépasse le seuil prédéfini.

AVIS

- Si le seuil de courant pour le déclenchement de la protection RCD est réglé sur une valeur inférieure, l'appareil est plus susceptible d'être arrêté en raison de la protection RCD. Faites preuve de prudence lorsque vous configurez ce paramètre.
 - Le réglage du seuil de courant pour le déclenchement de la protection RCD peut amener le dispositif à déclencher fréquemment le mécanisme de protection. Dans ce cas, vous pouvez augmenter le seuil pour désactiver le mécanisme de protection. Faites preuve de prudence lorsque vous configurez ce paramètre. Contactez le vendeur ou le fabricant si vous avez des questions.
-

Procédure

1. Connectez-vous à l'écran de mise en service locale de l'onduleur.
2. Choisissez **Paramètres > Paramètres de fonction > Seuil de courant pour le déclenchement de la protection RCD**. Réglez **Seuil de courant pour le déclenchement de la protection RCD** selon vos besoins.



I AFCI

Fonction

Si les modules PV ou les câbles sont incorrectement branchés ou endommagés, des arcs électriques peuvent être générés, ce qui peut engendrer un incendie. Les onduleurs solaires Huawei détectent les arcs et sont conformes à la certification UL 1699B-2018 garantissant la sécurité des utilisateurs et de l'équipement.

Cette fonction est activée par défaut. L'onduleur solaire détecte automatiquement les défaillances d'arc. Pour désactiver cette fonction, connectez-vous à l'application FusionSolar, accédez à l'écran **Mise en service de l'appareil**, choisissez **Paramètres > Paramètres de fonction** et désactivez **AFCI**.

REMARQUE

La fonction AFCI est compatible uniquement avec les optimiseurs Huawei ou les modules PV ordinaires, mais pas avec les optimiseurs tiers ou les modules PV intelligents.

Effacement des alarmes

La fonction AFCI est associée à l'alarme **Panne arc CC**.


Le SUN2000 dispose d'un mécanisme d'effacement automatique de l'alarme AFCI. Si l'alarme est déclenchée moins de cinq fois sur une période de 24 heures, le SUN2000 efface automatiquement l'alarme. Si l'alarme est déclenchée plus de cinq fois sur une période de 24 heures, le SUN2000 se verrouille pour des raisons de protection. Vous devez effacer manuellement l'alarme sur le SUN2000 afin qu'il puisse fonctionner correctement.

Vous pouvez effacer manuellement l'alarme comme suit :

- **Méthode 1** : application FusionSolar


Connectez-vous à l'application FusionSolar et choisissez **Services > Mise en service de l'appareil**. Sur l'écran **Mise en service de l'appareil**, connectez-vous au SUN2000 qui génère l'alarme AFCI, appuyez sur **Gestion des alarmes**, et appuyez sur **Supprimer** à droite de l'alarme **Défaut arc CC** pour effacer l'alarme.

Figure I-1 Gestion des alarmes



- **Méthode 2** : système intelligent de gestion photovoltaïque FusionSolar
Connectez-vous au système intelligent de gestion photovoltaïque FusionSolar à l'aide d'un compte non-propriétaire, sélectionnez **Entretien** > **Gestion des alarmes**, sélectionnez l'alarme **Panne arc CC**, puis cliquez sur **Clear** pour effacer l'alarme.

Figure I-2 Effacement des alarmes



Basculez sur le compte propriétaire disposant des droits de gestion des centrales PV. Sur la page d'accueil, cliquez sur le nom de la centrale PV pour accéder à la page de la centrale PV, puis cliquez sur **OK** lorsque vous y êtes invité pour effacer l'alarme.

J Détection d'accès à la chaîne PV

Cette fonction est utilisée pour détecter et identifier l'état de fonctionnement des chaînes PV connectées à un onduleur. L'état peut être **Non identifié**, **Non connecté**, **Chaîne simple**, **Chaîne 2 en 1**, **chaîne simple**, **Chaîne 2 en 1 - perte totale** ou **Chaîne 2 en 1 - chaîne simple**. Activez cette fonction si vous devez détecter l'état de la chaîne PV. Autrement, désactivez cette fonction.

Fonction

- La détection d'accès à une chaîne PV s'applique aux centrales PV commerciales et utilitaires à grande échelle avec des chaînes PV orientées dans la même direction.
- Dans les scénarios de limitation de puissance CA ou CC :
 - Si le type d'accès à la chaîne PV n'est pas identifié, **Statut de l'installation Photovoltaïque** sera affiché comme **Non connecté**. Le type d'accès à la chaîne PV ne peut être identifié que lorsque les onduleurs se rétablissent à l'état de non limitation de puissance et que le courant de toutes les chaînes PV connectées atteint **Courant de démarrage**.
 - Une fois les paramètres définis, vous verrez le statut d'accès à la chaîne sur l'écran **Informations exécution**.

Procédure

- Étape 1** Connectez-vous à l'application FusionSolar et sélectionnez **Services > > Mise en service de l'appareil**. L'écran **Mise en service de l'appareil** s'affiche.
- Étape 2** Choisissez **Maintenance > Détection d'accès à la branche PV**. L'écran de réglage des paramètres s'affiche.

Figure J-1 Détection d'accès à la branche PV

 **Détection d'accès à la chaîne**

Détection d'accès à la chaîne



Courant de démarrage(A)

5,00

Courant de démarrage pour la détection de la borne 2-en-1 (A)

15,00

Type d'accès à la chaîne photovoltaïque 1

Identification automatique 

Type d'accès à la chaîne photovoltaïque 2

Identification automatique 

Type d'accès à la chaîne photovoltaïque 3

Identification automatique 

Type d'accès à la chaîne photovoltaïque 4

Identification automatique 

Type d'accès à la chaîne photovoltaïque 5

Identification automatique 

Type d'accès à la chaîne photovoltaïque 6

Identification automatique 

Type d'accès à la chaîne photovoltaïque 7

Identification automatique 

Type d'accès à la chaîne photovoltaïque 8

Identification automatique 

N°	Paramètre	Description	Remarque
1	Détection d'accès à la branche PV	La valeur par défaut de Détection d'accès à la branche PV est Désactiver . Une fois l'onduleur correctement connecté au réseau électrique, réglez ce paramètre sur Activer .	-
2	Courant de démarrage	Lorsque le courant de toutes les chaînes PV connectées atteint la valeur prédéfinie, la fonction de détection d'accès à la chaîne PV est activée. REMARQUE Règles de configuration du courant de démarrage : ● Courant de démarrage = $I_{sc} (S_{tc}) \times 0,6$ (arrondi à la valeur supérieure). Pour plus de détails sur $I_{sc} (S_{tc})$, voir la plaque signalétique du module PV. ● Courant de démarrage par défaut (5 A) : applicable aux scénarios où le courant de court-circuit $I_{sc} (S_{tc})$ est supérieur à 8 A pour les modules PV monocristallins et polycristallins.	Ce paramètre s'affiche lorsque Détection d'accès à la branche PV est réglée sur Activer .
3	Courant de démarrage pour la détection de la borne 2-en-1	Lorsque le courant d'une chaîne PV atteint le seuil spécifié par Courant de démarrage pour la détection de la borne 2-en-1 , la chaîne PV est automatiquement identifiée sous l'état 2 en 1. Il est recommandé d'utiliser la valeur par défaut.	
4	Type d'accès <i>N</i> de chaîne PV REMARQUE <i>N</i> est le numéro de la borne d'entrée CC de l'onduleur.	Définissez ce paramètre en fonction du type de chaîne PV connectée à la borne d'entrée CC <i>N</i> de l'onduleur. Actuellement, les options sont les suivantes : Identification automatique (valeur par défaut), Non connecté , Chaîne simple et Chaîne 2 en 1 . Il est recommandé d'utiliser la valeur par défaut. Si la valeur n'est pas correctement définie, le type d'accès à la chaîne PV peut être mal identifié et de fausses alarmes peuvent être générées pour le statut d'accès à la chaîne PV.	

----Fin

K Diagnostic intelligent de la courbe I-V

Pour plus de détails, consultez le [iMaster NetEco V600R023C00 Smart I-V Curve Diagnosis User Manual](#).

L Localisation des problèmes de résistance d'isolation

Si l'impédance de terre d'une branche PV connectée à l'onduleur est trop faible, l'onduleur génère une alarme **Résistance d'isolation basse**.

Les causes possibles sont les suivantes :

- Un court-circuit s'est produit entre le panneau PV et la terre.
- L'air ambiant du panneau PV est humide et l'isolation entre le panneau PV et la terre est médiocre.

Une fois que l'alarme **Résistance d'isolation basse** est indiquée par l'onduleur, la localisation du problème de la résistance d'isolation est automatiquement déclenchée. Si la localisation du problème a réussi, les informations de localisation s'affichent sur l'écran **Détails d'Alarme** de l'alarme **Résistance d'isolation basse** dans l'application FusionSolar.

Connectez-vous à l'application FusionSolar, choisissez **Alarme > Alarme active**. Sélectionnez **Résistance d'isolation basse** pour ouvrir l'écran **Détails d'Alarme**.


Figure L-1 Détails d'Alarme



REMARQUE

- Les bornes positive et négative d'une branche PV sont connectées respectivement aux bornes PV+ et PV- de l'onduleur. La borne PV- représente une possibilité de 0 % pour la localisation de court-circuit et la borne PV+ représente une possibilité de 100 % pour la localisation de court-circuit. Les autres pourcentages indiquent que le problème survient sur un module PV ou un câble dans la branche PV.
- Localisation de problème possible = Nombre total de modules PV dans une branche PV x Pourcentage de localisations de court-circuit possibles. Par exemple, si une branche PV comprend 14 modules PV et que le pourcentage de localisation de court-circuit possible est de 34 %, la localisation de problème possible est 4,76 (14 x 34 %), indiquant que le problème se situe près du module PV 4, en incluant les modules PV précédents et suivants, ainsi que les câbles. L'onduleur dispose d'une précision de détection de ± 1 module PV.
- La branche PV MPPT1 potentiellement défectueuse correspond à PV1 et PV2, et la branche PV MPPT2 potentiellement défectueuse correspond à PV3 et PV4. Le problème ne peut être localisé qu'au niveau du MPPT. Procédez comme suit pour connecter les branches PV correspondant au MPPT défectueux à l'onduleur une par une afin de localiser et résoudre le problème.
- Lorsqu'un problème autre qu'un court-circuit se produit, le pourcentage de court-circuit possible ne s'affiche pas. Si la résistance d'isolation est supérieure à 0,001 M Ω , le problème n'est pas lié à un court-circuit. Vérifiez tous les modules PV de la branche PV défectueuse un par un pour localiser et résoudre le problème.

Figure L-2 Pourcentage de localisations de court-circuit



Procédure

AVIS

Si l'éclaircissement énergétique ou la tension de la branche PV est trop élevée, la localisation du problème de résistance d'isolation peut échouer. Dans ce cas, le statut de localisation du problème sur l'écran **Détails d'Alarme** est **Conditions non remplies**. Effectuez les étapes suivantes pour connecter les branches PV à l'onduleur une par une afin de localiser le problème. Si le système n'est configuré avec aucun optimiseur, ignorez les opérations d'optimiseur correspondantes.

- Étape 1** Vérifiez que les connexions CA sont normales. Connectez-vous à l'application FusionSolar, choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.** sur l'écran d'accueil et envoyez une commande d'arrêt. Positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **OFF**.
- Étape 2** Connectez une branche PV à l'onduleur et positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **ON**. Si l'état de l'onduleur est **Arrêt : commande**, connectez-vous à l'application, choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.** sur l'écran d'accueil et envoyez une commande de démarrage.

- Étape 3** Sélectionnez **Alarme** sur l'écran d'accueil, accédez à l'écran **Alarme active** et vérifiez si une alarme **Résistance d'isolation basse** est présente.
- Si aucune alarme **Résistance d'isolation basse** n'est indiquée dans la minute qui suit la mise sous tension du côté CC, choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.** sur l'écran d'accueil et envoyez une commande d'arrêt. Positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **OFF**. Passez à l'**Étape 2** et vérifiez le reste des branches PV une par une.
 - Si une alarme **Résistance d'isolation basse** est indiquée dans la minute qui suit la mise sous tension du côté CC, vérifiez le pourcentage de localisations de court-circuit possibles sur l'écran **Détails d'Alarme** et calculez la localisation du module PV potentiellement défectueux en fonction du pourcentage. Passez ensuite à l'**Étape 4**.
- Étape 4** Connectez-vous à l'application, choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.** sur l'écran d'accueil et envoyez une commande d'arrêt. Positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **OFF**. Vérifiez si les connecteurs ou les câbles d'alimentation CC entre l'optimiseur et le module PV, entre les modules PV adjacents ou entre les optimiseurs adjacents sur la localisation du problème possible sont endommagés.
- Si oui, remplacez les connecteurs ou les câbles d'alimentation CC endommagés, puis positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **ON**. Si l'état de l'onduleur est **Arrêt : commande**, choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.** et envoyez une commande de démarrage. Affichez les informations sur les alarmes.
 - Si aucune alarme **Résistance d'isolation basse** n'est indiquée dans la minute qui suit la mise sous tension du côté CC, résolvez le problème de résistance d'isolation de la branche PV. Connectez-vous à l'application, choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.** sur l'écran d'accueil et envoyez une commande d'arrêt. Positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **OFF**. Passez à l'**Étape 2** et vérifiez le reste des branches PV une par une. Passez ensuite à l'**Étape 8**.
 - Si le côté CC est mis sous tension une minute plus tard, l'alarme **Résistance d'isolation basse** est toujours présente. Connectez-vous à l'application, choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.** sur l'écran d'accueil et envoyez une commande d'arrêt. Positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **OFF** et passez à l'**Étape 5**.
 - Si non, passez à l'**Étape 5**.
- Étape 5** Déconnectez le module PV possiblement défectueux et l'optimiseur couplé de la branche PV, et utilisez un câble d'extension CC avec un connecteur MC4 pour connecter le module PV ou l'optimiseur adjacent au module PV potentiellement défectueux. Positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **ON**. Si l'état de l'onduleur est **Arrêt : commande**, choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.** sur l'écran d'accueil et envoyez une commande de démarrage. Affichez les informations sur les alarmes.
- Si aucune alarme **Résistance d'isolation basse** n'est indiquée dans la minute qui suit la mise sous tension du côté CC, le problème se produit sur le module PV et l'optimiseur déconnectés. Choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.**, envoyez une commande d'arrêt et positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **OFF**. Passez à l'**Étape 7**.
 - Si l'alarme **Résistance d'isolation basse** est indiquée dans la minute qui suit la mise sous tension du côté CC, le problème ne s'est pas produit sur le module PV et l'optimiseur déconnectés. Passez à l'**Étape 6**.
- Étape 6** Connectez-vous à l'application, choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.** sur l'écran d'accueil et envoyez une commande d'arrêt. Positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **OFF**, reconnectez le module PV et l'optimiseur déconnectés, puis répétez l'**Étape 5** pour vérifier les modules PV et optimiseurs adjacents à la localisation de l'éventuel problème.
- Étape 7** Déterminez la localisation du problème d'isolation à la terre :

- Déconnectez le module PV possiblement défectueux de l'optimiseur.
- Connectez l'optimiseur possiblement défectueux à la branche PV.
- Positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **ON**. Si l'état de l'onduleur est **Arrêt : commande**, choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.** et envoyez une commande de démarrage. Affichez les informations sur les alarmes.
 - Si aucune alarme **Résistance d'isolation basse** n'est indiquée dans la minute qui suit la mise sous tension du côté CC, le problème se trouve probablement sur le module PV possiblement défectueux.
 - Si l'alarme **Résistance d'isolation basse** est indiquée dans la minute qui suit la mise sous tension du côté CC, le problème se trouve sur l'optimiseur possiblement défectueux.
- Connectez-vous à l'application, choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.** sur l'écran d'accueil et envoyez une commande d'arrêt. Positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **OFF**, remplacez le composant défectueux et résolvez le problème de résistance d'isolation. Passez à l'**Étape 2** et vérifiez le reste des branches PV une par une. Passez ensuite à l'**Étape 8**.

Étape 8 Positionnez le commutateur **DC SWITCH** sur **ON**. Si l'état de l'onduleur est **Arrêt : commande**, choisissez **Maintenance > Act./Désact. l'ond.** et envoyez une commande de démarrage.

----**Fin**

M Coordonnées

Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez nous contacter.



<https://digitalpower.huawei.com>

Chemin d'accès : **À propos > Contactez-nous > Lignes d'assistance**

Afin d'assurer des services rapides et de meilleure qualité, nous vous demandons de bien vouloir nous fournir les informations suivantes :

- Modèle
- Numéro de série (SN)
- Version logicielle
- Nom ou ID d'alarme
- Brève description des signes de la défaillance

 REMARQUE

Informations représentant UE : Huawei Technologies Hungary Kft.
Adresse : HU-1133 Budapest, Váci út 116-118., 1. Building, 6. floor.
Adresse e-mail : hungary.reception@huawei.com

N Chatbot intelligent de Digital Power



<https://digitalpower.huawei.com/robotchat/>

O Acronymes et abréviations

A

AFCI

arc-fault circuit interrupter (disjoncteur de défaut d'arc)

L

LED

light emitting diode (diode électroluminescente, DEL)

M

MBUS

monitoring bus (barre omnibus de surveillance)

MPP

maximum power point (point de fonctionnement optimal)

MPPT

maximum power point tracking (Suivi du point de puissance maximale)

P

PE

protective earthing (mise à la terre protectrice)

PID

potential induced degradation (dégradation potentielle induite)

PV

Photovoltaic (Photovoltaïque)

R

RCD

residual current device (dispositif de courant résiduel)