


Smappee EV Wall BUSINESS

Manuel d'installation



Exactitude des documents

Les spécifications et autres informations contenues dans ce document ont été vérifiées et s'avèrent être complètes au moment de sa publication. Dû à l'amélioration continue de nos produits, ces informations sont susceptibles d'être modifiées à tout moment, et ce sans préavis. Pour avoir accès aux dernières informations publiées, consultez notre documentation en ligne :

<https://www.smappee.com/downloads>

Table de matière

1. Introduction	4
2. Instructions de sécurité.....	5
3. Modèles.....	7
4. Composants	8
5. Caractéristiques techniques.....	10
6. Préparation à l'installation	13
7. Installation et activation.....	16
8. Utilisation de la borne EV Wall Business.....	27
Déclaration de conformité	31

1. Introduction

Merci d'avoir acheté cette borne de recharge Smappee EV Wall Business pour véhicules électriques. C'est la borne de recharge la plus intelligente pour une recharge en entreprise.

Ce manuel d'installation et d'utilisation vous guidera pour une bonne utilisation de votre Smappee EV Wall Business. Nous vous conseillons de le lire attentivement pour garantir une bonne installation en toute sécurité qui vous permettra de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de ce produit.

Assistance

La borne de recharge Smappee EV Wall Business ne peut être installée que par un électricien qualifié ou un professionnel équivalent. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre prestataire de services.

N'oubliez pas de préparer les informations suivantes pour une meilleure efficacité : numéro de l'article et numéro de série, que vous trouverez sur la plaque d'identification de votre borne de recharge.



Au cas où le revendeur local ne pourrait pas vous aider, ou si vous voulez nous faire part d'une suggestion, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : **support@smappee.com**.

Smappee n. v.
Evolis 104
8530 Harelbeke
Belgique

2. Instructions de sécurité

Avertissement de sécurité

Lisez attentivement et respectez les instructions de sécurité ci-dessous avant d'installer, de maintenir ou d'utiliser votre Smappee EV Wall Business. L'installateur doit s'assurer que la borne de recharge est bien installée selon les normes nationales ou locales en vigueur.

Toute intervention sur cette borne de recharge par une personne ne disposant pas des connaissances ou qualifications suffisantes peut conduire à de graves blessures, voire même la mort. N'intervenez pas sur la borne si vous n'êtes pas qualifié ou si vous n'avez pas été pleinement formé.

Une installation, des réparations, ou des modifications inadaptées peuvent mettre en danger l'utilisateur et éventuellement annuler la garantie. Dans ces cas, notre responsabilité ne saurait être engagée.

Mesures de sécurité

	ATTENTION : Risque de choc électrique.
	ATTENTION : Se référer à la documentation jointe chaque fois que ce symbole apparaît.

Observez les mesures de sécurité suivantes pour éviter les potentiels chocs électriques, les incendies ou les blessures :

- La borne de recharge est conçue pour la recharge des véhicules électriques, une fois qu'elle a été correctement installée, elle peut être utilisée par des personnes sans formation.
- Coupez l'alimentation électrique de la borne de recharge avant toute opération de maintenance ou d'installation.
- N'utilisez pas la borne de recharge si elle est endommagée ou défectueuse.
- N'immergez pas la borne de recharge dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'exposez pas la borne de recharge à la chaleur, à une flamme directe ou à un froid extrême.
- N'essayez pas d'ouvrir, de réparer, ou de faire la maintenance sur les composants. Contactez Smappee ou votre prestataire de service pour plus d'information.
- Utilisez la borne de recharge uniquement dans les conditions prévues pour son utilisation.
- Ne laissez pas les enfants utiliser la borne de recharge.
- Lors de l'utilisation de la borne de recharge, les enfants présents doivent toujours être sous la supervision d'un adulte.
- Lors de la charge, il est important de complètement dérouler le câble et de le connecter au véhicule électrique sans que les boucles se superposent. Cela permet d'éviter le risque de surchauffe du câble.

Maintenance

- Respectez le programme de maintenance.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon sec et propre.
- N'utilisez pas d'agents abrasifs ou de solvants.
- La maintenance ne peut pas être effectuée si le taux d'humidité ambiant est supérieur à 95 %.

Rangement

- Après la recharge, replacez le câble sur son support pour éviter tout risque de se prendre les pieds dedans et de trébucher.
- Assurez-vous que le câble ne peut pas être endommagé, tordu, écrasé ou qu'on ne peut pas rouler dessus avec la voiture.
- Ne mettez aucun objet sur la borne de recharge.

Transport et stockage


- Débranchez toujours la borne de recharge avant de la déplacer ou de la stocker.
- Transportez et stockez toujours la borne de recharge dans son emballage d'origine. Nous ne saurions être tenus responsables des dommages si la borne de recharge est transportée dans un emballage inadapté.
- Stockez la borne de recharge dans un endroit sec, les plages de température doivent être conformes à celles des spécifications techniques.

3. Modèles


N° article	EAN	Description
EVWB-332-BR-E-W	5425036932159	EV Wall Business Triphasé 22 kW Prise
EVWB-332-BSR-E-W	5425036932746	EV Wall Business Triphasé 22 kW Prise avec obturateur
EVWB-332-C8R-E-W	5425036932234	EV Wall Business Triphasé 22 kW Câble type 2 8m avec support
EVWB-332-C8R-E-B	5425036932241	EV Wall Business Noir Triphasé 22 kW Câble type 2 8m avec support

4. Composants

Composants inclus



EV Wall Business



EV Wall mounting plate



Screw & plug

×3



Small screw

×3



QR code
sticker



Smart Charge
Card



Quick Install
Guide



Quick Starter
Guide

1. 1x presse-étoupe M32 pour câble d'alimentation
2. 1x presse-étoupe M20 pour câble de communication


Câble type 2 pour la recharge des véhicules électriques

Dans le cas des versions à câble fixe, celui-ci est fourni dans un emballage séparé.

1. Câble pour la recharge des véhicules électriques 1 x 8 m extrémité libre vers type 2 EV.
2. Une attache de câble pour la bride
3. 1 x support de câble VE + 2 x vis + 2 x chevilles
4. 1 x presse-étoupe M32 pour câble de charge EV

Étiquette d'identification

L'étiquette d'identification de votre borne de recharge est située à l'intérieur à gauche de l'EV Wall Business.



No.	Description
1	Fabricant
2	Numéro d'article
3	Classement électrique
4	Température de fonctionnement
5	Date de fabrication
6	Code QR contenant le numéro d'article et le numéro de série
7	Degré de protection
8	CE
9	RCM
10	Symbole d'élimination des déchets
11	Numéro de série
12	Code EAN

5. Caractéristiques techniques

Fonction	Description	
	Prise	Câble type 2
Caractéristiques techniques		
Puissance de sortie	Monophasé : 7,4 kVA Triphasé : 22 kVA	
Mode de recharge	Mode 3 (IEC 61851)	
Cas de connexion	Cas A et B (prise) (IEC 61851)	Cas C (câble fixe) (IEC 61851)
Comptage	Certifié MID classe B	
Protection intégrée contre les courants résiduels	Détection du courant résiduel de fonctionnement nominal : 6 mA DC et 30 mA CA RCD type A En cas de version prise avec obturateur ¹ : 6 mA CC	
Systèmes d'alimentation pris en charge	TN-C, TN-C-S, TT, IT ²	
Mise à la terre	Système TN : Câble de mise à la terre Système TT : Électrode de terre installée de manière indépendante < 100 Ohm résistance distribuée Système IT : connecté à une référence partagée (terre commune) avec d'autres parties métalliques.	
Tension nominale (U _n)	230/400 VAC	
Tension d'isolement assignée (U _i) d'un circuit	500 V	
Tension assignée de tenue aux chocs (U _{imp})	4 kV	
Fréquence nominale (f _n)	50 Hz/60 Hz	
Courant nominal (I _{na})	32 A	
Courant nominal (I _{nc}) d'un circuit	32 A	
Résistance aux crêtes de courant nominal (I _{pk})	6 kA	
Courant conditionnel de court-circuit nominal (I _{cc})	6 kA	
Classe CEM	Classe B	

¹ Uniquement applicable au marché français.

² Attention : tous les véhicules ne sont pas compatibles avec le système IT. Dans ce cas ou avec une charge 3x230V, un transformateur de tension peut être nécessaire.

Méthode de connexion	CA, connecté en permanence
Protection externe requise	1 x 2P (Monophasé) ou 1 x 4P (Triphasé) disjoncteur de max. 40 A, type B ou C En cas de version prise avec obturateur ¹ : 30 mA AC RCD type A ou B (conformément aux réglementations locales)
Interfaces et connectivité	
Voyants	RVB LED
Activation de la session	Branchez & chargez, scanner QR code, passer la carte RFID, programmes intelligents VE
Connectivité	Ethernet 100BASE-T
Protocole de communication	OCPP 1.6 JSON, prêt pour la màj vers OCPP 2.0
Certification et normes	
Certification de produit	CE, ACMA
Normes	IEC 61851-1 (2017), AS/NZS 3820:2020
Environnement	
Matériau du boîtier	Magnelis (boîtier), aluminium (plaque avant)
Couleurs standards du boîtier	RAL9016 (blanc signalisation), RAL7021 (gris noir)
Indice de protection	IP54
Protection contre les impacts mécaniques externes	IK10
Niveau de pollution	3
Classe de sécurité électrique	I
Consommation en veille	Luminosité de la LED 0% : 2 W Luminosité de la LED 100% : 5 W
Utilisation	Intérieure et extérieure
Température d'utilisation	-25 °C à 40 °C
Température de stockage	-25 °C à 60 °C
Humidité relative	0 % à 95 %, sans condensation
Altitude maximum d'installation	0 à 2 000 m
Accès	Lieux en accès libre et accès limité

Propriétés physiques		
Dimensions	300 x 300 x 110 mm	
Poids (sans l’emballage)	5,1 kg	Borne : 4,8 kg Câble et support : 4,9 kg
Longueur du câble de recharge	N/A	1 x 8 m
Connexion de la ligne d’alimentation	Bornier, conducteurs souples, jusqu’à 6 mm ² , conducteurs rigides, jusqu’à 10 mm ²	
Fixe/mobile	Installation fixe	
Apparence extérieure	Assemblage fermé	
Montage	Montage mural	

	Par température de fonctionnement, on entend la température à l’intérieur du boîtier peint dans les couleurs par défaut RAL9016 (blanc signalisation) ou RAL7021 (gris noir). Une exposition directe au soleil peut avoir un impact négatif sur la température.
	Une exposition à des températures trop basses ou trop élevées peut affecter le bon fonctionnement du produit. Si la température dépasse les valeurs maximums, la borne de recharge va automatiquement abaisser le courant de recharge pour faire baisser la température intérieure.
	Cela permet de stabiliser la température intérieure et évite de suspendre la transaction en cours.
	Si le produit est directement exposé au soleil, la régulation automatique de la température peut se déclencher avant d’atteindre la température maximum. C’est pourquoi il est très important d’éviter autant que possible une exposition directe au soleil.
	Lorsque le produit est exposé aux intempéries, le boîtier peut légèrement être affecté, vous observerez notamment une légère décoloration avec le temps. C’est pourquoi, installez si possible le produit dans un endroit abrité pour maximiser sa durée de vie.

6. Préparation à l'installation

La première étape consiste à préparer l'installation de l'EV Wall Business telle qu'elle est expliquée dans ce chapitre.

Prérequis pour l'installation

- Calculez la charge électrique existante pour définir le courant de fonctionnement maximum admissible pour la borne de recharge. La borne Smappee EV Wall Business est équipée d'un connecteur (prise ou câble fixe) qui doit être alimenté. Notez qu'avec la fonctionnalité de protection contre les surcharges de Smappee, le nombre de stations de charge ou le courant de fonctionnement maximal total peut être supérieur à la capacité physique de l'installation.
- Vous devez obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités locales.
- Consultez les normes locales pour choisir la bonne taille de conducteurs et utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.
- Assurez-vous que la zone d'installation de la borne de recharge est adaptée à l'utilisation et dispose d'une ventilation suffisante.
- Utilisez les outils adaptés avec suffisamment de ressources matérielles et tenez compte des mesures de protection.
- Assurez-vous de disposer d'une connexion internet stable via Ethernet pour chacune des bornes EV Wall Business.

Alimentation

- La section du câble d'alimentation dépendra de la puissance nominale et de la distance entre l'armoire du compteur et la borne de recharge. La chute de tension ne doit pas excéder 5 %. Il est même raisonnable d'avoir une chute de tension de 3 % maximum.
- La section du câble maximum est de 6 mm² pour un conducteur souple et de 10 mm² pour les conducteurs rigides.
- La connexion d'alimentation doit être protégée contre les courts-circuits et les surintensités par un disjoncteur individuel. Ce disjoncteur doit être bipolaire (pour les monophasés) ou quadripolaire (pour les triphasés), de courbe B ou C et avoir une intensité nominale maximale de 40 A (ou être conforme aux normes et réglementations locales).
- Lors de l'installation EV Wall Business prise avec obturateur ³, un RCD de type A ou B (selon les réglementations locales) avec un courant de fonctionnement résiduel nominal de 30 mA doit également être installé.
- Le câble d'alimentation de la borne de recharge doit être une ligne dédiée.
- Si l'alimentation et la borne de recharge font partie d'un système TN-S, borne doit être mise à la terre via le distributeur principal.
- Tirez les câbles d'alimentation jusqu'à l'emplacement d'installation de la borne de recharge. Tirez aussi un câble Ethernet pour la connexion au réseau (si besoin).
- Assurez-vous d'avoir une longueur d'au moins 30 cm de câble à l'emplacement d'installation pour pouvoir faire les raccordements à l'intérieur de la borne EV Wall Business.
- Des normes d'installation peuvent s'appliquer, celles-ci peuvent varier localement selon les régions ou les pays.

³ Uniquement applicable au marché français.

	Le câble d'alimentation entre dans le boîtier par le bas, dans le presse-étoupe central.
	Le câble Ethernet utilisé pour la connexion internet entre aussi dans le boîtier par la platine. Pensez à serti le connecteur RJ-45 après avoir passé le câble dans le boîtier de la borne EV Wall Business.

La puissance nominale pour chaque connecteur est donnée dans le tableau ci-dessous.

Puissance par connecteur	Type	Courant d'entrée	Courant de sortie
7,4 kW	Monophasé	1 x 32 A	1 x 32 A
22 kW	Triphasé	3 x 32 A	3 x 32 A

Mise en place du câble Ethernet

La borne EV Wall Business demande une connexion internet stable via Ethernet. Un connecteur RJ-45 (non fourni) doit être serti à l'extrémité du câble.

Préparer la pose

Toutes les bornes de recharge Smappee EV Wall Business sont prévues pour un montage mural.

Au moment de positionner l'EV Wall Business sur le mur, tenez compte du fait que les câbles d'alimentation et d'Ethernet entrent dans le boîtier par le bas à travers les presse-étoupes. Le presse-étoupe central M32 sert au câble d'alimentation tandis que le M20 est réservé au câble Ethernet.

Outillage (non fourni)

- ☐ Tournevis
- ☐ Clé Allen 3 mm
- ☐ Douille de 7 mm avec rallonge
- ☐ Multimètre et testeur de terre
- ☐ Pince à dénuder et pince coupante
- ☐ Pince à bec
- ☐ Pince à sertir les embouts (en cas d'utilisation d'un câble d'alimentation électrique torsadé)
- ☐ Pince à sertir pour connecteur RJ45
- ☐ Perforateur et mèche diamètre 10 mm
- ☐ Marteau

Fournitures (incluses)

- ☐ 3 x chevilles et vis ($\varnothing$ 6 mm x 50 mm)
- ☐ 3 x boulons six pans M4 x 6 mm

Fournitures (non incluses)

- ☐ Câble Ethernet CAT 5/6 et deux connecteurs RJ45 pour la connexion Internet
- ☐ Câbles d'alimentation
- ☐ Embouts à sertir (6 mm²), en cas d'utilisation d'un câble d'alimentation électrique torsadé
- ☐ Disjoncteur (max. 40 A)
- ☐ En cas de version prise avec obturateur : 30mA RCD Type A ou B


7. Installation et activation

Cette procédure décrit pas à pas les différentes étapes d'installation de l'EV Wall Business.

	ATTENTION : L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié ayant lu ce manuel et travaillant conformément aux normes IEC 60364. Négliger cela peut entraîner des blessures graves ou des situations dangereuses lors du travail avec l'électricité.
	ATTENTION : Le système électrique doit être complètement coupé de toute source d'alimentation avant tout travail d'installation ou de maintenance. Assurez-vous qu'il n'est pas possible de rétablir le courant pendant l'installation. Assurez-vous de la consignation du disjoncteur et mettez un panneau pour signaler les travaux. Assurez-vous que les personnes non autorisées n'ont pas accès à la zone de travail.
	ATTENTION : La borne de recharge contient des composants qui peuvent encore contenir des charges électriques même après avoir été déconnectés. Attendez au moins 10 secondes après la coupure du courant avant de commencer à travailler.
	ATTENTION : Il est interdit d'utiliser des adaptateurs, des convertisseurs ou des rallonges.


Installation du support

- Utilisez le support pour marquer l'emplacement des vis sur le mur là où la borne de recharge EV Wall Business sera installée.
- Vérifiez bien que les deux trous sont positionnés vers le bas et ça pend au niveau.
- Percez 3 trous de 10 mm de diamètre et 50 mm de profondeur à ces emplacements. Insérez les chevilles fournies.
- Fixez la plaque de montage au mur, avec les renflements face au mur, avec les vis fournies comme illustré ci-dessous




Installation de la borne de recharge EV Wall Business

- a. Retirez la plaque avant, et déconnectez les câbles de communication. Mettez la plaque avant dans un endroit sûr pour ne pas endommager le circuit imprimé (PCB).




- b. Fixez les presse-étoupes fournis de la boîte d'accessoires au boîtier de l'EV Wall Business.
- En cas de version câble fixe : M32 x 2, M20 x 1.
 - En cas de version prise : M32 x 1, M20 x 1, fiche M32 x 1.
- c. Fixez le boîtier EV Wall Business sur le support avec les trois vis six pans M4 x 6 mm fournies.



Raccordement de l'alimentation pour EV Wall Business avec prise ou câble

- Insérez le câble d'alimentation dans le presse-étoupe central
- Coupez le câble d'alimentation à la bonne longueur et, si vous utilisez des conducteurs souples, ajoutez un embout à chaque conducteur.
- Mesurez la résistance à la terre et assurez-vous qu'elle est en accord avec les limites données. Si nécessaire, installez une prise de terre plus près de la borne de recharge.
- Connectez chaque câble d'alimentation à la protection différentielle 30 mA intégrée. Assurez-vous de suivre le bon ordre de connexion. De gauche à droite, cela devrait être : L3 (gris), L2 (noir), L1 (marron) et N (bleu).
Le PE est connecté directement à la carte relais côté entrée.
Si vous avez une alimentation monophasée, seuls les L1, N et PE doivent être connectés..



Rotation des phases

Afin d'éviter toute surcharge de la première phase pour les véhicules électriques monophasés, il est recommandé d'effectuer une rotation de phase. Nous conseillons d'effectuer cette rotation de phase selon ce qui est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Borne de recharge	Configuration des phases
EV Wall Business 1	L1 – L2 – L3 – N
EV Wall Business 2	L2 – L3 – L1 – N
EV Wall Business 3	L3 – L1 – L2 – N

Continuez avec cette même configuration pour les autres bornes EV Wall Business.



Lorsqu'il y a une rotation de phase sur un connecteur, ajustez la configuration dans le Smappee Dashboard.


Raccordement de l'alimentation pour EV Wall Business version prise avec obturateur



Cette section s'applique seulement aux EV Wall Business version prise avec obturateur. Cette version de l'EV Wall Business est normalement utilisée en France. Si vous avez une version prise, veuillez passer à la section suivante.

Comme cette version de l'EV Wall Business ne dispose pas du RCD 30 mA intégré, les câbles d'alimentation doivent être connectés ailleurs.

- e. Insérez le câble d'alimentation dans le presse-étoupe central
- f. Coupez le câble d'alimentation à la bonne longueur et, si vous utilisez des conducteurs souples, ajoutez un embout à chaque conducteur.
- g. Mesurez la résistance à la terre et assurez-vous qu'elle est en accord avec les limites données. Si nécessaire, installez une prise de terre plus près de la borne de recharge.
- h. Connectez chaque câble d'alimentation directement aux connecteurs marqués "Entrée" sur la carte relais.
Assurez-vous de respecter L1, L2, L3, N et PE.
Si vous avez une alimentation monophasée, seuls les L1, N et PE doivent être connectés.




Montage du câble de recharge (seulement pour version câble fixe)




Cette section s'applique seulement aux EV Wall Business en version câble fixe. Si vous avez une version avec une prise, passez à la section suivante.


- a. Faites glisser le câble de charge fixe à travers le presse-étoupe M32 gauche et montez les fils d'alimentation sur le bornier au bas du PCB. Cette partie du circuit imprimé est étiquetée « OUTPUT ». Les marquages pour L1, L2, L3, N et PE se trouvent sur le PCB. Ensuite, n'oubliez pas de brancher le petit câble blanc de données CP sur le connecteur CP.



- b. Montez le serre-câble sur le câble de chargement après l'avoir passé dans le presse-étoupe M32.



- c. Montez le support de câble séparé sur le mur à proximité du EV Wall Business. Comme la prise de câble est située sur le côté droit de l'EV Wall Business, nous vous conseillons de monter le support de câble du même côté.



Le câble fixe peut être raccourci si besoin. Coupez-le à la bonne longueur et ajoutez les embouts (non fournis).

IMPORTANT, remarques pour le triphasé (3 x 230 V) — Topologie Delta



Cette section est pertinente seulement si votre réseau est construit selon la typologie delta, qu'on trouve dans certaines régions de Belgique en Norvège et en France. Si cela n'est pas votre cas, vous pouvez sauter cette section.

Lors du montage d'une borne EV Wall Business dans une installation résidentielle triphasée (3 x 230 V) avec un réseau de type delta, il faut tenir compte de quelques réglages supplémentaires. Vous pouvez vérifier que vous êtes bien en réseau delta si les critères suivants sont vrais.

- Il n'y a pas de câble neutre.
- La tension entre deux phases est d'environ 230 V.
- La tension entre une phase et la terre est d'environ 130 V.

Certains véhicules électriques ne sont pas compatibles avec ce type de réseau à cause d'une sécurité interne au véhicule. Contactez le fabricant de votre véhicule électrique pour en savoir plus.


Cette sécurité présente sur certains VE vérifie la tension entre les phases, elle est câblée comme un neutre et une terre. Si le résultat n'est pas 0 V, la voiture ne chargera pas. La présence de cette sécurité peut varier selon les fabricants et les modèles.

Comme il n'y a pas de câble neutre disponible dans cette typologie, la L3 fera office de neutre. Dans ce cas, certains VE pourront charger avec deux phases (L1 et L2) et les autres chargeront avec seulement une phase. En pratique, cela peut limiter la puissance de charge maximum. Encore une fois, cela varie en fonction des fabricants et les modèles de VE.

Si votre VE n'est pas compatible avec cette topologie de réseau, ou si vous voulez une puissance de charge plus importante que celle qui est possible sur un réseau delta, vous devrez installer un transformateur. Ce transformateur transformera le 3 x 230 V de la topologie delta en 3 x 400 V topologie en étoile.

Sans transformateur

Si vous connectez la borne de recharge directement au 3 x 230 V du réseau delta sans transformateur, reportez-vous au schéma ci-dessous.



Il est important de tester la compatibilité avec le VE du client pendant l'installation. Si vous avez connecté l'EV Wall Business comme expliqué ci-dessus, mais que le véhicule ne charge pas, vous pouvez essayer de déconnecter le câble L2 qui va vers le câble de recharge ou vers la prise.

Ne débranchez pas la L2 du câble d'alimentation.

Avec un transformateur


Si vous utilisez un transformateur pour convertir le 3 x 230 V du réseau delta vers un 3 x 400 V standard avec neutre, alors les câbles d'alimentation de la borne de recharge peuvent être connectés comme d'habitude. Pour cela, reportez-vous aux schémas des pages précédentes.

Terminer l'installation




Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de connecter des câbles.


- a. Branchez le câble Ethernet dans le connecteur RJ-45 du Smappee Connect. Le Smappee Connect se trouve dans le coin supérieur droit.



- b. Mettez la plaque avant en place en connectant le câble RJ10 à l'un des ports B sur le circuit imprimé fixé au dos de celle-ci. Assurez-vous d'entendre un clic lors de la connexion de la fiche à 12 broches.



- c. Montez et serrez les écrous M4 fournis



Allumage de la borne EV Wall Business



Assurez-vous que le disjoncteur est bien sur « On » avant de fermer le boîtier de l'EV Wall Business

- a. Vérifiez que tous les branchements sont bien faits.
- b. Allumez la borne EV Wall Business.
- c. Vérifiez les voyants :
- Smappee Connect : bleu clignotant
 - Compteurs MID : L'écran s'allume

Activation

Cette procédure se fait avec l'application mobile Smappee. Vous pouvez télécharger cette app depuis l'Apple App Store pour iOS ou Google Play store pour les téléphones Android.



L'app Smappee vous guidera tout au long des différentes étapes pour entrer les informations nécessaires.

- Connectez-vous sur l'app Smappee. Si vous voulez ajouter cette borne de recharge à un lieu existant, connectez-vous avec un compte autorisé pour ce lieu. Si vous voulez créer un nouveau lieu, vous pouvez créer un nouveau compte.
- Suivez les étapes indiquées sur l'application mobile.

	Plusieurs bornes de recharge peuvent être installées à un même endroit. Pour ajouter une nouvelle borne de recharge à un lieu existant dans l'application, allez dans réglages > Vos bornes de recharge Smappee.
	Les paramètres de votre borne de recharge Smappee peuvent être ajustés via l'application mobile ou via le Dashboard. • Application Mobile Smappee : Nom, courant maximum par connecteur, vitesse de charge par connecteur et luminosité LED • Dashboard : Nom, courant maximum par connecteur, phase assignée à chaque connecteur, vitesse de charge par connecteur et luminosité LED
	Pour une protection contre les surcharges et une autosuffisance optimisée, vous devez installer les composants Smappee Infinity pour prendre des mesures réseau, solaire, batterie et d'autres sous-mesures si besoin.

8. Utilisation de la borne EV Wall Business

Il y a trois façons de recharger votre véhicule électrique avec Smappee EV Wall Business :

1. Branchez et chargez : Connectez simplement votre câble et commencez la recharge.
2. Glissez et chargez : Passez la carte et rechargez.
3. Scannez et chargez : Connectez le câble, scannez le code QR dans l'app Smappee et commencez la recharge.

Ci-dessous, vous trouverez les différentes phases de recharge.

	Toutes les bornes EV Wall Business qui sont installées et activées permettent de se brancher et de charger directement. Les changements de mode d'activation de la session se font via l'application mobile Smappee. Les changements de méthodes d'authentification peuvent se faire à distance.
	Scan et glissez et chargez (avec Smappee CSMS) ne peuvent être utilisés que si un accord de paiement Smappee a été signé. Voir cet article pour plus d'informations.

Branchez et chargez

La borne de recharge est librement accessible sans aucun besoin d'autorisation. Tout le monde peut brancher sa voiture et la recharger gratuitement.

Commencer à charger



Arrêter de charger



Glissez et charges

Les sessions de recharge peuvent être lancées à l'aide d'une carte RFID. Vous pouvez soit utiliser une carte Smappee Smart Charge pour une recharge gratuite ou (si cela est activé) celle d'un fournisseur de services de mobilité électrique tiers pour payer les sessions de recharges.

Le lecteur RFID se trouve sur la plaque avant de l'EV Wall Business, ainsi que la lumière ambiante.

- **Whitelist** : Une fois que le câble est branché, l'utilisateur peut simplement présenter sa carte RFID ou son badge pour lancer la session de recharge. Toutes les cartes/badges autorisés doivent d'abord être ajoutés dans la carte 'Whitelisting' sur dashboard.smappee.net. Consultez [cet article](#) pour plus d'informations. Les cartes peuvent être commandées via le tableau de bord Smappee.
- **Chargement public** : Les autres conducteurs de véhicules électriques peuvent utiliser la borne de recharge avec une carte RFID/un badge d'un fournisseur de mobilité électrique tiers. Cela peut être fait par le propre CPO de Smappee ou par un CPO tiers. La recharge publique est activée via le tableau de bord Smappee. Consultez la [Smappee Academy](#) pour plus d'informations.
- **Facturation fractionnée** : ce service est destiné aux employés qui rechargent leur véhicule de fonction à domicile et nécessitent un remboursement de leur consommation électrique. Les contrats de facturation fractionnée peuvent être conclus avec tous les employés. La méthode de recharge est similaire à la liste blanche, mais à la fin de chaque mois, Smappee Services enverra une facture indiquant les sessions de recharge de tous les employés de la société. Chaque employé se verra accorder son remboursement en fonction du nombre de kWh rechargés. La facturation fractionnée est activée à l'aide du tableau de bord Smappee. Consultez [cet article](#) ou la [Smappee Academy](#) pour plus d'informations.

Commencer à charger




Arrêter de charger



Scannez et chargez

L'utilisateur paie par carte de crédit (Visa ou Mastercard) via l'application Smappee. Il scanne le code QR affiché sur la borne de recharge et l'application les guidera dans le processus pour démarrer la session de recharge. Il est également possible de mettre en place des prix préférentiels pour certains utilisateurs. Scannez et chargez est activé à l'aide du tableau de bord Smappee. Consultez la [Smappee Academy](#) pour plus d'informations.

Commencer à charger



Arrêter de charger



Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation de la borne Smappee EV Wall Business sur : support.smappee.com/hc > Smappee EV Line

Témoin LED

Couleur de la LED	Témoin LED	Signification	Action de l'utilisateur
	Blanc continu	La borne Smappee EV Wall Business est disponible.	Connectez votre véhicule électrique à la borne Smappee EV Wall Business.
	Bleu continu	Votre véhicule électrique est connecté à la borne Smappee EV Wall Business, mais la recharge n'a pas encore commencé.	• Si vous utilisez une carte RFID, tenez votre carte de recharge devant la borne de recharge et attendez jusqu'à ce que la LED devienne bleu clignotant. • Si vous utilisez un code QR, scannez-le et attendez que la LED devienne vert clignotant. • Si aucune autorisation n'est requise, attendez que la LED devienne vert clignotant.
	Bleu clignotant	Vérification de votre carte RFID.	Attendez que la LED devienne vert clignotant.
	Vert clignotant	La recharge de votre véhicule est en cours sur la borne Smappee EV Wall Business.	Votre véhicule est en cours de chargement.
	Vert continu	Le VE est maintenant complètement chargé.	Débranchez le câble.
	Rouge continu	La borne Smappee EV Wall Business n'est pas disponible.	Consultez le manuel ou contactez votre fournisseur pour plus d'informations ou pour connaître l'action à faire.
	Rouge clignotant	Votre carte de chargement n'est pas autorisée sur cet appareil.	Contactez le fournisseur de votre carte.

Déclaration de conformité

Declaration of conformity

We,
Smappee nv
Evolis 104
B-8530 Harelbeke
Belgium

following the provision of the following EC Directives:

- 2014/35/EU The Low Voltage Directive
- 2014/30/EU The Electromagnetic Compatibility Directive
- 2014/32/EU Measuring Instrument Directive
- 2011/65/EU RoHS Directive

hereby declare that the product:

EVWB-332-BR-E-W, EVWB-332-BR-E-B, EVWB-332-BSR-E-W, EVWB-332-C2R-E-W,
EVWB-332-C2R-E-B, EVWB-332-C8R-E-W, EVWB-332-C8R-E-B

is in conformity with the applicable requirements of the following documents

- * Metering :
EN50470-1 :2006 / EN50470-3 :2006
- * Emissions:
(EN61326-1 : 2013)
Radiated Emission: EN 55011:2009 / EN 55032:2015 (Class B)
Conducted Emission: EN 55011:2009 / EN 55032:2015 (Class B)
Harmonic current Emission: EN 61000-3-2:2005 +A1:2008 + A2:2009
Flicker: EN 61000-3-3:2008
- * Immunity:
(EN61326-1 : 2013)
ESD : EN 61000-4-2:2008 / EN 61000-4-2 :2009
Radiated immunity : EN 61000-4-3:2006 + A1:2007 + A2: 2010
Power frequency magnetic field: EN 61000-4-8:2009
Voltage dips/interruptions: EN 61000-4-11:2004
Common Mode Immunity: EN 61000-4-6:2008 / EN 61000-4-6:2009
Burst : EN 61000-4-4:2004 / EN 61000-4-4:2012
Surge: EN 61000-4-5:2005 / EN 61000-4-5:2006
- * Safety:
Metering Function : IEC 61010-1 Ed 3.0 (2010-06) + A1:2016
AC Charging equipment : IEC 61851-1 (2017) / EN61558-1
- * Other applicable standards and certifications:
IEC 60364, IEC 62192-1, IEC 62192-2, AS/NZS 3820:2020

Harelbeke, Belgium, April 21, 2021

Authorized signatory



Stefan Grosjean
CEO