



Déclaration de conformité
Statement of conformity



Nexans France (Etablissement n° 0336)
Nexans France (Plant reference n° 0336)

certifie que le produit
certifies that the product

FR-N1X6G3

De 2 à 5 conducteurs de section 1,5 mm² à 16 mm²
(2-5) X (1,5² - 16²)

Câbles rigides sans halogène de tension 0,6/1 kV
avec des niveaux de performance améliorée au
feu pour les installations permanentes dans les
immeubles de grandes hauteurs et les
établissements recevant du public

Est conforme aux normes ou spécifications suivantes
Complies with the following standards or documents

Low Voltage Directive, 2014/35/UE,
Standard XP C 32-325:2024

Construction Product Regulation (EN 50575) cat Cca, s1, d2, a1
Amended by the CE marking Directive
93/68/UE and the RoHS Directive 2011/65/UE



Unité d'AUTUN
101 Route d'Arnay
71400 AUTUN
Phone +33 (0)3 85 86 63 00
Fax + 33 (0) 85 86 63 08

Date: 16 Juin 2025

Nom et fonction Michaël Veaux
Name and title Engineering Manager

Signature