Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

LICENCE

LCIE N° Pr 89170 / 611528

Délivrée à: *Delivered to:*	**LEGRAND FRANCE Pyrénées** Avenue Larribau - BP 9008 - 64050 PAU Cédex 09 - FRANCE
Site de fabrication : *Factory :*	**LEGRAND FRANCE Pyrénées** **(1069BA)** Avenue Larribau B.P. 90 08 - 64050 PAU CEDEX 09 - FRANCE
Produit: *Product:*	BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE *BAAS*
Marque commerciale (s'il y a lieu): *Trade mark (if any):*	**LEGRAND**
Modèle, type, référence: *Model, type, reference:*	40646
Caractéristiques nominales et principales: *Rating and principal characteristics:*	Type Pr - classe II - IP 30-5 - IK 07 - 8 boucles de commande Tension assignée (V) / (Hz) : 230 / 50 Durée générale d'alarme : 5 min - autonomine nominale 12 h
Informations complémentaires: *Additional informations:*	Accumulateurs : Ni-Cd 10 x 1,2 V / 1,2 Ah - SAFT 135745 Ni-Cd 10 x 1,2 V / 1,2 Ah - VARTA 50 812410063 Ni-Cd 10 x 1,2 V / 1,2 Ah - BYD 781786 type 10 VTCs / KRMT 23/43 Ajout d'une nouvelle source d'accumulateur
Le produit est conforme à: *The product is in conformity with:*	NF C 48-150:1989
Documents pris en compte: *Relevant documents:*	CNPP DI 98 00 05 - 97397-593969 B - LCIE n°106619-6115 27
Annule et remplace (s'il y a lieu): *Cancels and replaces (if necessary):*	Licence n°Pr 89170 / 593970 du 2010-06-21

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d 'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci -dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF , pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants .

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products , within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory .

Fontenay-aux-Roses, 2011-07-27

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc
BP 8
92260 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél. : +33 (0) 46 54 90 00
Fax : +33 (0) 46 54 90 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 981 €
RCS Nanterre B 408 363 171