



LCIE

LICENCE



LCIE N° : 01105 / 703343

Titulaire :
License Holder:

COOPER SECURITE SAS
PEER II - Rue Beethoven; 63200 RIOM -France

Site de fabrication :
Factory:

COOPER SECURITE SAS (N°2019BAC)
PEER II - Rue Beethoven ; 63200 RIOM - France

Produit :
Product:

Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée
Centrally supplied maintained emergency escape luminaire with fluorescence P and NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

EATON

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

RCNES ADR 11 - LUM21629

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015
NF EN 60598-2-22:2014
UTE C 71-802:2001

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* LCIE n° 24737510;
n° 148420-700475 ;

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancel and replaces (if necessary):

La licence / *License* 01105 / 573432 du/of 27/07/2008. Mise à jour normative et changement marque commerciale

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 02/10/2017

Date de fin de validité / *Expiry date:*

Rémi Hanot

Responsable Certification / *Certification Officer*



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license
01105 / 703343

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IK / IK degree	04
Degré IP / IP degree	66
Flux assigné / Rated lumen output	690 lm (P) 320 lm (NP)
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	1 tube 11W / 2G7
Nature du courant / Nature of supply	DC
Puissance assignée / Rated power	10,4 W
Tension assignée / Rated voltage	220 V