

ARIC

26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Patrice DARMAGNAC
Téléphone
Fax
Email p.darmagnac@aric-sa.fr

ARIC 50391 WINK 30W 4000K / Table UGR

Luminaire: ARIC 50391 WINK 30W 4000K

Lampes: 1 x 30 X LED SMD3030

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Murs	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Sol	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Taille pièce X Y	Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes					
2H	2H	26.1	27.4	26.4	27.6	27.9	26.1	27.4	26.4	27.6	27.8
	3H	27.3	28.4	27.6	28.7	29.0	27.1	28.2	27.4	28.5	28.8
	4H	27.6	28.6	27.9	28.9	29.2	27.4	28.5	27.8	28.8	29.1
	6H	27.6	28.6	28.0	28.9	29.2	27.5	28.5	27.9	28.8	29.1
	8H	27.6	28.5	27.9	28.8	29.1	27.5	28.4	27.9	28.7	29.1
	12H	27.5	28.4	27.9	28.7	29.1	27.5	28.4	27.8	28.7	29.0
4H	2H	26.7	27.8	27.1	28.1	28.4	26.7	27.8	27.0	28.0	28.3
	3H	28.1	29.0	28.4	29.3	29.6	27.9	28.8	28.3	29.1	29.5
	4H	28.4	29.2	28.8	29.6	29.9	28.3	29.1	28.7	29.5	29.8
	6H	28.5	29.2	28.9	29.5	29.9	28.5	29.2	28.9	29.5	29.9
	8H	28.5	29.1	28.9	29.5	29.9	28.5	29.1	28.9	29.5	29.9
	12H	28.4	29.0	28.9	29.4	29.8	28.4	29.0	28.9	29.4	29.8
8H	4H	28.6	29.2	29.0	29.6	30.0	28.5	29.1	28.9	29.5	29.9
	6H	28.7	29.2	29.1	29.6	30.1	28.7	29.2	29.2	29.7	30.1
	8H	28.7	29.1	29.1	29.6	30.0	28.7	29.2	29.2	29.6	30.1
	12H	28.6	29.0	29.1	29.5	30.0	28.7	29.1	29.2	29.6	30.1
12H	4H	28.6	29.1	29.0	29.6	30.0	28.5	29.1	28.9	29.5	29.9
	6H	28.7	29.1	29.2	29.6	30.0	28.7	29.2	29.2	29.6	30.1
	8H	28.7	29.0	29.2	29.5	30.0	28.7	29.1	29.2	29.6	30.1
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H		+0.2 / -0.5					+0.5 / -0.8				
S = 2.0H		+0.7 / -1.2					+0.9 / -1.4				
Tableau standard		BK03					BK03				
Nombre à ajouter pour la correction		10.9					10.8				
Indice d'éblouissement en fonction du 2400lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.